

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

08:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

02:59

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	2	285000	570000.00	Equipos N° 11 y N° 12

SubTotal 570000.00

Descuento % 00

Total 570000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
SISTEMA	570000

Total 570000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento de aire acondicionado.

Se efectúa hidrolavado de la evaporadora y de la condensadora, junto con la limpieza de sus plásticos. Esta limpieza elimina bacterias, hongos y mejora la eficiencia energética del equipo.

Se controla el gas refrigerante, el consumo eléctrico y el correcto funcionamiento del desagüe.

El equipo queda funcionando como corresponde.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Equipos:


N° 11

N° 12

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com