

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

11:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:45

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	240000	240000.00	

SubTotal 240000.00

Descuento % 0

Total 240000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

ADMINISTRACION	240000
----------------	--------

Total 240000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento a equipos de aire acondicionado piso techo N° 246.

Se efectúa lavado de bandejas, plásticos y filtros. Se realiza limpieza de serpentinas y turbinas, y también limpieza de la parte superior de cada equipo.

Posteriormente, se controla el correcto funcionamiento de los desagües.

Finalizado el mantenimiento, se verifica el funcionamiento general y se miden presiones de gas y consumo eléctrico, constatando que los equipos quedan operando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

martin villagra

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com