

シーツラッピング法

2012年度
看護部主任会資料から引用

担送患者の搬送に有効であるが、ラッピング後90度座位にて患者を引きずって移動させるので、座位が禁止の患者は、エアーストレッチャーを活用する。



患者の身体を斜めにしてラッピング。
この場合、矢印の方向にマットレスごと患者を降ろす

②患者の腕を胸の上に置き、シーツをベッドから剥ぎ、足元から患者の身体を毛布・シーツの順番でミノ虫状にラッピングする。



ミノムシのように巻いた状態

④患者の上半身を90度座位にして、自分の両足を患者の身体に近づけ、両側から患者の腕近くの毛布をしっかりと掴む。




①患者の身体の下に毛布を敷き込み、患者の身体を包みやすいようにベッドに対して斜めにする。この時、ラッピング後マットレスごと患者を床に降ろすことを考慮し、患者の足側を降ろす方に向けた斜めとする。



③マットレスのサイドについているバックルを持ち、患者の足元からゆっくりとマットレスごと床に降ろす。その際、降ろす方向と反対側のスタッフは、靴を履いたままベッドに乗り患者が勢よく床に落ちることがないように注意しながらマットを動かす。



⑤患者を後ろ向きに防火区画内まで移動させる。



防火戸を開くときは、戸を手で触れて熱くないか確認する。熱ければ開けない。