

停電時の対応について

停電に備える

- ①人工呼吸器や輸液ポンプなどは、手順に従い、日頃から充電をしておく
- ②自家発電につながっている「赤塗りのコンセント」の位置を把握しておく

自家発電につながっているところ

手術室	ホール 前室 オートクレーブ 自動ドア 滅菌保管室 エアコン 中央材料室各部照明 コンセント 無影灯等
救急外来処置室	吸引ポンプ コンセント 無影灯
西2階病棟	ナースステーション(2個) ナースコール 218号室の照明 218号室のコンセント
西1階	検査科コンセント 内視鏡コンセント
東2階病棟	ナースステーション(4個)、診察室、処置室、205号室(2個)、 222号室(4個)、208号室前廊下のコンセント
東3階病棟	ナースステーション(4個)、診察室、処置室、303号室(2個)、 313号室(4個)、食堂談話室前廊下コンセント
東1階	総合案内照明、正面玄関入口照明、用度課・薬局コンセント

停電がおこったら

人工呼吸器・輸液ポンプ	赤塗りのコンセントへ接続する
ナースコール	自家発電につながっている
セントラルモニター	赤塗りのコンセントへ接続する
照明がつくのは右記の場所のみ 屋間でも、トイレは暗くなり危険なので、懐中電灯等を準備する	西2階病棟218号 手術室 救急外来の無影灯、 総合案内、正面玄関入口の照明、 東2階病棟(ナースステーション、205号室、222号室)、 東3階病棟(ナースステーション、303号室、313号室) 西2ステーションや廊下など、天井の停電時自動点灯ライトが点灯するところがあるが、1時間程度で消灯し、以後は点灯しない。
酸素	影響なし
吸引	自家発電につながっているので影響なし
エレベーター	安全が確認でき使用許可が出たら使用する 但し照明は点かない
自動ドア	手術室は使用可 他は手動で対応する
スプリンクラー・屋内消火栓等の消防設備	使用可能
水道	自家発電による加圧給水ポンプにて使用可能
トイレ	受水槽に水がある限りは使用は可能。但し、自動水洗、ウォシュレットなどは使用できないので使用後はレバーで流す。また手洗いの自動水栓も使用できなくなるので、手洗いの代わりにおしぼりなどを準備する。受水槽の水がなくなれば流せなくなるので、「災害用トイレ」の設置方法・使用方法を確認しておく。
電動ベッド	取扱説明書を確認し、手動で操作する