

# 停電時の対応について

## 停電に備える

- ①人工呼吸器や輸液ポンプなどは、手順に従い、日頃から充電をしておく
- ②自家発電につながっている「赤塗りのコンセント」の位置を把握しておく

## 自家発電につながっているところ

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 手術室     | ホール 前室 オートクレーブ 自動ドア 滅菌保管室 エアコン<br>中央材料室各部照明 コンセント 無影灯等       |
| 救急外来処置室 | 吸引ポンプ コンセント 無影灯                                              |
| 西2階病棟   | ナースステーション(2個) ナースコール<br>218号室の照明 218号室のコンセント                 |
| 西1階     | 検査科コンセント 内視鏡コンセント                                            |
| 東2階病棟   | ナースステーション(4個)、診察室、処置室、205号室(2個)、<br>222号室(4個)、208号室前廊下のコンセント |
| 東3階病棟   | ナースステーション(4個)、診察室、処置室、303号室(2個)、<br>313号室(4個)、食堂談話室前廊下コンセント  |
| 東1階     | 総合案内照明、正面玄関入口照明、用度課・薬局コンセント                                  |

## 停電がおこったら

|                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人工呼吸器・輸液ポンプ                                         | 赤塗りのコンセントへ接続する                                                                                                                                                                 |
| ナースコール                                              | 自家発電につながっている                                                                                                                                                                   |
| セントラルモニター                                           | 赤塗りのコンセントへ接続する                                                                                                                                                                 |
| 照明がつくのは右記の場所のみ<br><br>昼間でも、トイレは暗くなり危険なので、懐中電灯等を準備する | 西2階病棟218号 手術室 救急外来の無影灯、<br>総合案内、正面玄関入口の照明、<br>東2階病棟(ナースステーション、205号室、222号室)、<br>東3階病棟(ナースステーション、303号室、313号室)<br><br>西2ステーションや廊下など、天井の停電時自動点灯ライトが点灯するところがあるが、1時間程度で消灯し、以後は点灯しない。 |
| 酸素                                                  | 影響なし                                                                                                                                                                           |
| 吸引                                                  | 自家発電につながっているので影響なし                                                                                                                                                             |
| エレベーター                                              | 安全が確認でき使用許可が出たら使用する 但し照明は点かない                                                                                                                                                  |
| 自動ドア                                                | 手術室は使用可 他は手動で対応する                                                                                                                                                              |
| スプリンクラー・屋内消火栓等の消防設備                                 | 使用可能                                                                                                                                                                           |
| 水道                                                  | 自家発電による加圧給水ポンプにて使用可能                                                                                                                                                           |
| トイレ                                                 | 受水槽に水がある限りは使用は可能。但し、自動水洗、ウォシュレットなどは使用できないので使用後はレバーで流す。また手洗いの自動水栓も使用できなくなるので、手洗いの代わりにおしぼりなどを準備する。受水槽の水がなくなれば流せなくなるので、「災害用トイレ」の設置方法・使用方法を確認しておく。                                 |
| 電動ベッド                                               | 取扱説明書を確認し、手動で操作する                                                                                                                                                              |