

(8)医療ガス(酸素)シャットオフバルブについて

リーダーの指示に従い操作する。医療ガスシャットオフバルブを停止させると、中央配管の酸素の供給がストップする。酸素ポンペからの、酸素の供給が速やかに行えるよう、酸素ポンペを安全な場所に確保し対応する。

中央配管酸素の供給停止の方法



西棟



東棟

医療ガスシャットオフバルブ(写真)の赤いレバーを手前に引くとそのエリアの酸素が遮断される。東2と東3は、新棟と旧棟でエリア分けされている。

- 西2階病棟・・・218号廊下壁
- 西1階・・・外来トイレ廊下壁
- 西G階・・・手術室前壁
- 東2階病棟・・・南側階段前とナースステーション
- 東3階病棟・・・南側階段前とナースステーション

医療ガスシャットオフバルブ
の場所

(9)火災受信機 事務室入口に設置

建物内のどのエリアで火災が起きたかを把握できる。館内放送や非常ベルの作動も制御できる。消防署への自動通報も可能。

●火災時の知識の確認、防災への心構え

知識の確認

- ①壁に火がまわっていたら消火はあきらめ、避難誘導を最優先する。
- ②火災が発生したら、防火戸を閉めて、その中へ患者を避難させる。
- ③消防は、火災報知器を押してから7分で到着する。

防災への心構え

- ①平時に避難経路を歩いてみる。
- ②防火戸の前、避難通路になる廊下、階段には物を置かない。
- ③火災の際は、停電も起こる。停電時の対応を知っておく。
- ④履物は、安全に移動する為、足を覆う靴を履く 避難時脱げる可能性のあるスリッパ等ははかない。
- ⑤非常時の連絡網を知っておく 部署内では病院に住所が近い者から早く連絡がつくような連絡網を作成する。