

台風などの災害が予測される時の手順

前日までの手順

院長は、必要と判断したら、できるだけ早い段階で、対策本部を立ち上げ、メンバーを招集する。

1回目の対策会議はG棟研修室で行い、病院の方針を共有し、以下のチェックリストに沿って準備する。メンバーは院長、事務長、看護部長、各部代表者とする。以降の対策本部は、東棟1階大会議室とする。

本部代表PHSは事務長(778)。

災害時、連絡ツールはPHSと全館放送を使用する。

PHSが使用できない場合は無線機と全館放送となる。

① 以下の病院診療の方針を決定し準備を始める。

☐ 外来診療

中止の場合は、院内にその内容を表示。ホームページにも掲載する。

☐ 外来リハビリ

中止の場合は、院内にその内容を表示。ホームページにも掲載する。

☐ 病院車の運行

☐ 救急患者の受け入れ

☐ 予定手術

☐ 退院

☐ 入院

☐ 患者の入浴

☐ 院外薬局の休業の有無を確認し、休業の場合の外来処方への対応は以下とする。

最長でも3日分の処方で対応する。処方日数が4日以上かつ前回処方分の薬をまだ持っている患者については、処方箋の有効期限を説明して、明日以降、院外薬局で処方してもらうよう説明する。

② 人員の確保・院内宿泊の準備

☐ 出勤困難が予測される時の勤務者の調整と、前日院内宿泊者の把握。当日の勤務者を確保できるよう調整する(各部門管理者)。

☐	雨漏りする場所には吸水シートを敷いて備える。病棟が、その作業を施設課へ依頼する時は場所を明確に伝え依頼する。
⑤ 停電に対する備え	
各部署の非常時使用物品(DEH品)の準備と点検	
☐	ランタン、ヘッドライトが点灯するかどうか確認する。
☐	無線機の充電の確認と使用方法を確認する。
☐	タッチライトをトイレや洗面所に配置する。
☐	各部に常備している懐中電灯も使用できるかどうか点灯して確認する。
☐	各部署のコンセントにつながっている機器類等で、使用しない機器は電源を落としておく。例)パソコン、X線発生装置、MRI、麻酔器等
備品・設備のチェック	
☐	自家発電がどこにつながっているか確認する。防災ポケットマニュアルの停電時の対応を参照。
☐	充電ができる医療機器は充電しておく。
	輸液ポンプ・シリンジポンプ・心電計・PHS・外来のホットライン、モニタ、血圧計
☐	ポータブル充電器や燃料準備(施設管理課)。
	自家発電については 発電機への予備燃料の補充を繰り返して、2025年4月の停電でおおよそ12時間の連続稼働は確認できた。停電が長引く場合は、燃料の確保も難しくなるので、自家発電からの電力供給は、優先順位(医療が優先)を決めて行う。
紙カルテの準備と確認・各部署で実施	
☐	外来用「災害時カルテ」(200冊準備)外来受付で保管されているか確認する。
☐	入院用「紙カルテ」・処方箋・注射伝票・検査伝票などの準備する。(各病棟で必要数を決めて配置)
☐	入院患者のファイルに「連絡先、アレルギー情報」が入っているか確認する。なければ印刷して入れておく。
☐	指示簿カレンダー、看護指示などの最新情報を印刷して各患者ファイルに入れておく。
☐	最新の病棟マップを印刷する。

☐	暴風雨等の為に、夜間呼び出しが困難な状況が予測される時は、検査科、放射線科の担当者は院内に宿泊し待機する。
宿泊者がいる場合	
☐	宿泊場所の決定管理：事務長、看護部長が使用を決定し管理する。東209号室、リハビリ室、空いている個室、会議室、研修センターの休憩室等を活用する。
☐	宿泊者名簿の作成：各科で、誰がどこに泊るのか作成し本部(事務長)に提出する。病院が管理する。
☐	宿泊中、問題が起こった場合は、速やかに本部に報告する。
☐	軽食・寝具について 自宅から宿泊の為に来院する職員は、基本的に自分の食事・寝具等は準備してくる。帰宅できず、勤務後そのまま宿泊する職員へはパン・飲み物等の軽食や寝具を準備する。
☐	シャワーが使える場所の確保(勤務後そのまま宿泊する職員の為)。
③ 地域住民の避難の受け入れ(事務部で対応)	
☐	避難してきた人が使用できる範囲を決め、その範囲で過ごしてもらうよう説明する。
☐	名簿の作成(来院時間・帰宅時間も記載)。
☐	健康状態のチェック(発熱の有無・具合が悪くないか等)。
☐	飲み物等の準備。
④ 暴風雨に対する備え	
☐	換気扇対策：強風で埃が舞うので、定期的な清掃を実施する。特に台風シーズン前には清掃を計画する。
☐	窓ガラスが割れた時の飛散対策 鍵をかけカーテン、ブラインドをしっかりと閉める。
☐	窓際の患者のベッドは中央寄りに寄せる。
☐	風で飛ばされる可能性のあるものは屋内に入れる(傘立て、三角コーン、玄関マット等)。
☐	庭園のテーブルや椅子の固定。
☐	庭園の排水溝につまりはないか確認し必要時清掃。
☐	駐車場の看板等の点検。
☐	バス停のベンチの固定。

自家発電に繋がっていない冷蔵庫の管理 薬局と検査科の冷蔵庫は自家発電とつながっているため対応不要。	
☐	庫内の温度上昇を防止するため、ペットボトルやジップロックに氷を作り庫内に入れる。ドライアイスが準備できればそれに対応する。
☐	扉を開ける回数を減らすため、扉の外に何がどこに入っているか表示する。
薬局	
☐	薬品冷蔵庫が自家発電に接続されているか確認する。
☐	指示が出ているものについては台風当日、その翌日分まで事前に調剤する。
☐	停電時に指示が出た調剤はヒート処方とする。
検査科	
☐	冷蔵庫が自家発電に接続されているか確認する。
☐	血液ガス分析装置のみ自家発電で稼働。
放射線科	
☐	装置の稼働は不可 検査できない。
外来	
☐	手動のエンボス刻印機を（内視鏡室と救外から）準備。
栄養科	
☐	食品冷蔵庫内の温度上昇を防止するため、ペットボトルやジップロックに氷を作り庫内に入れる。ドライアイスが準備できればそれに対応する。
☐	冷蔵庫の扉を開ける回数を減らすため、扉の外に何がどこに入っているか表示する。
☐	台風シーズンに備え常温で保存できるジュースや、乾物、カレー、シチュー等などの在庫保管を増やす。
☐	台風接近時には、停電時にも出せるメニュー（パン・ジュース等）が提供できるよう準備する。
☐	最新の食札、患者名簿の印刷を行い、パンと飲み物で対応可能な患者と、特別対応が必要な患者（全粥7分菜以下、とろみ付き、アレルギー等）が分かるように色分けする。

☐	停電が長引く時、停水時、勤務者が3名以下の時は給食提供が困難であり、非常食提供となる(非常食提供の判断は本部と相談する)。但し冷凍のゼリーなど非常食にプラスして提供できるものも在庫しているので本部と相談しながら、提供できるものは提供していく。
トイレ	
☐	受水槽に水がある限りは使用は可能。但し、自動水洗、ウォシュレットなどは使用できないので使用後はレバーで流す。また手洗いの自動水洗も使用できなくなるので、手洗いの代わりにおしぼりなどを準備する。受水槽の水がなくなれば流せなくなるので、防災マニュアルの「災害用トイレ」の設置方法・使用方法を確認しておく。
エレベーター	
☐	停電時には原則使用しないが、自家発電に繋がっているので動かすことはできる。緊急を要する時は本部に相談し本部判断で使用する。
⑥ 停水への備え	
☐	水をためておく(浴槽やバケツ)。



