

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность	Количество штук в кабельном журнале
18	00NDB02AA801-8001	Привод клапана поз. 00NDB02AA801	КПП18-Эп(П)-LS 2х0,28	2
19	00NDB26AA801-8001	Привод клапана поз. 00NDB26AA801	КПП18-Эп(П)-LS 2х0,28	2
20	21BLA20GL100-6001	Шкаф 22CJF01 П2. (3,4,15)	КВВГЭнг-LS 7х1,5	4
21	0022RSA-8001	Шкаф ПТК 22CJF02	КПП18-Эп(П)-LS 2х0,28	2
22	0022RSB-8001	Шкаф ПТК 22CJF02	КПП18-Эп(П)-LS 2х0,28	2
23	21BLA20GL100-6002	Шкаф 22CJF02 П11 (3,4,5,6)	КВВГЭнг-LS 7х1,5	4
24	21BLA20GL100-6003	Шкаф 22CJF02 П21 (1,...,19)	КВВГЭнг-LS 10х1,5	6

3.1

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	Количество штук в кабельном журнале
1	00HHG01AA002-4001	Двигатель задвижки поз. 00HHG01AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
2	00HHG02AA002-4001	Двигатель задвижки поз. 00HHG02AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
3	00HHG10AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 00HHG10AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
4	00NDB23AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDB23AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
5	00NDB23AA002-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDB23AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
6	00NDB24AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDB24AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
7	00NDB24AA002-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDB24AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
8	00NDC01AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDC01AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
9	00NDC01AA002-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDC01AA002	КВВГнг-LS 5х2,5	4
10	00NDC01AA003-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDC01AA003	КВВГнг-LS 5х2,5	4
11	00NDC01AA004-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDC01AA004	КВВГнг-LS 5х2,5	4
12	00NDB26AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 00NDB26AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
13	00NDB02AA801-4001	Двигатель клапана поз. 00NDB02AA801	КГВВнг-LS 7х1,5	6
14	00NDB26AA801-4001	Двигатель клапана поз. 00NDB26AA801	КГВВнг-LS 7х1,5	6
15	71SGM10AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 71SGM10AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
16	00CXW11-4001	Шкаф КИП 00CXW11	КВВГнг-LS 4х2,5	2
17	00CXW07-4001	Шкаф КИП 00CXW07	КВВГнг-LS 4х2,5	2

3.2

Перемычку между рядами зажимов X02/8A и X02/8B проложить кабелем (КПП18-Эп(П)-LS 1х2х0,28)

ТЕХАРХИВ

3	2	–					1070.01-010-СУ.09
2	1	–					Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Любезина			27.04.14	Общестанционное оборудование. Водогрейная котельная. Документация по подвязке ПТК к полевому уровню	Стадия: Р; Лист: 8.1; Листов: 3
Проверил		Грудева			27.04.14		
Гл. спец.		Грудева			27.04.14	Сборка КРУЗА П 21BLA20GL100. Схема электрическая подключения	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации
Н. контр.		Кислицин			27.04.14		
Нач.отд.		Вербинкова			27.04.14		

Формат А4х6

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №