

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ «Академическая»

2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная.

Кабельный журнал. Планы расположения оборудования КИП и А

**Спецификация оборудования, изделий и материалов**

**1070.01-010-СУ.05-С**

Главный инженер проекта



И.С. Петухов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1070/540	05.06.14	

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	755-14	И.С. Петухов	05.06.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9 1-парный кабель с общим экраном типа Beldfoil с полиэтиленовой изоляцией, бронирование стальными проволоками, 1х2х0,2	Belden 9841LS		ООО «Прософт-Системы» г. Екатеринбург	м	4105		
	10 Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией повышенной гибкости сечением 4,0 мм²	ПВ-3 ГОСТ 6323-79		ООО " Холдинг Кабельный Альянс " г. Екатеринбург	м	78		
	11 Металлорукав d=15	P3-Ц-X-15		По оптовой торговле	м	370		Для прокладки кабелей к приводам
	Металл для производства монтажных работ							
	1 Полоса обычной точности прокатки ВТ1-ВС-10х100 ГОСТ 103-2006 Ст3сп2-2ГП ГОСТ 535-2005			По оптовой торговле	м	10		
	2 Уголок 50х50х5-Б-ГОСТ 8509-93 ВСт3сп-1-ГОСТ 535-2005			По оптовой торговле	м	10		
	Кабель группы Витая пара, 2-парный с изоляцией ПВХ со стекловолокном, 2х2х0,52	STP2-ST			м	50		1.1

1	1	-	755-14	2/4/2014	03.06.14
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.05-С

ТЕХАРХИВ

Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				
1	5	-	-	-	5	755-14	<i>2/22/14</i>	09.06.14

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				
						1070.01-010-СУ.10-С				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					