Расход прямой сетевой воды от водогрейной котельной на собственные нужды

Предприятие (конечный заказчик):	Директор филиала ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов»						.) <i>1.04.01</i>	
Адрес:	пр. Ленина, 38, г. Екатеринбург, 620075						16.04.2015	
Контактное лицо:	Разумов Дмитрий Александрович							
Тел./факс/Е-mail:	(343) 359-19-87						3	
Объект: Академичес	CONTRACTOR		Tana	003775	_0.00 Laboratoria			
			Позиция:	00NDA100	С F001 Количе	ство:	1	
Параметры измеряемо	й среды							
Название измеряемой среды/смеси					****			
Агрегатное состояние				Сетевая вода □ газ ☑ жилкость □ пар				
Полный состав в объемных долях (для природного газа или смеси), %					☑ жидкос	гь 🗆 пај)	
Относительная погрешн (для природного газа или	ость определения конце и смеси), %	нтрации комп	онентов					
Метод определения коэффициента сжимаемости (для природного газа)				□ GERG-91 □ NX-19м □ ВНИЦ СМВ □ AGA8-92 DC				
Показатель адиабаты (дл								
Относительная влажност								
Степень сухости (для нас	сыщенного водяного пар	а), кг/кг						
Плотность, кг/м ³					в усл. тех. проц. 920			
Вязкость		□сП	□ сСт	180x10 ⁻⁶ Πε		103	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Расход	☑ _M ³/ч	□ См³/ч	□кг/ч	мин 40	ном 352	макс	400	
Перепад давления		□ кг/см ²	□ кПа	мин	ном	макс	100	
Давление избыточное	☑ МПа	□ кг/см²	□кПа	мин	ном 1,0	макс 1	2	
Температура, °С				мин 70	ном 150	макс		
Параметры окружающе	ей среды							
Атмосферное давление		☑ мм рт. ст	г. □кПа	738				
Гемпература окружающе				Мин +5		Макс +30		
Информация о трубопро	оводе в месте установк	и диафрагмь	I					
Внутренний диаметр D20, мм					257			
Голщина стенки, мм				8				
Иатериал трубопровода (марка стали)				09Г2С				
Уступы и местные сопро								
Высота уступа (при налич	нии), расстояние от устуг	па до диафраг	мы, мм					
	Trufi	іопровод			<u> </u>	→ ' /~	***************************************	
Поток \$МС 4	МСЭ	MC.	2	MC1	* Yeryi	tyri I	ис.	
Расстояние иежду МС, лина МС, мм		310 260		590	4845 and deep		90	
ип МС по ГОСТ 8.586-2 лоскость ориентации пля	Приложение А. (Указати	номер соотв	. рис. или ти	п МС с подр	обным описан	ием: угол на	клона и	
лоскость ориентации для ИС Колено	колоп, диамстры сужен	ия/расширени	ия для конфу	/зоров/дифф	узоров, тип тро	йника для т	ройников	

□ коммерческий учет ☑ технологический учет

□ ДФК

□ДБС

☑ ДКС

MC 1

MC 2

MC 3

MC 4

Колено

Требования к узлу измерения расхода

Требования к диафрагме

Тип диафрагмы

Задвижка

тройник В

Основная относительная погрешность измерения расхода, не более, %

Номер исполнения (только для ДКС	5)	☑ Исп. 1 □ Исп. 2 □ Исп. 3				
Специальное исполнение (если требу	уется)	☑ износоустойчивая □ с коническим входом				
Способ отбора давления		☑ угловой □ фланцевый □ 3-х радиусный				
Смещение оси диафрагмы относител	ьно оси трубопровода, мм					
Требования к датчику разности да						
	модель	Элемер-100-ДД XXXX - XX МПЗ t1 050 XX XX 42 ШР14 КБуст - ГП				
Первый датчик разности давлений	ВПИ П кг/см2 П кПа					
	функция преобразования	□ корнеизвлекающая 🗵 линейная				
	основная погрешность, %	☑ приведенная □ относительная				
	модель					
Регистратор первого датчика разности давлений	функция преобразования	□ корнеизвлекающая □ линейная				
разности давлении	основная погрешность, %	□ приведенная □ относительная				
	модель	•				
Второй датчик разности давлений	ВПИ □ кг/см² □ кПа					
(при наличии)	функция преобразования	□ корнеизвлекающая □ линейная				
	основная погрешность, %	□ приведенная □ относительная				
	модель					
Регистратор второго датчика разности давлений (при наличии)	функция преобразования	□ корнеизвлекающая □ линейная				
разности давлении (при наличии)	основная погрешность, %	□ приведенная □ относительная				
Требования к датчику измерения (статического давления					
	модель, измеряемое давление	□ абсолютное □ избыточное				
Датчик измерения статического	ВПИ ПМПа кг/см² кПа	пассолютное пасточное				
давления	основная погрешность, %	□ приведенная □ относительная				
Регистратор датчика измерения	модель	приведенная и относительная				
статического давления	основная погрешность, %	□ приведенная □ относительная				
Требования к датчику температур	I	приводенная в относительная				
Установка гильзы	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D				
Расстояние между диафрагмой, мм		□ до диафрагмы □ после диафрагмы				
Внутренний диаметр D20 расширите						
внутренний диаметр В20 расширите						
Датчик температуры	модель диапазон измерений, °С					
датчик температуры		мин. макс.				
	основная погрешность, %	□ абсолют. □ привед. □ относит.				
Регистратор	основная погрешность, %					
Гребования к вычислителю	основная погрешность, 76	□ абсолют. □ привед. □ относит.				
Вычислитель	модель					
T	основная погрешность, %	□ приведенная □ относительная				
Дополнительно требуется						
□ Импульсные линии, длина одной.		□ под сварку □ резьбовые				
	госуда Ст.20	□ уравнител. □ разделител. ☑ конденсац.				
☐ Комплект фланцев для диафрагмы		П плоские				
	фланцев с патрубками)	□ плоские □ усиленные				
□ Дополнительная пара отборов (ука □ Природ (указату)	азать угол между отоорами), град.					
□ Другое (указать)						
	Проектная организаці					
Глав. спец. ТМО	— М.О. Курис	т. (343)350-62-13				
Гл. спец. ОАСУ	И С.П. Груздева	т. (343)214-99-02				
Заказчик:	,,,					
М.П. Руководитель	предприятия					
-						
		(фамилия и подпись)				