Подп. и дата

## ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА» Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная. Схемы функциональные автоматизации

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-CY.01-C

Главный инженер проекта

Лошу И.С. Петухо

	Изм.	№ док.	Подп.	Дата
***************************************	1	1147 13	Shopph	20.12.13
	2	536-14	2/4/2/	05.05.14



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Давление прямой сетевой воды к общему коллектору котельной Р 1,0 МПа, t 150 °C							
22NDA20 CP002	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	(1) 3	[2.1]	
	Давление сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001 Р 1,33 МПа, t 150 °C							
22NDA31 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Давление сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001 Р 1,33 МПа, t 150°C							
								дпог ТЕХАРХИВ

2	1		536-14	ひりかん	12.05.14	
Изм	Коп уч	Пист	No пок	Полп	Лата	

1070.01-010-СУ.01-С

8

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22LBG10 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством Вехний предел измерений 0,6 МПа Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1150 11 МПЗ t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20 ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Давление пара в напорном трубопроводе к горелке после последнего запорного органа Р 0,4 МПа, t 225 °C							
CP001,	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством Вехний предел измерений 0,6 МПа Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1150 11 МП3 t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20 ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	4		
	Расход мазута в напорном мазутопроводе к котлу F 15,4 т/ч, Р 2,5 МПа, t 130 °C, Dy 50							
22HHF10 CF001	Расходомер-счетчик ультразвуковой. Верхний предел измерений 16 т/ч. В комплекте: 1 Вторичный измерительный преобразователь 2 Преобразователи электроакустические 3 Источник вторичного питания, исполнение 220/24 В 4 Измерительный участок 5 Устройство коммутационное	«Взлет МР» исполнение УРСВ-510 V ц ВП ПЭА ИВП - 24.24 ИУ-232 УК Опросный лист № 3 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 3 Ц	[2.1]	ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург	шт.	1		Тип датчика уточняется по опросному лист

TEXAPXVIB

2	1	gi-	5814	2/4/1/-	1505/4
Изм	Колуч	Пист	№ док	Полп	Пата

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расход мазута в трубопроводе рециркуляции F 1,54 т/ч, Р 2,5 МПа, t 130 °C, Dy 32							
22HHF20 CF001	Расходомер-счетчик ультразвуковой. Верхини предел измерений 1,6 т/ч. В комплекте: 1 Вторичный измерительный преобразователь 2 Преобразователи электроакустические 3 Источник вторичного питания, исполнение 220/24 В 4 Измерительный участок 5 Устройство коммутационное	«Взлет МР» исполнение УРСВ-510 V ц ВП ПЭА ИВП - 24.24 ИУ-232 УК Опросный лист № 4 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 4 <i>Ш</i>	/2.1/ H.2(3an))	ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург	ШТ.	1		Тип датчика уточняется по опросному листу
	<u>Газовоздухопроводы котла</u>	And the second s						
	Температура воздуха до калорифера 22HLB01AH001, 22HLB02AH001 (правая и левая стороны) t 35°C, Dy 1200							
	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50 200 °C. Длина монтажной части 630 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 630 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
	Гильза защитная L=630 мм	ГЗ-015 01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 630 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Температура воздуха после калорифера 22HLB01AH001, 22HLB02AH001 (правая и левая стороны) t 12 °C, Dy 1200							
	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50 200 °C. Длина монтажной части 630 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 630 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		

Инв. № подл.

TEXAPXIB

2	1	-	536-14	2/4/	050514
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.01-С

24

Лист

Тозиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HLB01 CT105, 22HLB01 CT106, 22HLB01 CT107, 22HLB02 CT105, 22HLB02 CT106, 22HLB02 CT107	Термометр биметаллический	KSD9700		Комплектно с дуть езым вентилятором ОАО «Красногвардейский машиностроиельный завод"		6		
	Температура уходящих газов на выходе из котла							
CT001	Преобразователь термоэлектрический (хромель-алюмель). НСХ ХА(К)х1. Диапозон измерений -40…850 °C Длина монтажной части 1000 мм	ТП-2088Л/1-ХА(К)х1(- 40850 °С/1000)10 2 1Н СП1ГП ТУ 4211-013- 13282997-2010	[2.1]	ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	1		
	Гильза защитная L=1000 мм	ГЗ-015-01 M20х1,5 M20х1,5 H10 10/14 мм 1000 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Температура подшипников дымососов 22HNC01AN001, 22HNC02AN001 t 60 °C							

ДПОГ ТЕХАРХИВ

2	/		536 14	UrjyL	050514
Man	Копли	Пист	No gov	Попп	Лото

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HLA51 CP001, 22HLA61 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 4,0 кПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1131М - 11 МПЗ t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
	Разрежение вверху топки котла Р -0,06 кПа 0,06 кПа							
CP002,	Микропроцессорный преобразователь давления-разрежения. Выходной сигнал 420 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Диапазон измерений -0,05 кПа0,08 кПа. Основная приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДИВ 1312E 05 МПЗ t1 050 (-0,0 <b>8</b> 0,08 кПа) 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	4		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
	Разрежение перед дымососом 22HNC01AN001, 22HNC02AN001 P -0,02 кПа0,04 кПа							

Взам. инв	
Подп. и дата	
дл,	

TEXAPXIMB

2	1	#D.	53614	2/4/1/	0305,14
Nava	Копуч	Пист	No aor	Пола	Пото

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HNC01 CP001, 22HNC02 CP001	Микропроцессорный преобразователь давления-разрежения. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Диапа зон измерений -0,08 к Па 0,08 к Па Основная приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДИВ 1312E - 05 МПЗ t1 050 (-0,08 0,08 кПа) 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком Расход воздуха на сопла третичного дутья (правая и левая стороны)	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
	Гправая и левая стороны) Fmax 35000 м <sup>3</sup> /ч, Dy 600, P 3,5 кПа							,
22HLA51 CF001, 22HLA61 CF001	Расходомер на бозе осредняющей напорной мрубки Аппиват 485, преобразователь Зо515мх	Rosemount - 3051SFA  DnpocHell Aucm N5 1070,01-010-04.01-015  LI3M. 1 (Hob.)	1.1		ШТ.	2	1.2	Тия определяется по документации с Изм.1
	Вибрация подшипников дымососа 22HNC01AN001, 22HNC02AN001							
22HNC01 CY001, 22HNC01 CY002, 22HNC02 CY001, 22HNC02 CY002	Виброскорость подшипников ходовой части и электродви- гателя дымососа правого и левого вращения	Аппаратура контроля ВК-310С ВИКОНТ "		Комплектно с дымососом ОАО «Красногвардейский машиностроительны й завод"	ШТ.	4		
	Вибрация подшипников дутьевого вентилятора 22HLB01AN001, 22HLB02AN001							

диог ТЕХАРХИВ

2 2 - 536-14 2 pyrof 05.0574 1 2 - 1147-13 2 pyrof 20.12.13 1070.01-010-СУ.01-С 32

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Паромазутопроводы							
	Давление мазута в напорном трубопроводе к горелкам Р 2,5 МПа, t 130 °C							
22HHF10 CP002,	Верхний предел измерений 2,5 МПа.	Элемер-100-ДИ1150 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	4		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Разделитель мембранный. Штуцерное присоединение	PM-5319 C - 01 - Ø10 - M20x1,5 - 0p		ЗАО «Росма» г. Санкт-Петербург	шт.	4		
	<u>Газовоздухопроводы котла</u>							
22HLB01 AA801, 22HLB02 AA801, 22HNC01 AA801, 22HNC02 AA801	номинальным крутящим моментом на выходном валу 630 гм, номинальное время полного хода выходного вала 63 с, номинальное значение полного хода 0,25 об.,с БД-ОС-220,	МЭО-630/63-0,25ЦС2-92К У2		АБС ЗЭиМ Автоматизация г.Чебоксары	шт.	4		
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Охлаждение тягодутьевого оборудования котпов м1,2		and a control through a grant and a control through a grant and a control through a grant a control through a control through a grant a control through a grant a control through a grant a control thro					
С С Г О 5 1 22 P С М 2 О 21 P С М 2 О С Г О 5 1 21 P С М 2 О С Г О 5 1	Реле потока с условным проходом 25 мм, исполнение 2, с ногообкой	РПИ-25H-2 ТУ 25-02.102175-79		040 "Теплоконтроль" г. Казань	шт.	8	[2.1]	
	4cm04ник бесперебой ного питония 6000 ВА 230 В	UBIT Liebert GAT2		no onmoboci mopeobne	um.	1)	and the second s	DATE RIGIN L TEXAPXUB
Инв. № подл. ТОУМ 3281			1 - 140B 114	36-13 2/4/ 05.05.19 13-13 2/4/4 20.12.13 док. Подп. Дата	11	070.01-01	l0-СУ.01-С	Лист 36

	Таблица регистрации изменений							
	Номера листов (страниц)				Всего			
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
2	1, 8, 23, 24, 26, 31,32,36	-	-	-	36	536-14	2/1994	12.05.14

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
№ подл.	
읟	
	Г

						Ī			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				