

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
104/139	28.04.14	

Ряд зажимов ХТ

Газ на котел поз. 22ННГ00АА031					
Условный номер кабеля					
3	22ННГ00АА031-11		1		SA1:5
3	22ННГ00АА031-13		2		SA1:7
			3		
			4		
3	22ННГ00АА031-18		5		HLG1:1
3	22ННГ00АА031-12		6		HLG1:2
			7		
			8		
5	+24 В (903)		9		SA1:1
5	22ННГ00АА031ХМ12		10		SA1:3
Газ на 33У поз. 22НЈГ10АА031					
4	22НЈГ10АА031-11		11		SA2:5
4	22НЈГ10АА031-13		12		SA2:7
			13		
			14		
4	22НЈГ10АА031-18		15		HLG2:1
4	22НЈГ10АА031-12		16		HLG2:2
			17		
			18		
	+24 В (903)		19		SA2:1
5	22НЈГ10АА031ХМ12		20		SA2:3
Мазут на котел поз. 22ННН10АА031					
1	22ННН10АА031-1		21		SA3:5
1	22ННН10АА031-3		22		SA3:7
			23		
			24		
1	22ННН10АА031-6		25		HLG3:1
1	22ННН10АА031-2		26		HLG3:2
			27		
			28		
2	+24 В (903)		29		SA3:1
2	22ННН10АА031ХМ12		30		SA3:3

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	Количество используемых жил
1	22СХW01-4400	Шкаф БУПоВ 22СХW01	КВВГнг-LS 5x1,5	4
2	22СХW01-6001	Шкаф БУПоВ 22СХW01	КВВГЭнг-LS 4x1,5	2
3	22СХF01-4401	МЩГ N 1,2 22СХF01	КВВГнг-LS 5x1,5	4
4	22СХF01-4400	МЩГ N 1,2 22СХF01	КВВГнг-LS 5x1,5	4
5	22СХF01-6001	МЩГ N 1,2 22СХF01	КВВГЭнг-LS 4x1,5	3

						1070.01-010- СУ.04			
						Строительство ТЭЦ "Академическая"			
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полевому уровню	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Груздева			<i>Груздева</i>	28.04.14		Р	35	
Проверил	Груздева			<i>Груздева</i>	28.04.14				
Гл. спец.	Груздева			<i>Груздева</i>	28.04.14				
Н. контр.	Кислицына			<i>Кислицына</i>	28.04.14	ПАО ВК № 2. Схема электрическая подключения	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Нач. отд.	Вердякова			<i>Вердякова</i>	28.04.14				