



Поз. обозначение	Текст надписи	Кол.
1	Содержание O <sub>2</sub> в дымовых газах 22HNA00CQ001	1
2	Расход в напорном мазутопроводе к котлу 22HNF10CF001	2
3	Расход мазута в трубопроводе рециркуляции 22HNF20CF001	2
4	~220 В. Питание приборов	1

Поз. обозначение	Наименование	Кол. (шт.)	Примечание
	Клемма универсальная винтовая UK 2,5 N, 3003347	70	Phoenix contact
	Перемычка гребенчатая EBL 2-5, 2303145	10	Phoenix contact
	Перемычка гребенчатая EBL 10-5, 2303132	2	Phoenix contact
	Клемма с ножевым размыкателем MTK, 3101016	5	Phoenix contact
1	Рейка монтажная без отверстий NS 35/7,5 UNPERF/800 мм, 1208115	1	Phoenix contact
2	DIN-рейка для установки выключателей	0,5	м
3	DIN-рейка 35/7,5	2	м, для установок приборов
	Стопор концевой для монтажной рейки E/UK, 1201442	2	Phoenix contact
	Крышка торцевая D-UK 2,5 3001022	2	Phoenix contact
	Пластина разделительная ATP-UK, 3003224	10	Phoenix contact
	Разделитель клеммных групп ATS-MTK, 3101223	2	Phoenix contact
	Держатель для маркировочных табличек UBE/D, 0800307	10	Phoenix contact
	Полоски для нанесения надписей ESL 40x17, 0808095	10	Phoenix contact
	Полоска шильдиков на 10 элементов без маркировки UNBERDRUKT	14	Phoenix contact
	Зажим для подключения экранирующей оплетки SK14, 3025176	10	Phoenix contact
	Клемма универсальная заземляющая USLKG 2,5 N 0443081	20	Phoenix contact
	Провод с медной жилой повышенной гибкости с ПВХ изоляцией 1x1,5 380 ГОСТ 6323-79	100	м
	Провод ПВЗ 1x4,0 ГОСТ 6323-79	20	м, для заземления приборов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
-	Щит шкафной каркасный ЩШК-000.00-02 1600х600х600	1	
1 ... 4	Рамка для надписей РМ 58х18	6	По номенклатуре завода

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
22HNA00CQ001	Твердозлектролитный анализатор кислорода ТДК-ЗМ	1	В поставку завода не входит
22HHF10CF001 22HHF20CF001	Расходомер-счетчик Взлет МР "УРСВ-510Vц"	2	В поставку завода не входит
22UG1 22UG2	Источник вторичного питания "ВЗЛЕТ ИВП-24.24"	2	В поставку завода не входит
EL1	Лампа E220-60	1	Установить на потолке щита
-	Патрон E27ФП-01	1	
Q1	Выключатель автоматический однополюсный iC60N 50 Гц, In=1A, км N A9F73101	1	"Schneider Electric"
3-SF1	Выключатель автоматический однополюсный iC60N 50 Гц, In=1A, км N A9F73101	1	"Schneider Electric"
-	Блок контакт состояния iOF км N A9A26924	1	"Schneider Electric"
-	Блок контакт сигнализации повреждения iSD км. N A9A26927	1	"Schneider Electric"

Подвод кабелей снизу.

						1070.01-010-СЧ.01.3И 2		
						Строительство ТЭЦ "Академическая"		
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Прод.	Дата			
Разраб.	Ладыгина	Лист	№ док.			Водогрейная котельная	Стадия	Лист
Проберил	Плюсина	Лист	№ док.			техническое задание заводу на изготовление	Р	8
Рук. гр.	Плюсина	Лист	№ док.			нетиповых щитов управления		
Н. контр.	Кислицына	Лист	№ док.			Щаф газоанализаторов 22СХW02.	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации	
						Чертеж общего вида		

Формат А4х4