Взам. инв. №

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная Кабельный журнал. Планы расположения оборудования КИП и А

Журнал кабельный

1070.01-010-СУ.05-ЖК

Начальник отдела



Т. И. Вербнякова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	755-14	lifth	03.06.14
2	113-14	2/2/7	0107.14
3	1380-14	2/m/n/	31.10.14
4	1575-14	2/4/1	19.12.14
5	245-15	2/436	1304.15
6	540-15	Wyst-	23.07.15
7	652-15	Elyst	04.09.15
8	884-15	Myph	24.12.15



Изделия небронированные (неэкранированные)

Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
315	0,024	КВВГЭнг-LS	27x1,5
575	0,22	КВВГЭнг-LS	27x1,5
590	0,024	КВВГЭнг-LS	19x1,5
1570	0,024	КВВГЭнг-LS	14x1,5
995	0,22	КВВГЭнг-LS	14x1,5
1790	0,024	КВВГЭнг-LS	10x1,5
1345	0,024	КВВГЭнг-LS	7x1,5
480	0,22	КВВГЭнг-LS	7x1,5
1785	0,024	КВВГЭнг-LS	5x1,5
450	0,22	КВВГЭнг-LS	5x1,5
[41] (3160)	0,024	КВВГЭнг-LS	4x1,5
820	0,22	КВВГЭнг-LS	4x1,5
100	0,024	КВВГЭнг-LS	7x1,0
325	0,024	КВВГЭнг-LS	4x1,0
180	0,22	КГВЭВнг-LS	14x0,5
210	0,22	КГВЭВнг-LS	7x0,5
	Всех кабе	елей 10 кВ	
	Всех кабе	элей 6 кВ	
	Всех кабе	лей 3 кВ	
8.1/	Всех кабе	лей 1 кВ	
4.21 20855	Всех брон	ированных изделий	
7.31 (33264)	Всех изде	лий по данному журналу	

1 До нарезки кабелей длины уточнить по месту. 2 Согласно ПУЭ п.2.1.16 кабели напряжением до 60 В и более 60 В прокладывать по отдельным трассам или в разных отсеках кабельного лотка, имеющего сплошную перегородку с пределом огнестойкости 0,25 ч. из несгораемого материала.

3 Кабели цифровой связи с маркировкой 221(222...224)RSA-80XX проложить непрерывной шиной в отдельном коробе или трубе от кабелей с маркировкой 221(222...224)RSB-80XX.

Длины промерил (ЭТО)

Д.А.Кальникова

Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
4025	0,06	Belden	9841LS 1x2x0.2
120	0,22	КВВГнг-LS	7x2,5
1340	0,22	КВВГнг-LS	5x2,5
15.11 (1475)	0,38	КВВГнг-LS	5x2,5
40	0,38	КВВГнг-LS	4x2,5
460	0,22	КВВГнг-LS	14x1,5
245	0,22	КВВГнг-LS	10x1,5
1030	0,22	КВВГнг-LS	7x1,5
<u>7.1</u> 7 (2630-2745)	0,38	КВВГнг-LS	7x1,5
670	0,22	КВВГнг-LS	5x1,5
15.21 (21°95)	0,22	КВВГнг-LS	4x1,5
[8.2] 170	0,22	KBBFHr-LS	5x0,75-
160	0,22	КГВВнг-LS	5x1,5
10	0,22	КГВВнг-LS	10x0,5
90	0,22	КГВВнг-LS	7x0,5
220	0,22	КГВВнг-LS	5x0,5
	Всех кабе	лей 10 кВ	
	Всех кабе	лей 6 кВ	
	Всех кабе.	пей 3 кВ	
	Всех кабе	пей 1 кВ	
[4.4] (12409)	Всех небр	онированных изделий	
7.2 8.37		٨	

8	3	_	884-15	Unit	24.12.15
7	4	-	652-15	2/47/	04 09 13
5	2		245-14	2/4/2/	1304.13
4	4		1515-14	2/47/	191214
3	1604	Зам.	1380-14	2/oyof	311014
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разра	аб.	Скось	рева	3.CU_	31.10.19
Прове	ерил	Грузде	эва	2/1/26	3/10/4
Гл. сг	ец.	Грузде	эва	2/1/2/	3/10.14
Н. кон	троль	Кисли	цына	accours	05.11.4
					T -

1070.01-010-СУ.05-ЖК

114/ Листов

(30)

Стадия Лист Журнал кабельный

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по пректированию

Изделия бронированные (экранированные)

Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
160	0,024	КГВЭВнг-LS	5x0,5
85	0,024	КМТВЭВнг(A)-LS	2x1,5
/8.1/ (40 125)	0,38	МКЭШВнг-LS	5x2x0,5
60	0,024	МКЭШнг	10x0,75
140	0,024	МКЭШнг	2x0,75
125	0,024	МКЭШнг	7x0,5
1070	0,024	МКЭШнг	3x0,5
/8.2/ 50	0,024	STP2-ST	2x2x0,52-
260	0,024	PK75-2-21	
17.11 (2975 3090)	0,024	КИПвЭВнг (A)-LS	1x2x0,78
1050	0,024	КГПпЭВнг (A)-LS	1x2x0,78

Взам.инв.№

Изделия небронированные (неэкранированные)

Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
140	0,22	МКШнг	3x0,75
5.1/ 50	0,22	BBTHT-LS KBBTHT-LS	3×6,0
615	0,38	KBBTHT-LS	(4×6,0)
			[6.1]
7.2 (204		KFBBHT-LS	7×1,0

8	2	-	884-15	2/4/1/2	24.12.15	ŀ
7	2	96	652-15	2/1/1/	04.09.15	apar
6	1	_	540-15	Upgl	23.07.15	
5	1	-	245-15	4771	1304.13	_
4	-	Зам.	1575-14	2/4/2	9 12.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	



1070.01-010-СУ.05-ЖК

Лист

EJ E	Наименование	Manus	0			Ha	именова	ание кабеля						
цковый кабел	монтажной	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля		уда	00071	ALOTA I	КУД	·				Напряже-	Длина
Порядковый номер кабел	елиницы	Raconii	по проекту	место присоединения	X	У У	инаты Z	место присоединения	X	орді Т Ү	инаты Z	Трассировка	ние, кВ	кабеля, м
62	Контроль факела.	22CXF02- 503	МКШнг 3x0,75	ИВН поз. 4-UG	7	3		Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02	7	2	+6,000		0,22	35
63	33У горелки 4	22CXF02- 504	МКЭШнг 2x0,75	Датчик поз. 22ННА41СВ002	7	3	+7,000	Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02	7	2	+6,000		0,024	35
64	Контроль факела.	22HHA01 CB001-6001	МКЭШВнг-LS 5x2x0,5	Фотодатчик 22ННА01СВ001	5	6		Местный щит горелок № 1, 2 22CXF01	4	2	+6,000		0,22	45
65	Топка тыла	22HHA01 CB001-6002		Фотодатчик А2 22ННА01СВ001	5	-6	+6,000	Местный щит горелок № 1, 2 22CXF01	-4	2	+6,000		-0,22	45
66	Контроль факела.	22HHA02 CB001-6004	МКЭШВнг-LS 5x2x0,5	/ Фотодатчик 22ННА02СВ001	5	1	+6,000	Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02	7	2	+6,000		0,22	40
67	Топка фронта	22HHA02 CB001-6002		Фотодатчик А2 22ННА02СВ001	-5	-1	+6,000	Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02	7	-2	+6,000		0,22	40
1 1	Р на напорном мазутопроводе к горелке 1	22GF022- 501	МКЭШнг 3x0,5	Датчик поз. 22HHF11CP001	4	3	+/ ()()()	Соединительная коробка 22GF022	3	3	+7,000	18.17	0,024	35
69	торелке т	22GF022- 502		Датчик поз. 22HHF11CP002	4	3		Соединительная коробка 22GF022	3	3	+7,000		0,024	35
70		22GF022- 503	МКЭШнг 3x0,5	Датчик поз. 22HHF21CP001	4	4	T7 111111 1	Соединительная коробка 22GF022	3	3	+7,000		0,024	40
71	Р на напорном мазутопроводе к горелке 2	22GF022- 504		Датчик поз. 22HHF21CP002	4	4		Соединительная коробка 22GF022	3	3	+7,000		0,024	40
72		22GF022- 6001		Соединительная коробка 22GF022	3	3	T/ 111111 1	Шкаф 22CJF02 (Л.17, Л.18, Л.19)	20	7	+5,400		0,024	105
						···							TEXAPXE	B
			MINISTER, CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STA					<u>8</u> Изм.	1 Кол.уч	_ . Лист		7/1/1 24.12.15 Подп. Дата 1070.01-010-СУ.05-ЖІ	К	Лист 9

Инв.№ подл Подп. и дата Взам.инв.№

цковый кабеля	 Наименование	 Маркировка	Заводская	OTK	уда	на	аименов	ание кабеля						_
цко кас	монтажной	· · ·	марка кабеля			рорді	инаты	куд		орди	_{1наты}	Трассировка	Напряже- ние,	Длина кабеля,
Порядковый номер кабеля	единицы		по проекту	место присоединения	Х	Υ	Z	место присоединения	Х	Y	Z	Трассировка	кВ	м
456	Перемычки между датчиками горелок	22HHA11C B001-6002	STP2	Датчик факела горелки N° 1 22ННА11СВ001	4	3	+ 7,000	Датчик факела горелки N° 4 22ННА41СВ00 1	7	3	+ 7,000		0,024	25
457	Перемычки между датчиками горелок	22HHA21C B001-6002	STP2	Датчик факела горелки N° 2 22HHA21CB001	4	4	+ 7,000	Датчик факела горелки N° 3 22HHA31CB001	7	4	+ 7,000		-0,024	-25
458	281	22CXF01- 6017	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22CXF01	4	2	+6,000		0,024	130
459		22CXF01- 6018	КВВГЭнг-LS 4х1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22CXF01	4	2	+6,000		0,024	130
460		22CXF01- 6019		Шкаф 22CJF02 (Л42 11,12)	19	7	+5,400	МЩГ № 1,2 22CXF01	4	2	+6,000		0,024	115
461		22CXF02- 6012	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2	+6,000		0,024	115
462		22CXF02- 6013	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2	+6,000		0,024	115
463		22CXF02- 6014	КВВГЭнг-LS 4х1,5	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2		Шкаф 22CJF02 (Л42 15,16)	19	7	÷5,400		0,024	100
464	Перемычки	22BLA10GL 100-6003	КВВГЭнг-LS 14x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9		Шкаф 22CJF02 (Л42 1…8, Л28 2,3,5,6)	19	7	+5,400		0,024	45
465		22BLA10GL 100-6004	КВВГЭнг-LS 19x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (Л36 12…15, Л41 7…14)	19	7	+5,400		0,024	45
466		22BLA10GL 100-6005	КВВГЭнг-LS 19x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (П16 710, П21 710)	19	7	+5,400		0,024	45
467		22BLA10GL 100-6006	КВВГЭнг-LS 14x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	Шкаф 22CJF01 (Л44 1…8, Л45 7,8)	19	7	+5,400		0,024	45
468		22BLA10GL 100-6007	КВВГЭнг-LS 19х1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	¢,		Шкаф 22CJF01 (П11 916, П29 7,8)	19	7	÷5,400		0,024	45
										······································			TEX	NPXVB

8	1	-	884-15	Myst	24.12.15	F
3	į	Зам.	1380-14	2/0/2/	31.10.14	ŀ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Лата	

			Табли	ца регистра	ции измен	эний		
	Ном	ера листов	(страниц)		Bcero			
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
2	¹ ,20,38,43		_		44	883-14	2/mpl	08.07.14
3	1	2, 3 ,11, 19,20, 37,39,41,42,	45		45	1380-14	Epyp	31.10.14
		44						
4	1,2	3,2537			45	1575-14	2/1/21	19.12.14
5	1,2,3,35,36, 37,39		garantis .		45	245-15	443/	13.04.15
6	1,3,35,36, 37	·	430.00		45	540-15	Phys	23.07.15
7	13,25 30	gaptinish	4650	commits	50	652-15	2 fryst	04.09.15
8	2,3,9,44	,	,		50	884-15	Upyl	24.12.15

1нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						l
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	