



ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»
ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ГЕНЕРАЦИИ

Первомайская ул., д. 56,
Екатеринбург, Россия, 620075
тел.: (343) 350-62-71; факс: (343) 295-60-89
e-mail: dprog.office@iceu.ru; http:// www.iceu.ru

ОКПО 00113796, ОГРН 1026604943683
ИНН/КПП 6660002245/660850001

17.04.2015 № 5-43-24/1070-Л.7Р2
На № 28-104- от 14.04.2015
01/195/
226

Филиал ОАО «Волжская ТГК»
«Екатеринбургский филиал по
реализации приоритетных
инвестиционных проектов»
Директору
Д.А. Разумову

ekat.project@ies-holding.com;
E.Prokopenko@ies-holding.com;
a.goldobin@ies-holding.com;
S.V.Zhukov@ies-holding.com;
O.V.Baranov@ies-holding.com

ООО "Управляющая компания
"Уралэнергострой"
Заместителю генерального
директора
Ю. И. Шупенько

info@uestroy.ru

О согласовании оборудования для
ВК №2 ТЭЦ Академическая

Уважаемые господа!

В ответ на письмо УЭС №28-104-01/195/226 от 14.04.2015 г. сообщаем:

1. Генпроектировщик заполняет опросные листы.

Расчёт расходомера выполняется заводом-изготовителем, и в соответствии с
расчетом расходомера, завод-изготовитель подбирает модель прибора.

2. Согласовываем клапанный блок Элемер-БК-С-30-02-Р5-ДР-М20УФ
ТУ 3742-084-13282997-08 в количестве 6 шт. для модели прибора Элемер-
100-ДИВ 1312Е - 05 МПЗ t1 050 (-0,08... 0,08 кПа) 42 ШР14 - - КБуст – ГП
без изменения рабочей документации.

3 Опросный лист 1070.01-010-СУ.06-ОЛ 3 изм.4 (Зам.) см. приложе-
ние, до 24.04.15 г. будет выполнена корректировка рабочей документации



1070.01-010-СУ.06 изм.4. В опросном листе изменены длины прямого участка в связи с изменением трассировки трубопровода из-за увеличения монтажной площадки.

Приложение: 1. Опросный лист 1070.01-010-СУ.06-ОЛ 3 изм.4 (Зам.) на 2 л. в 1 экз.

Главный инженер



А.Э. Вилинский

Светлана Павловна Груздева
(343) 214-99-02, 23-22