Обозначение арматуры по	Наименование арматуры	Место управление		№ шкафа сборки и место в	№ чертежа принципиальной	
функциональной схеме		Местный щит горелок	APM водо- грейной ко- тельной	шкафа соорки и место в шкафу	схемы 1070.01-010- СУ.02	Примечание
1	2	3	4	5	7	9
22HHF10AA001	Задвижка на общем мазутопроводе к котлу АТЭК-50.024-3М-С-40-Э0 привод МЭОФ-100/25-0,25ЦС2-99К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2С N=0,25 кВт		+	22BLA10GL101 5B 1/3RT.T413-11P1W	Л. 13	
22HHF10AA031	ПЗК на напорном мазутопроводе к котлу АТЭК-50.024-БМ-С-40-Э0 привод МБО-63/1-0,25 с БУПУ и БАЗ-01М N=0,085 кВт		+	22CMX01 4/Q11 1 LK.T609-11P1W 9/Q05 1 LK.T621-11P1W	Л. 6	
22HHF10AA801	Регулирующий клапан на напорном мазутопроводе к горелкам котла АТЭК-50.016-РМ-С-40-Э0 привод МЭОФ-40/25-0,25ЦС2-96К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2С N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 6A 1/3RT.T413-11P1W	Л. 14	Регулятор температуры прямой сетевой воды
22HHF20AA001	Задвижка на мазутопроводе рециркуляции от котла АТЭК-32.024-3M-C-40-Э0 привод МЭОФ-100/25-0,25ЦС2-99К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2С N=0,25 кВт		+	22BLA10GL101 5A 1/3RT.T413-11P1W	Л. 13	
42EGD51AA801	Регулирующий клапан на мазутопроводе рециркуляции водогрейной котельной АТЭК-50.016-РМ-С-40-Э0 привод МЭОФ-40/25-0,25ЦС2-96К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2С N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 6C 1/3RT.T413-11P1W	Л. 14	Регулятор давления мазута в линии рециркуляции водогрейной котельной
22LBG10AA801	Регулирующий клапан на паропроводе к горелкам котла 25с947нж привод МЭПК-6300/50-30ЦС2-99 с пускателем ПБР-2ИМ-БД-10-2С N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 6B 1/3RO.T413-11P1W	Л. 18	,

одл. Подп. и дата Взам. инв. № 445 *Эн. од. /3*

дпог ТЕХАРХИВ

4	1		1162-14	4/19/	0510914
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Йодп.	Дата