


Позиция прибора	22ННА01СВ001	22ННА02СВ001
Измеряемый параметр	Контроль факела	Контроль факела
Измеряемая среда		
Место установки отборного устройства	Топка с тыла	Топка с фронта
Назначение измерения	Защита	Защита
Тип прибора	Факел-ЗМ1	Факел-ЗМ1
Тип модуля		
Номер стенда или коробки		

Кабели от датчиков до местных щитов горелок учтены в комплекте 1070.01-010-СЧ.04 "Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полемому уровню".

Условное обозначение



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1070/003	2026.06.13	

						1070.01-010-СЧ.03			
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная. Монтажно-установочные чертежи	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Малыгина	Т.М.	24.06.13				Р	8	
Проверил	Плюснина	В.В.	25.06.13						
Рук. гр.	Плюснина	В.В.	25.06.13			Факел котла. Схема внешних соединений	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.	Кислицына	О.В.	25.06.13						
Нач. отд.	Вербякова	Е.В.	25.06.13						