

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА —

УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»

(ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»)


Строительство ТЭЦ «Академическая». 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Рабочая документация

Водогрейная котельная Документация по привязке ПТК к полевому уровню Основной комплект рабочих чертежей

1070.01-010-СУ.04

	Изм.	№ док.	Подп.	Дата
	1	736-14	6/476	03.06.14
	2	813-14	2/yy	30.06.14
l	3	1012-14	2/42/	30,07.14
ĺ	4	1177-14	Zry-	24.09.14
	5	1381-14	2/4/2/	31.10.14





### ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ

## Строительство ТЭЦ «Академическая». 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

### Рабочая документация

Водогрейная котельная Документация по привязке ПТК к полевому уровню Основной комплект рабочих чертежей

1070.01-010-СУ.04

Главный инженер проекта

ZHB.

Взам.

(подпись)

∠У.VУ./{ (дата) И.С. Петухов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	736-14	4/4/2	03.06,14
2	883-14	2/4/24	30.06.14
3	1012-14	2/42/-	30,07.14
4	1177-14	Dry-	24.09.14
5	1381-14	Julyh	31.10.14



42		Ведомость рабочих чертежей основного комп	ілекта									
2084	Лист	Примечание										
311	1	U3M.1,2;3;4;5										
	2	Сетевая вода. Датчики температуры. Схема подключения внешних провод	OK 43M. 4(3am.									
16 1	3	Сетевая вода. Датчики давления и расхода. Схема подключения внешних провод	_ ·									
1.14 1,1.3-1.5) Vm 4(0.1.1,1.4.6) W. KOKG 1,000 (1) (1) (1) (1)	4	Газопроводы котла. Датчики давления и температуры. Схема подключения	4									
1.1.		внешних проводок										
6,1	5	Газопроводы горелок № 1,2. Датчики давления. Схема подключения внешних проводок										
	6	азопроводы горелок № 3,4. Датчики давления. Схема подключения внешних проводок										
100	7	Факел горелок. Схема подключения внешних проводок   43м.1(Зим.)										
2. 6	8	Факел котла. Схема подключения внешних проводок										
27	9	Паромазутопроводы котла. Датчики давления. Схема подключения внешних провод	рдок									
7-7.	10	Паромазутопроводы котла. Датчики расхода и температуры.	43H.2(3aH.)									
4 6		Схема подключения внешних проводок	, com (com)									
3 . 1	11	Газовоздухопроводы котла. Датчики давления. Схема подключения внешних провс	одок									
4	12	Газовоздухопроводы котла. Датчики температуры, расхода.										
9.07.J	*	Схема подключения внешних проводок										
4 07	3 13.1	Газовоздухопроводы котла. Датчики температуры, вибрации.										
) H.R.		Схема подключения внешних проводок										
(A.S. C. 1.3-1.5) H. KOMTIP. GEO.	13.2	Газовоздухопроводы котла. Датчики температуры, вибрации.										
Komap Komap		Схема подключения внешних проводок										
Взам. инв. № <i>Цзм. З. н. Цзм. 2. н.</i>			programme APXVB									
Подп. и дата	3	- 101299 Magay 30,07.19	1070.01-010-СУ.04 Строительство ТЭЦ «Академическая»									
Подп.	/ Изм. Ko											
0ДЛ.	<ul><li>) Разраб.</li><li>Провери</li><li>≥ Гл.спец.</li></ul>	TIV DESCRIPTION DE LE CONTROL DE LA CONTROL	Стадия         Лист         Листов           Р         1.1         38									
Инв. № подл.	Нач. отд Н.контр. ГИП		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации									

Γ

28	Схема электрическая подключения     Соединение электроприводов по дублированным цифровым кабелям.						
28	2 Соединение электроприводов по дублированным цифровым кабелям.						
	Схема электрическая подключения						
28	3 Соединение электроприводов по дублированным цифровым кабелям.						
	Схема электрическая подключения						
29	.1 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100. Схема электрическая подключения	Изн. 2;5 (Зан.)					
29	.2 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100. Схема электрическая подключения	113H. 2;5(3aH.)					
29	.3 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100. Схема электрическая подключения	Цзн. 2;5/30н.)					
29	.4 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100. Схема электрическая подключения	U3M. 2; 5 (30M)					
30	.1 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL101. Схема электрическая подключения	Изн. 2;5 (Зан.					
30	.2 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL101. Схема электрическая подключения	1/3 M. 5/30M.)					
30	.3 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL101. Схема электрическая подключения	1/3M.5 (30M.)					
30	.4 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL101. Схема электрическая подключения	1/3M. 5 (30M.)					
30	.5 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL101. Схема электрическая подключения						
30	.6 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL101. Схема электрическая подключения	43M.5 (30M.)					
31	.1 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL102. Схема электрическая подключения	Цзн.5[Зон.) Цзн.2					
31	.2 Сборка КРУЗА П 22BLA10GL102. Схема электрическая подключения						
32	.1 Шкаф питания 22СМХ01. Схема электрическая подключения						
32	.2 Шкаф питания 22СМХ01. Схема электрическая подключения						
32	. 3 Шкаф питания 22СМХ01. Схема электрическая подключения						
3	3 Шкаф БУПов 22CXW01. Схема электрическая подключения	1/3H. 2 (3am.)					
3	34 Шкаф газоанализаторов 22CXW02. Схема электрическая подключения						
3	35 ПАО ВК № 2. Схема электрическая подключения						
36	.1 Местный щит горелок № 1,2 22CXF01. Схема электрическая подключения	113M.2;5/30M					
$\perp$	.2 Местный щит горелок № 1,2 22CXF01. Схема электрическая подключения	[134.2 [304];5 [30					
	.1 Местный щит горелок № 3,4 22CXF02. Схема электрическая подключения	431.2:5/30H					
3 3 36	<ul> <li>Шкаф газоанализаторов 22СХW02. Схема электрическая подключения</li> <li>ПАО ВК № 2. Схема электрическая подключения</li> <li>Местный щит горелок № 1,2 22СХF01. Схема электрическая подключения</li> <li>Местный щит горелок № 1,2 22СХF01. Схема электрическая подключения</li> </ul>	13n.2 (3a) 113n.2;51 113n.2;51 113n.2;51					

6		Ведомость рабочих чертежей основного комплекта								
	Лист					Наименование	Примеча	ние		
	37.2	Мест	ный щит	горелок N	3,4 2	22CXF02. Схема электрическая подключения	U3H. 2/30H.);	5 [30H]		
	38	Охла	ждение 1	гягодутьев	вого об	борудования котлов № 1,2.	ll3n. 4(3cm.); ll3m. 3	. ,		
		Датч	ики прото	ока. Схема	а подкл	лючения внешних проводок				
Взам. инв. №										
Подп. и дата							ЕХАРХИВ			
ИНВ. № ПОДЛ.		Копил	ист №до	к Подп.	Дата	1070.01-040 -СУ.04		Лист		
1,	VISIVI.	ווען יבאיומאיו	ivi IIv≃μυ	ч подп.	Maia					

Обозначение	Наименование	Примечание
1070.01-0 <i>[О-</i> СУ.01	Схемы функциональные автоматизации	Изм.5
1070.01-0 0-CY.02	Схемы электрические принципиальные	Изм.5
1070.01-0 <b>10</b> -CY.03	Монтажно-установочные чертежи	Изм.3
1070.01-0ЦО-СУ.05	Кабельный журнал. Планы расположения оборудова-	Изм.1,2,3
	ния КИП и А	
1070.01-010-СУ.01.3И1	Техническое задание заводу на изготовление сборок	Изм.1,2,3
	КРУЗА П	
1070.01-010-СУ.01.3И2	Техническое задание заводу на изготовление	Изм.1,2
	нетиповых щитов управления	

#### Общие указания

- 1 Рабочая документация выполнена на основании технического задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство ТЭЦ «Академическая», договор № 5.2190.11 от 08.08.2011.
- 2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.
  - 3 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
- СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание).
- 4 Рабочая документация разработана на основании документов:
- РД-0721-66-00-2011 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, частично испытанные, шкафного исполнения КРУЗА П.
  - 5 Трассировка и длины кабелей проставлены в кабельном журнале 1070.01-001-СУ.05-ЖК.
- 6 Заземление электрических приборов КИП и А, защитных металлических рукавов, защитных металлических труб, соединительных коробок и стендов, датчиков выполняется проводом ПВЗ 1х4,0 мм² путем присоединения к металлоконструкциямконтура заземления. Монтаж защитного заземления выполняется с учетом требованийПУЭ (п.1.7.127), РМ 14-11-95, СНиП 3.05.06-85.
  - 7 Изменение 1 выполнено на основании письма заказчика № ЕФ-ПС-1874 от 14.05.2014.
- 8 Изменение 2 выполнено на основании устранения ошибок, выявленных после расключения шкафов ПТК.
  - 9 Изменение 3 выполнено на основании письма Заказчика № ЕФ-ПС-3259 от 25.07.2014.
- 10 Изменение 4 выполнено на основании информационного письма ООО «ВИЛО РУС»
- вх. № 5-5954от 29.07.2014 по поводу комплектации насосов рециркуляции датчиками температуры.
  - 11 Изменение 5 выполнено на основании письма Заказчика № ЕФ-ПС-4818 от 10.10.2014.
- 12 Схемы внешних кабельных подключений шкафа 22CJF01, 22CJF02 см. комплект 06-12.BK.ATX5.1, 06-12.BK.ATX5.2 3AO «АЭН-групп» г.Москва.

							Γ
'	5	•	Зам.	1381-14	2/4/1/-	31.10.14	
3	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Взам. инв.

Подп. и дата