

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист 2, Н. контр. склеивать 08.07.14

Условный № кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	исп. жил
22	22LBA10GL100-4401	Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
23	22LBA10GL100-4402	Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
24	22CXF01-4400	ПАО ВК	КВВГнг-LS 5х1,5	4
25	22CXF01-4402	ПАО ОЩУ 10CWA01	КВВГнг-LS 4х1,5	2
26	22CXF01-6001	ПАО ВК	КВВГЭнг-LS 4х1,5	3
27	22CXF01-4401	ПАО ВК	КВВГнг-LS 5х1,5	4
28	22CXF01-4403	ПАО ОЩУ 10CWA01	КВВГнг-LS 4х1,5	2
29	22CXF01-4404	Местный щит горелок №3,4 22CXF02	КВВГнг-LS 4х1,5	2
30	22CXF01-6002	Шкаф 22CJF02 (П.5 1,2,3)	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
31	22CXF01-6003	Шкаф 22CJF02 (П.5 4,5,6)	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
32	22CXF01-6004	Шкаф 22CJF02 (Л.26 2,3,5,6)	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
33	22CXF01-6005	Шкаф 22CJF02 (П.6 2,3,5,6)	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
34	22CXF01-6006	Шкаф 22CJF02 (Л.31 1...7,13...19, Л.32 16...19, Л.34 1)	КВВГЭнг-LS 27х1,5	24
35	22CXF01-6007	Шкаф 22CJF02 (П.11 1...7,13...19, П.12, П.14 1)	КВВГЭнг-LS 27х1,5	24
36	22CXF01-6008	Шкаф 22CJF02 (Л.33 1...3,7,8)	КВВГЭнг-LS 14х1,5	9
37	22CXF01-6009	Шкаф 22CJF02 (П.13 1...3,7,8)	КВВГЭнг-LS 14х1,5	9
38	22CXF01-6010	Шкаф 22CJF01 (П.2 13,14 5,6,13,14,15, П.9 1,2,4,5)	КВВГЭнг-LS 14х1,5	11
39	22CXF01-6011	Шкаф 22CJF01 (П.3 5,6,13,14,15)	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
40	22CXF01-6012	Шкаф 22CJF01 (П.7 5,6, П.8 3)	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
41	22CXF01-6013	Шкаф 22CJF01 (П.7 9,10, П.11 1, П.4)	КВВГЭнг-LS 7х1,5	5
42	22CXF01-6014	Шкаф 22CJF01 (П.10 1...7)	КВВГЭнг-LS 14х1,5	8
43	22CXF01-6015	Шкаф 22CJF01 (П.7 3,4, П.8 2)	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
44	22CXF01-6016	Шкаф 22CJF01 (П.7 1,2, П.8 1)	КВВГЭнг-LS 7х1,5	5
45	22CXF01-4405	Местный щит горелок №3,4 22CXF02	КВВГнг-LS 4х1,5	2

21

Условный № кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	исп. жил
1	22GF006-501	Коробка зажимов 22GF006	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
2	22GF006-502	Коробка зажимов 22GF006	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
3	22GF028-501	Коробка зажимов 22GF028	КВВГЭнг-LS 27х1,5	22
4	22GF029-501	Коробка зажимов 22GF029	КВВГЭнг-LS 27х1,5	22
5	22GF038-501	Коробка зажимов 22GF038	КВВГнг-LS 4х1,5	2
6	22GF038-502	Коробка зажимов 22GF038	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
7	22GF039-501	Коробка зажимов 22GF039	КВВГнг-LS 4х1,5	2
8	22GF039-502	Коробка зажимов 22GF039	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
9	22GF044-501	Коробка зажимов 22GF044	КВВГнг-LS 7х1,5	6
10	22GF044-502	Коробка зажимов 22GF044	КВВГнг-LS 7х1,5	6
11	22GF042-501	Коробка зажимов 22GF042	КВВГнг-LS 7х1,5	6
*12	22HHA01CB001-6001	Фотодатчик 1 поз. 22HHA01CB001	КВВГнг-LS 5х0,75	5
*13	22HHA01CB001-6002	Фотодатчик 2 поз. 22HHA01CB001	КВВГнг-LS 5х0,75	5
14	22CXF01-501	ИБН горелки 1 поз. 1UG	МКШнг 3х0,75	2
15	22CXF01-502	Запальник горелки 1 поз. 22HHA11CB002	МКЭШнг 2х0,75	1
16	22CXF01-503	ИБН горелки 2 поз. 2UG	МКШнг 3х0,75	2
17	22CXF01-504	Запальник горелки 2 поз. 22HHA21CB002	МКЭШнг 2х0,75	1
18	22CMX01-4003	Шкаф питания 22CMX01	КВВГнг-LS 10х1,5	9
19	22CMX01-4004	Шкаф питания 22CMX01	КВВГнг-LS 14х1,5	11
20	22CMX01-4005	Шкаф питания 22CMX01	КВВГнг-LS 5х1,5	4
21	22CMX01-4006	Шкаф питания 22CMX01	КВВГнг-LS 5х1,5	4

* Кабели подключаются минуя ряды зажимов.

ТЕХАРХИВ

						1070.01-010-СЧ.04				
2	1	-	883/14	2/4/14	08.07.14	Строительство ТЭЦ "Академическая"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)				
Разраб.	Киямова			Груздева	28.04.14	Водогрейная котельная		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Груздева			Груздева	28.04.14	Документация по привязке ПТК		Р	36.1	2
Гл. спец.	Груздева			Груздева	28.04.14	к полемому уровню				
						Местный щит горелок № 1,2		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР		
Н. контр.	Кислицына			Кислицына	28.04.14	22СХF01		ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"		
Нач.отд.	Вердьякова			Вердьякова	28.04.14	Схема электрическая подключения		Дирекция по проектированию		
								объектов генерации		