



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Помещение сборки задвижек			
1	Шкаф сборки КРУЗАП 21ВЛА20GL100	1	2200х1200х600
Помещение ПТК			
2	Шкаф ПТК 22СJF01	1	2200х800х600
3	Шкаф ПТК 22СJF02	1	2200х800х600
22СХW05	Шкаф КИП	1	800х500х500
По местц. Над входом в водогрейную котельную			
HL1...HL3	Оповещатель "Плазма-П220-СЗ "	3	
HA1...HA3	Звонок МЗМ-1	3	
HLW1...HLW3	Табло "Молния-220"	3	
SB1...SB6	Пост кнопочный ПКУ15-21.111-IP54-У2(мет)	6	
22GF048, 22GF053	Коробка соединительная КЗ-12	6	
В водогрейной котельной			
22UHA01CQ001...	Датчик загазованности метаном ДАК-CH ₄ -027	4	
22UHA01CQ004			
22UHA01CQ005	Датчик загазованности угарным газом ДАХ-М-05-СО -200	1	

						1070.01-010-СЧ.13						
						Строительство ТЭЦ "Академическая"						
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная Загазованность помещения в районе котла № 2			Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Груздеба				26.05.15				Р	8		
Проверил	Груздеба				26.05.15							
Гл. спец.	Груздеба				26.05.15							
						План размещения оборудования в помещении котельной			ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРGETИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации			
Н. контр.	Кислицына				28.05.15							
Нач. отд.	Вернякова				28.05.15							