

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ Академическая.
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная
Общестанционное оборудование
Схемы функциональные автоматизации

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-СУ.06-С

Главный инженер проекта

И.С. Петухов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	1147-13	И.С. Петухов	27.12.13
2	946-14	И.С. Петухов	16.07.14
3	1128-14	И.С. Петухов	03.08.14
4	298-15	И.С. Петухов	20.04.15

ДПОГ
ТЕХАРХИВ

Изм. 4 (л. 1, 2) н. контр. согласно 20.04.15
Изм. 2 (л. 1-3) н. контр. согласно 17.07.14
Изм. 1 (л. 1, 3, 5, 7) н. контр. 27.12.13, И.С. Петухов, 20.03.09.14

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв №
1047886	20.04.15	1047886

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание (кг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расход воды в трубопроводе прямой сетевой воды на собственные нужды Qmax 400 м3/ч, tmax 150 °С, Pmax 1,2 МПа, Ду 250 толщина изоляции 8 мм							
00NDA10 CF001	Микропроцессорный преобразователь разности давлений. Выходной сигнал 4 ... 20 мА с HART-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 400 т/ч. Основная приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДД ХХХХ - ХХ МПЗ t1 050 ХХ ХХ 42 ШР14 - - КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08 Опросный лист № 3 1070.01-010-СУ.06-ОЛ 3 Изм. 4 (Зам.)		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Трехвентильный клапанный блок общепромышленный комплектно с датчиком	Элемер-БК С 3 0 02 - ДР М20УФ Т ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Диафрагма камерная Ду 250 мм	ДКС 10-250-Б/Б-1 Опросный лист № 3 1070.01-010-СУ.06-ОЛ 3 Изм. 4 (Зам.)		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Фланцевое соединение	ФС 10-250-Б-Кольцо монтажное Опросный лист № 3 1070.01-010-СУ.06-ОЛ 3 Изм. 4 (Зам.)		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Сосуд уравнительный конденсационный	СК 4-1-А Опросный лист № 3 1070.01-010-СУ.06-ОЛ 3 Изм. 4 (Зам.)		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		

ТЕХАРХИВ

4	3	-	298-15	СМ	20.04.15
3	-	Зам.	1128-14	СМ	03.05.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.06-С

Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				
3	1	4,5,6,7	—	—	7	1128-14	с.рун/	03.09.14
4	1,7	—	—	—	7	298-15	с.рун/	20.04.15

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.06-С

Лист