

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРGETИКИ УРАЛА»

Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая"
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная. Монтажно-установочные чертежи

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-СУ.03-С

Главный инженер проекта



И.С. Петухов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
1070.01-010-СУ.03-С	20.12.13	

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	1147-13	И.С. Петухов	20.12.13
2	536-14	И.С. Петухов	05.05.14
4	1513-14	И.С. Петухов	19.12.14

ДПОГ
ТЕХАРХИВ

Инв. № подл.
104/363

Подп. и дата
26.06.13

Взам. инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22GF001, 22GF004, 22GF005, 22GF014, 22GF016, 22GF022, 22GF024	3 Коробка зажимов на 16 зажимов, с сальниками Степень защиты IP54	K3-16		ООО «Электрощит» г.Екатеринбург	шт.	8		
22GF006, 22GF007, 22GF013, 22GF015, 22GF017, 22GF019, 22GF025	4 Коробка зажимов на 24 зажимов, с сальниками Степень защиты IP54	K3-24		ООО «Электрощит» г.Екатеринбург	шт.	70		
22GF002, 22GF018, 22GF020, 22GF046, 22GF047	5 Коробка зажимов на 32 зажима , с сальниками Степень защиты IP54	K3-32		ООО «Электрощит» г.Екатеринбург	шт.	5		
22GC001a, 22GC004, 22GC004, 22GC006, 22GC012, 22GC014, 22GC016, 22GC018	6 Модуль манометров	MM-05 ТУ 34-43-10741-84		Новомосковский электромонтажный завод г. Новомосковск	шт.	16		
22GC002, 22GC005	7 Модуль манометров	MM-11 ТУ 34-43-10741-84		Новомосковский электромонтажный завод г. Новомосковск	шт.	1		
Кабели и провода								
1	Кабель универсальный контрольный, сечением 1x2x0,5	МКЭШВ 1x2x0,5 ТУ 16 К13-027-2001		ООО "Электрокабель" г. Санкт-Петербург	м	20 110		Для обвязки датчиков на стенде

4	2	-	1573-14	2/4/14	19.12.14
2	4	-	536-14	2/4/14	05.05.14
1	1	-	1142-13	2/4/13	18.12.13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.03-С

ДПОГ
ТЕХАРХИВ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №
1070/363	23.12.14	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Разветвитель интерфейса взрывозащищенный	SA-RS-422/485		ООО "КОРТЕМГОРЭЛТЕХ" г. Санкт-Петербург	шт.	26		
	3 Терминальный резистор	PSI TERMINATOR-PB		"Phoenix contact"	шт.	4		
	Монтажные материалы для установки разветвителей							
	Уголок перфорированный, L=2000 мм	УП 60х60х2,5 У1 ТУ 36.22.21.00.021-91		ОАО «Уралмонтажавтоматика» г.Екатеринбург	кг	40		

4	-	дан	1573-14	2014	12.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.03-С

Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				
2	1-5, 7	-	-	-	7	536-14	<i>С.С.С.</i>	08.05.14
4	1,4	7	-	-	7	1573-14	<i>С.С.С.</i>	19.12.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1070.01-010-СУ.03-С			