Взам. инв.

Подп. и дата

ЛНВ. № подл

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА» Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная. Схемы функциональные автоматизации

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-СУ.01-С

Главный инженер проекта

Лошу И.С. Петухов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	1147-13	Bujzh	20.12.13
2	536-14	2/v/rh	05.05.14
4	1162-14	2/47/	050914
5	1281-14	Elizak	16.10.14



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Приборы</u>					-		Ü
	Сетевая вода							
	Температура обратной сетевой воды на входе в котел t 110°C, Dy 400							
22NDB41 CT001, 22NDB42 CT001	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50200 °C. Длина монтажной части 250 мм	TC-1088Л/1 - 50М (-50+200) 250 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Гильза защитная L=250 мм	Г3-015 -01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 250 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997- 2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Температура обратной сетевой воды на входе в котел t 110°C, Dy 400						**************************************	
22NDB42 CT501	Термометр биметаллический. Присоединение радиальное в комплекте с защитной гильзой из нержавеющей стали с резьбой G1/2. Переходник из нержавеющей стали с внутренней/наружной резьбой G1/2/M27x2. Диапазон измерений 0 200°C. Длина погружной части L=300 мм.	БТ-52.212 (0-2 <i>0</i> 0°С) G1/2.300.1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	ШТ.	2		
	Температура прямой сетевой воды на выходе из котла t 150°C, Dy 400							

5	1		128/-14	2/1/1/	16:10:14	
1	1	erodo.	1147-13	2/4/1/2	20.12.13	1070.01-010-0
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разра	ιб.	Маль	ігина	Alder	2905.13	
Прове	ерил	Бело	чосова	Thur	2705/3	Спецификация
Гл. сп	ец.	Плюс	нина 🕻	Selfer !	29.05/	оборудования, изделий и
Н. кон	контр. Кислицына			Zia.K	материалов	
Нач. с	отд.	Вербн	някова		27.05B	маториалов

1070.01-010-СУ.01-С

Листов Стадия Лист

дпог ТЕХАРХИВ

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22NDA31 CT101, 22NDA31 CT102, 22NDA32 CT101, 22NDA32 CT102	Термометр	Pt100		Комплектно с насосом	шт.	4		
	Температура обмотки статора электродвигателей от перегрева насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001						***************************************	
22NDA31 +CT103, -22NDA31 -CT104, -22NDA32 -CT103, -22NDA32 -CT104, +22NDA32 -CT105	Датчики (термисторы) в обмотках двигателя	• PTC		-Комплектно-є -насосом—	шт.	6	[5,1] ::	
	Давление обратной сетевой воды на входе в котел Р 1,2 МПа, t 110 °C							
					٠.			

дпог ТЕХАРХИВ

	5	1	-	1281-14	Wight	16.10.14	
ı	Изм	Кол уч	Пист	No док	Попп	Лото	

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HNC01 CP001, 22HNC02 CP001	Микропроцессорный преобразователь давления-разрежения. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Диапа зон измерений -0,08 к Па 0,08 к Па Основная приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДИВ 1312E - 05 МПЗ t1 050 (-0,0 8 0,08 кПа) 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08)	ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком Расход воздуха на сопла третичного дутья	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2	,	
	(правая и левая стороны) Fmax 35000 м³/ч, Dy 600, P 3,5 кПа							
22HLA51 CF001, 22HLA61 CF001	[2.2]	Rosemount 3051SFA Dnpocheili Aucm N5 1070,01-010-040-015 LI3H. 5 (3am)	<u> 5.17</u> <u>1.1</u>		шт.	2	1.2	Тип определяется по документации с Изм.1
	Вибрация подшипников дымососа 22HNC01AN001, 22HNC02AN001							
	Виброскорость подшипников ходовой части и электродви- гателя дымососа правого и левого вращения	Аппаратура контроля ВК-310С ВИКОНТ "		Комплектно с дымососом ОАО «Красногвардейский машиностроительны й завод"	шт.	4		
27.03.73	Вибрация подшипников дутьевого вентилятора 22HLB01AN001, 22HLB02AN001							
J.								дног ТЕХАРХИВ

TEXAPXUB

5	1	u.e	1281-14	1/4/1/	11.10.14	
α	2	*	536 14	2/1/1/	050514	
1	2	-	1147-13	Upyl	20.12,13	
Изм	Кол уч	Пист	№ док	Подп	Лата	

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Паромазутопроводы</u>							
	Давление мазута в напорном трубопроводе к горелкам Р 2,5 МПа, t 130 °C							
22HHF10 CP002,	NATIONAL CONTROL OF THE CONTROL OF T	Элемер-100-ДИ1150 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	4		
	Разделитель мембранный. Штуцерное присоединение	PM-5319 C - 01 - Ø10 - M20x1,5 - 0p		ЗАО «Росма» г. Санкт-Петербург	шт.	4		
	Охлаждение тягодутьевого оборудования котлов № 1 <u>,2</u>							
21PCM20 CF051 21PCM20	Реле потока с условным проходом 25 мм, исполнение 2, с насадкой	РПИ-25Н-2 ТУ 25-02.102175-79		ОАО «Теплоконтроль» г. Казань	шт.	8		
CF054								
1	Источник бесперебойного питания на 230 В, 6000 ВА	APC Smart-UPS			ШТ.	2		По служебной записке
	Источник бесперебойного питания на 230 В, 6000 ВА	ИБП Liebert GAT2 6000 BA			шт.	1		от УралОРГРЭС
			·					

5 — Зам. 1281-14 *Дуру Д. И. И. И.* Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
•	Механизм электрический обнооборотный с деталями сочленения в комплекте с блоком датчика БД-I-OC-220	МЭО-250/25-0,25М-ЦС2-99К		ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" г.Чебоксары	шт.	6		
	Пускатель бесконтактный реверсивный	ПБР-3ИМ-БД9-2СУ ЯЛБИ.421235.009 ТУ		ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" г.Чебоксары	шт.	28		2 шт для сборки 21BLA20GL100
	Пускатель бесконтактный реверсивный	ПБР-2ИМ-БД9-2СУ ЯЛБИ.421235.009 ТУ		ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" г.Чебоксары	ШТ.	1		

110дп. и дата — Взам. инв М-44/10/14

IHB. № подл. По

5	***	HOB.	1281-14	2/47/	1610.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

	Таблица регистрации изменений							
	Номе	ера листов	(страниц)		Всего			
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
2	1, 8, 23, 24, 26, 31,32,36	-	-	-	36	536-14	2 frysk	12.05.14
4	1, 33, 36			_	36	1162-14	4/17/	05.09 14
5	1,5,2,3	36	37		37	1281-14	apy	16.10.14
							,	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата