Инв. № подл.

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Общестанционное оборудование. Водогрейная котельная Кабельный журнал. Планы расположения оборудования КИП и А

Журнал кабельный

1070.01-010-СУ.10-ЖК

Начальник отдела



Т. И. Вербнякова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	1132-14	ipyyt.	03.09 H
2	1382-14	Elynh	31.10.14
3	15 79-14	Uryo L	19.12.14
4	266-15	1/1/1/2	20,04.15



Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
3.1 1130	0,024	KMn3BHr(A)-LS	1x2xq,78)
[4.1] 55	0,024	КВВГЭнг-LS	27x1,5
[2.1] (200)	0,024	КВВГЭнг-LS	10x1,5
(120)	0,024	КВВГЭнг-LS	7x1,5
90	0,024	КВВГЭнг-LS	5x1,5
[3.2] (745)	0,024	КВВГЭнг-LS	4x1,5
<u>[4,2]</u> 5	0,024	КВВГЭнг-LS	14x0,5
5	0,024	КВВГЭнг-LS	10x0,5
2	0,024	МКЭШнг	3x0,5
60		PK75-2-11 (KOMNNEKMHAA NOCTABKA)	
[2.3] 30		KONNNEKMHO C BAMYUKOM	}
		001/280202001	
[3,3] 190	0,024	KNNB FBHT (A)-LS	1x2x0,78
	Всех кабе	елей 10 кВ	
	Всех кабе	елей 6 кВ	
	Всех кабе	елей 3 кВ	
	Всех кабе	елей 1 кВ	
[3,4] (-2632) [4,3] (3912)	Всех брон	нированных изделий	
[4,3] (3912)	Всех изде	елий по данному журналу	

1 До нарезки кабелей длины уточнить по месту.

Взам.инв.№

2 Согласно ПУЭ п.2.1.16 кабели напряжением до 60 В и более 60 В прокладывать по отдельным трассам или в разных отсеках кабельного лотка, имеющего сплошную перегородку с пределом огнестойкости 0,25 ч. из несгораемого материала.

3 Кабели цифровой связи с маркировкой 0021(0022,0023)RSA-80XX проложить непрерывной шиной в отдельном коробе или трубе от кабелей с маркировкой 0021(0022,0023)RSB-80XX Длины промерил (ЭТО)

Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
3.5 (1060)	0,22	КВВГнг-LS	5x2,5
<i>[4.4]</i> 100	0,22	КВВГнг-LS	4x2,5
120	0,22	КГВВнг-LS	7x1,5
	Всех кабе		
	Всех кабе.		
	Всех кабе		
	Всех кабел	тей 1 кB	
(1280)	Всех небр	онированных изделий	
[3.6] [4.5]			

	-		1		-,	
4	5		266-15	Uhry !	2004.13	l
3	7	et inne	1579-14	april	191214	1
2	4	_	1382-14	Ulygh	3110.14	Γ
Mr.	~	MH.	1/32-14	Winh	03191	1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разра	б.	Ладыг	ина	lagren-	13.09.14	
Прове	ерил	Грузде	ева	2/4/2/	13.09/4	
Рук.се	ЭΚ.	Грузде	ева	ejoyn	036914	
Н.кон	гр.	Кисли	цына	M	03.05.19	
				777		

1070.01-010-СУ.10-ЖК

Журнал кабельный

Стадия Лист Листов
Р 2

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по пректированию объектов генерации

TEXAPXIIB

	УБ Б Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р														
	Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля	ОТ	куда		инаты	ку			410T: :		Напряже-	Длина
	Поряд номер и	единицы	, accorn	по проекту	место				место	KC	орді Т	инаты	Трассировка	ние, кВ	кабеля,
					присоединения	X	Y	Z	присоединения	X	Y	Z		, KD	М
	31	Задвижка 00NDB23AA001 на подводе сетевой воды к коллектору сетевых насосов II подъема	0023RSB- 8005	КГПпЭВнг (A)-LS 1x2x0,78	Разветвитель интерфейса 0023GY010	15	9	+1,100	Разветвитель интерфейса 0023GY008	15	6	+3,100		0,024	25
	32		00NDB23A A002-4001	КВВГнг-LS 5x2,5	Привод задвижки 00NDB23AA002	15	9	+1,100	Сборка задвижек КРУЗАП 21BLA20GL100	20	9	+0,450		0,22	50
	33	Задвижка 00NDB23AA002 на байпасе 00NDB23AA001	0023RSA- 8006	КГПпЭВнг (A)-LS 1x2x0,78	Разветвитель интерфейса 0023GY011	15	9	+1,100	Разветвитель интерфейса 0023GY009	15	9	+1,100		0,024	10
	34		0023RSB- 8006	(A)-LS 1y2y0 78	Разветвитель интерфейса 0023GY012	15	9	+1,100	Разветвитель интерфейса 0023GY010	15	9	+1,100		0,024	10
	35		00HHG01A A002-4001		Привод задвижки 00HHG01AA002	Улица от 1 к 2 7,87 м	(оси Ж) к	+2,755	Сборка задвижек КРУЗАП 21BLA20GL100	20	9	+0,450		0,22	250
	36	Задвижка 00HHG01AA002 на газопроводе от ГРС-3 к БППГ 8007	0023RSA- 8007	(A)-LS 1x2x0.78	Разветвитель интерфейса 0023GY013	Улица от 1 к 2 7,87 м	От ВК (оси Ж) к БППГ - 73 м	+2,755	Разветвитель интерфейса 0023GY011	15	9	+1,100		0,024	230
	37		0023RSB- 8007	(A)-LS 1x2x0.78	газветвитель	Улица от 1 к 2 7,87 м	(оси	+2,755	Разветвитель интерфейса 0023GY012	15	9	+1,100		0,024	230
Взам.инв.№	€	Задвижка ЭОННG02AA002 на	00HHG02A •A002-4001		П ривод задвижк и 00ННG02AA002	07 1 K	От ВК (оси Ж) к БППГ 75 м	- +2,755	Сборка задвижек КРУЗАП- 21BLA20GL100	-20 -	-9	+0,450		0,22	250
Подп. и дата 23 /2, 14		тазопроводе от ГРС-3 СБППГ—	-0023RSA- -8008	(A)-L3 -1x2x0-78	интерфейса	У лица от 1 к 2 7,87 м	От ВК -(оси Ж) к БППГ -75 м	+2,755	Разветвитель интерфейса 0 023GY013	Улиц а от 1 к 2 7,87 м	От ВК (ос и Ж) к БППГ 73 м	+2,755		-0,024	15
Ve подл 1638 Q				[4,1]								001.10	, l , f 244	TEXAM	K.F. & B.
NHB.Ne 10%01			Market Market State of the Stat						4 3 Изм.	<i>7</i> ~ Кол.уч.	3 _{ам.}	1579-14	<i>Гуу</i> 19.12.14 1070.01-010-СУ.10-Ж Подп. Дата	<	Лист 7

4	1	-	266:15	Upjy	200415	
3	-		1579-14	4 11/2	19.12.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

	Каовы В В В В В В В В В В В В В В В В В В В		Маркировка Заво,	Заводская	Наименование кабеля откуда кула										
	4ко каб	монтажной		марка кабеля			ца координаты		K	'да Т к	оорл	инаты	<u>_</u>	Напряже-	
	Порядковый номер кабеля	единицы		по проекту	место присоединения	Х	Y	Z	место присоединения	X	Y	Z	Трассировка	ние, кВ	кабеля, м
	40	Задвижка 00ННG02AA002 на газопроводе от ГРС-3 к БППГ	- 0023RSB -8008	-(A)-LS - 1x2x0-78	Разветвитель интерфейса 0023GY016	• от 1 к	От ВЫ (оси -Ж) к БППЕ 75 м	+2,755	Разветвитель интерфейса 0023GY014	Улиц: от 1 к -7,87 м	2 (oc i	н к +2,75 Г	5	-0,024	15-
	41		00NDB26A A001-4001	КВВГнг-LS 5x2,5	Привод задвижки 00NDB26AA001	16	7	+6,380	Сборка задвижек КРУЗАП 21BLA20GL100	20	9	+0,45		0,22	55
	42	00NDB26AA001 на трубопроводе байпаса водогрейных котлов	0021RSA- 8001	(A)-LS 1v2v0.78	Разветвитель интерфейса 0021GY001	16	7	+6,380	Шкаф 22CJF02	19	7	+ 5,40		0,024	30
	43		0021RSB- 8001	1x2x0.78	Разветвитель интерфейса 0021GY002	16	7	+6,380	Шкаф 22CJF02	19	7	+ 5,400		0,024	30
		Затвор	00NDB24A A001-4001		Привод задвижки 00NDB24AA001	15	10	+5,730	Сборка задвижек КРУЗАП 21BLA20GL100	20	9	+0,450		0,22	60
-	ľ	00NDB24AA001 на трубопроводе летнего байпаса ГВС	0021RSA- 8002	1x2x0.78	Разветвитель интерфейса 0021GY003	15	10		Разветвитель интерфейса 0021GY001	16	7	+6,380		0,024	40
	46		0021RSB- 8002	(A)-LS 1x2x0.78	Разветвитель интерфейса 0021GY004	15	10	+5,730	Разветвитель интерфейса 0021GY002	16	7	+6,380		0,024	40
JS 12.14	47	1	00NDB24A A002-4001		Привод задвижки 00NDB24AA002	15	10	+5,730	Сборка задвижек КРУЗАП 21BLA20GL100	20	9	+0,450		0,22	55
Tre o			L	<u>J</u> _										The state had been	PXWA
real mar									<u>4</u> 3 Изм.	- Кол.уч	3ам . Лис	200 70	2/0/2/ 19.12.14 1070.01-010-CV 10-Ж	К	Лис

й ЯП ВПЯ	<u>Был</u>		OT	куда		аименова	ание кабеля							
98t	Наименование	Маркировк	а Заводская	01			инаты	K)	/да Т	2000	MIOT!		1	
Порядковый номер кабеля	монтажной единицы	кабеля	марка кабеля по проекту	место присоединения		Y	Z	место присоединения	X	Јорді Y	инаты Z	Трассировка	Напряже ние, кВ	Длина кабеля м
71		00GF035- 6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Коробка зажимов 00GF035	15	7	+5,600	Шкаф 22CJF02 (П22 14,69)	19	7	+ 5,400		0,024	50
72	Питание терминальных	00GF035- 6002	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Коробка зажимов 00GF035	15	7	+5,600	Шкаф 22CJF02 (П22 14,69)	19	7	+ 5,400		0,024	50
73	резисторов	00GF036- 6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Коробка зажимов 00GF036	Улица от 1 к 2 7,87 м	От ВК (оси Ж) к БППГ -82 м	+0,500	Шкаф 22CJF02 (П22 14,69)	19	7	+ 5,400		0,024	250
74	74	00GF036- 6002	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Коробка зажимов 00GF036	Улица от 1 к 2 7,87 м	От ВК (оси Ж) к БППГ -82 м	+0,500	Шкаф 22CJF02 (П22 14,69)	19	7	+ 5,400		0,024	250
75		00CXW11- 6002	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Местный щит 00CXW11	18	12	+6,600	Шкаф 22CJF01 (П2 18)	19	7	+ 5,400		0,024	50
				l							<u>l</u>			

нв. № подл. Подг

4 - Зам. 266-15 *Дуу* 20.04.15 Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата

1070.01-010-СУ.10-ЖК

Лист 12

	Таблица регистрации изменений													
	Ном	ера листов	(страниц)		Всего									
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата						
1	, 1,	2,3,11	esperial distribution and a	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	11	1132-14	Suppl	63 09.14						
2	1,2, 5,11		-		11	1382-14	Elyph	31.10.14						
3	1,2	511	12	_	12	1579-14	2/mg/	19.12.14						
4	1,2,7,8	12			12	266-15	Eppl	20.04.15						

01	I
HB. N	
Взам. инв.	
Вза	
Подп. и дата	
№ подл.	
<u>m</u>	

						Γ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	
						٠.,