



Инв. № подл.  
1040/640

Подп. и дата  
29.04.14

Взам. инв. №

Изделия бронированные (экранированные)			
Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
315	0,024	КВВГЭнг-LS	27х1,5
575	0,22	КВВГЭнг-LS	27х1,5
410	0,024	КВВГЭнг-LS	19х1,5
1295	0,024	КВВГЭнг-LS	14х1,5
995	0,22	КВВГЭнг-LS	14х1,5
1525	0,024	КВВГЭнг-LS	10х1,5
1885	0,024	КВВГЭнг-LS	7х1,5
480	0,22	КВВГЭнг-LS	7х1,5
2420	0,024	КВВГЭнг-LS	5х1,5
20	0,22	КВВГЭнг-LS	5х1,5
2105	0,024	КВВГЭнг-LS	4х1,5
770	0,22	КВВГЭнг-LS	4х1,5
100	0,024	КВВГЭнг-LS	7х1,0
325	0,024	КВВГЭнг-LS	4х1,0
180	0,22	КГВЭВнг-LS	14х0,5
210	0,22	КГВЭВнг-LS	7х0,5
	Всех кабелей 10 кВ		
	Всех кабелей 6 кВ		
	Всех кабелей 3 кВ		
	Всех кабелей 1 кВ		
15530	Всех бронированных изделий		
31175	Всех изделий по данному журналу		

1 До нарезки кабелей длины уточнить по месту.  
2 Согласно ПУЭ п.2.1.16 кабели напряжением до 60 В и более 60 В прокладывать по отдельным трассам или в разных отсеках кабельного лотка, имеющего сплошную перегородку с пределом огнестойкости 0,25 ч. из несгораемого материала.  
3 Кабели цифровой связи с маркировкой 221(222...224)RSA-80XX проложить непрерывной шиной в отдельном коробе или трубе от кабелей с маркировкой 221(222...224)RSB-80XX  
Длины промерил (ЭТО) И.О. Покало

Изделия небронированные (неэкранированные)			
Длина кабеля, м	Напряже- ние, кВ	Марка	Количество жил, сечение
4025	0,06	Belden	9841LS 1х2х0,2
120	0,22	КВВГнг-LS	7х2,5
1310	0,22	КВВГнг-LS	5х2,5
2090	0,38	КВВГнг-LS	5х2,5
40	0,38	КВВГнг-LS	4х2,5
365	0,22	КВВГнг-LS	14х1,5
150	0,22	КВВГнг-LS	10х1,5
1075	0,22	КВВГнг-LS	7х1,5
2675	0,38	КВВГнг-LS	7х1,5
605	0,22	КВВГнг-LS	5х1,5
2400	0,22	КВВГнг-LS	4х1,5
170	0,22	КВВГнг-LS	5х0,75
160	0,22	КГВВнг-LS	5х1,5
10	0,22	КГВВнг-LS	10х0,5
90	0,22	КГВВнг-LS	7х0,5
220	0,22	КГВВнг-LS	5х0,5
		Всех кабелей 10 кВ	
		Всех кабелей 6 кВ	
		Всех кабелей 3 кВ	
		Всех кабелей 1 кВ	
15695	1.1	Всех небронированных изделий	

12

Изм.

2

Кол.уч.

Лист

-

№ док.

755-14

Подп.

Груздева

Дата

29.04.14

Разраб. Киямова  
Проверил Груздева  
Гл. спец. Груздева  
Н. контроль Кислицына

29.04.14  
29.04.14  
29.04.14  
30.04.14

1070.01-010-СУ.05-ЖК

Журнал кабельный

Стадия

Р

Лист

2

Листов

44

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР  
ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"  
Дирекция по проектированию  
объектов генерации

[illegible][illegible]

ТЕХАРХИВ

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №
1040/640	10.06.14	

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
456	Перемычки между датчиками горелок	22ННА11С В001-6002	STP2	Датчик факела горелки N° 1 22ННА11СВ001	4	3	+ 7,000	Датчик факела горелки N° 4 22ННА41СВ001	7	3	+ 7,000		0,024	25
457	Перемычки между датчиками горелок	22ННА21С В001-6002	STP2	Датчик факела горелки N° 2 22ННА21СВ001	4	4	+ 7,000	Датчик факела горелки N° 3 22ННА31СВ001	7	4	+ 7,000		0,024	25

Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				
1	1,2,3	-	44	-	44	755-14	<i>г/г/г</i>	09.06.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.05.ЖК

Лист