

Контроллер Р 400
КВИНТ 7

Модуль сброса
RSB экр.

RSB-
RSB+

RSA экр.

RSA-
RSA+

Шина 4

224RSB-8001

224RSA-8001

224RSB-8002

224RSA-8002

224RSB-8003

224RSA-8003

224RSB-8004

224RSA-8004

224RSB-8005

224RSA-8005

224RSB-8006

224RSA-8006

224RSB-8007

224RSA-8007

224RSB-8008

224RSA-8008

Кабель Belden 9841LS 1x2x0,2
см. ТТ п. 1

1 Трассировка, тип и длины кабелей XXXXRSA-80XX, XXXXRSB-80XX указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СУ.05-ЖК

2 Кабели с маркировкой XXXXRSA-80XX проложить непрерывной шиной в отдельном от кабелей XXXXRSB-800XX коробе или трубе.

3 Разветвители интерфейса S14030 и SA-RS-422 устанавливаются на расстоянии не более двух метров от электроприбора запорной арматуры.

4 Для заделки поз. 00HHG10AA001 подключение в части электроприбора см. 1070.01-010-СУ.09 л.5.1

1070.01-010-СУ.04

Строительство ТЭЦ "Академическая".
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водомерная котельная

Документация по приборке ПТК к полюсному устройству

Соединение электроприборов по дублированным цифровым кабелям. Схема электрическая подключения объектов генерации

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Князева 2014 2014

Проберил Гл. спец. 2014 2014

Н. контр. 2014 2014

Нач. отд. 2014 2014

Формат А4x5