

Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
MAM	Клапан отсекатель 1256-00	12	
1	Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	16	м, для заземления
22GF028 22GF031	Коробка зажимов К3-40	4	
	Металлорукавов Р3-Ц-X, d 15	60	М

1 Схема выполнена для клапанов отсекателей горелки №1 и аналогична для горелок №2 ... 4 с заменой маркировки см. таблицу применения.

2 Количество оборудования в спецификации указано на 4 горелки.

З Длина и прокладка кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01–010–СУ.05–«ЖК

4 Кабель от электроприводов отсечных клапанов до коробки зажимов проложить в металлорукаве РЗ-Ц-Х, d 15.

-		-				1070.01-010-CY.04							
Изм.	Кол.цч.	/lucm	N°док	Подп.	Дата	Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)							
		Киямова		1.47	28.04.14	Водогрейная котельная	Стадия	/lucm	/lucmob				
Проверил		Груздева		V / //	28.04.14		Р	18					
Γ /1. cneq.		Грузд	eba	2 hint	28.04.14	к полевому уровню							
						Отсечные клапа на	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ ЧРАЙА"						
Н. кон	Н. контр.		цына		4 04.14		Лирекция по проектирован		ктированию				
Нач. отд.		Вербн:	якова.	#S	204.14	Схема электрическая подключения	объектов генерации		ерации				

Формат А4х4