





Инв. № подл.
1070.01-010-СЧ.01.3И 3

Подп. и дата
03.02.14

Взам. инв. №

| Наименование | Шифр, артикул | Тип | Общее | ПАО ВК N 2 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|
| Рамка для надписи ТУ 3449-029-01395839-02 | | РПМ 30x15 | 3 | 3 |
| Провод сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79 | | ПВ3 | 5 м | 5 м |
| Провод сечением 4,0 мм ² ГОСТ 6323-79 | | ПВ3 | 3 м | 3 м |
| Винт заземления | | | 1 | 1 |
| Герметичный кабельный ввод | | ВКУ2-16 Ø8÷16 мм | 4 | 4 |
| Продукция "Phoenix contact" | | | | |
| Рейка монтажная | 1201798 | NS 35/15-2,3 | 0,5 м | 0,5 м |
| Держатель концевой для быстрого монтажа реек NS 35/15 | 3022218 | CLIPFIX 35 | 2 | 2 |
| Клемма универсальная винтовая | 3003347 | UK 2,5N | 24 | 24 |
| Клемма универсальная винтовая | 3003350 | UK 2,5N BU | 6 | 6 |
| Крышка торцевая | 3001022 | D-UK2,5 | 2 | 2 |
| Мостик гребенчатый | 2303145 | EBL 2-5 | 6 | 6 |
| Пластина разделительная | 3003224 | ATP-UK | 6 | 6 |
| Держатель для маркировочных табличек | 0800307 | UBE/D | 3 | 3 |
| Полоска для нанесения надписей | 0808095 | ESL 40x17 | 3 | 3 |
| Полоска шпильки на 10 элементов без маркировки | 1050004 | ZB5 UNBERDRUKT | 3 компл. | 3 компл. |
| | | | | |
| Арматура светосигнальная 220 V DC цвет зеленый | | КИПМ 23В-6Л | 3 | 3 |
| Резистор 8200 Ом | | C2-33H | 6 | 6 |
| Переключатель | | ПМОВ-222222/II-Д61 | 3 | 3 |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | 1070.01-010-СЧ.01.3И 3 | | | |
| | | | | | Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2) | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист № док. | Подп. | Дата | Водогрейная котельная Техническое задание заводу на изготовление ПАО | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Старцева | |  | 03.02.14 | | Р | 4 | |
| Проверил | Груздева | |  | 03.02.14 | | | | |
| Гл. спец. | Груздева | |  | 03.02.14 | Спецификация попанельно-сводная на электроаппаратуру | ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации | | |
| Н. контр. | Кислицына | |  | 03.02.14 | | | | |