

Инв. № подл.	Взам. инв. №
200/620	
Подп. и дата	Взам. инв. №
28.07.14	

Изм. 2, Н. контр. Силин 08.07.14

Условный № кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	исп. жил
22	22CXF02-6003	Шкаф 22CJF02 (Л.27 2,3,5,6)	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
23	22CXF02-6004	Шкаф 22CJF02 (П.7 2,3,5,6)	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
24	22CXF02-6005	Шкаф 22CJF02 (Л.37 , Л.38,Л.34)	КВВГЭнг-LS 27x1,5	24
25	22CXF02-6006	Шкаф 22CJF02 (П.17, П.18 ,П.14 2)	КВВГЭнг-LS 27x1,5	24
26	22CXF02-6007	Шкаф 22CJF02 (Л.39 1...3,7,8)	КВВГЭнг-LS 14x1,5	9
27	22CXF02-6008	Шкаф 22CJF02 (П.19 1...3,7,8)	КВВГЭнг-LS 14x1,5	9
28	22CXF02-6009	Шкаф 22CJF01 (П.2 14 П6 5,6,13,14,15)	КВВГЭнг-LS 10x1,5	8
29	22CXF02-6010	Шкаф 22CJF01 (П.5 5,6,13,14,15)	КВВГЭнг-LS 7x1,5	6
30	22CXF02-6011	Шкаф 22CJF01 (П.10 13,19)	КВВГЭнг-LS 10x1,5	8
31	22CXF01-4405	Местный щит горелок №1,2 22CXF01	КВВГнг-LS 4x1,5	2
32	22CXF02-4401	К сети освещения	КВВГнг-LS 4x1,5	2

2.17

Условный № кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	исп. жил
1	22GF007-501	Коробка зажимов 22GF007	КВВГЭнг-LS 4x1,5	2
2	22GF007-502	Коробка зажимов 22GF007	КВВГЭнг-LS 4x1,5	2
3	22GF030-501	Коробка зажимов 22GF030	КВВГЭнг-LS 27x1,5	22
4	22GF031-501	Коробка зажимов 22GF031	КВВГЭнг-LS 27x1,5	22
5	22GF040-501	Коробка зажимов 22GF040	КВВГнг-LS 4x1,5	2
6	22GF040-502	Коробка зажимов 22GF040	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
7	22GF041-501	Коробка зажимов 22GF041	КВВГнг-LS 4x1,5	2
8	22GF041-502	Коробка зажимов 22GF041	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
*9	22ННА02СВ001-6001	Фотодатчик 1 поз. 22ННА02СВ001	КВВГнг-LS 5x0,75	5
*10	22ННА02СВ001-6002	Фотодатчик 2 поз. 22ННА02СВ001	КВВГнг-LS 5x0,75	5
11	22CXF02-501	ИВН горелки 3 поз. 3UG	МКШнг 3x0,75	2
12	22CXF02-502	Запальник горелки 3 поз. 22ННА31СВ002	МКЭШнг 2x0,75	1
13	22CXF02-503	ИВН горелки 4 поз. 4UG	МКШнг 3x0,75	2
14	22CXF02-504	Запальник горелки 4 поз. 22ННА41СВ002	МКЭШнг 2x0,75	1
15	22СМХ01-4007	Шкаф питания 22СМХ01	КВВГнг-LS 10x1,5	8
16	22СМХ01-4008	Шкаф питания 22СМХ01	КВВГнг-LS 14x1,5	10
17	22LBA10GL100-4403	Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100	КВВГЭнг-LS 7x1,5	6
18	22LBA10GL100-4404	Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100	КВВГЭнг-LS 7x1,5	6
19	22CXF01-4404	Местный щит горелок №1,2 22CXF01	КВВГнг-LS 4x1,5	2
20	22CXF02-6001	Шкаф 22CJF02 (П.5 7,8,9)	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
21	22CXF02-6002	Шкаф 22CJF02 (П.5 10,11,12)	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4

* Кабели подключаются минуя ряды зажимов.



1070.01-010-СЧ.04					
Строительство ТЭЦ "Академическая"					
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	1	-	883.14	28.07.14	08.07.14
Разраб.		Киямова		28.04.14	
Проверил		Груздева		28.04.14	
Гл. спец.		Груздева		28.04.14	
Н. контр.		Кислицына		28.04.14	
Нач.отд.		Вербнякова		28.04.14	
Водогрейная котельная				Стадия	Лист
Документация по привязке ПТК к полемому уровню				Р	37.1
Местный щит горелок № 3,4 22CXF02				2	
Схема электрическая подключения				ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации	