



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Местный щит горелки		
-CB01	Сигнализатор "Факел-3М", 220 V AC	2	
	По месту		
-QB01, -QB02	Фотодатчик	4	В комплекте с "Факел-3М"

Условия срабатывания контактов выходных реле сигнализатора и работа всего комплекта "Факел 3М" см. заводскую документацию

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1070.01-010-СУ.02		
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)		
Разраб.		Ладыгина			19.08.13	Водогрейная котельная Схемы электрические принципиальные	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Белоносова			19.08.13		Р	19	
Рук. гр.		Плюснина			19.08.13				
Н. контр.		Кислицына			20.08.13	Контроль факела в топке. Схема электрическая принципиальная	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Нач. отд.		Вербнякова			20.08.13				

Формат А4х3

Взам. инв.№

Подпись и дата 20.08.13

Инв. № подл.