



Номер рамки	Текст надписи	Кол.
1	Шкаф КИП 22СХW05	1
2	Загазованность ВК № 2 поз.22УНА01СQ001Р:	2
	1 канал- метан над горелкой № 1 поз.22УНА01СQ001	
	2 канал- метан над горелкой № 2 поз.22УНА01СQ002	
	3 канал- метан над горелкой № 3 поз.22УНА01СQ003	
	4 канал- метан над горелкой № 4 поз.22УНА01СQ004	
	5 канал- СО на выходе из котла поз.22УНА01СQ005	
3	Питание шкафа КИП ~220 В (на аппарате)	1
4	Питание блока БПС-21М-7Ц (на аппарате)	1
5	Цепи сигнализации ~220 В (на аппарате)	1
6	Контроль загазованности ВК № 2 поз.22УНА01СQ001Р	2
	(на аппарате)	

						1070.01-010-СЧ.13.3И 1			
						Строительство ТЭЦ "Академическая"			
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная. Загазованность помещений в районе котла № 2 Техническое задание заводу на изготовление неметаллических щитов управления	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Груздеба		<i>Груздеба</i>	28.05.15		Р	5	
Проверил		Груздеба		<i>Груздеба</i>	28.05.15				
Гл. спец.		Груздеба		<i>Груздеба</i>	28.05.15				
						Шкаф КИП 22СХW05 Чертеж общего вида	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.		Кислицына		<i>Кислицына</i>	28.05.15				