

ТЕХАРХИВ

Узм. 3 (п. 1, 2, 3, 11, 19, 20, 37-39, 41, 42, 44, 45) Н. Контр. Алевиз 05.11.14
Узм. 2 (п. 1, 2, 20, 38, 43) Н. Контр. Алевиз 08.07.14
Узм. 1, Н. Контр. Алевиз, 09.06.14

[illegible][illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
10401640	2008.11.14	

3	-	Зам.	1360-14	<i>2/10/14</i>	3/10/14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.05-ЖК

Лист

3

Инд. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №
10/10/14	31.10.14	10/10/14

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
85		22GF025-504	МКЭШнг 3x0,5	Датчик поз. 22ННF10CP004	1	7	+1,300	Соединительная коробка 22GF025	1	8	+1,000		0,024	30
86	Р в мазутопроводе рециркуляции	22GF025-505	МКЭШнг 3x0,5	Датчик поз. 42EGD51CP001	1	8	+1,500	Соединительная коробка 22GF025	1	8	+1,000		0,024	10
87	Р в мазутопроводе рециркуляции	22GF025-506	МКЭШнг 3x0,5	Датчик поз. 22ННF20CP001	1	8	+0,600	Соединительная коробка 22GF025	1	8	+1,000		0,024	10
88		22GF025-6001	КВВГЭнг-LS 14x1,5	Соединительная коробка 22GF025	1	8	+1,000	Шкаф 22CJF02 (Л.9, Л.10, Л.17, Л.21)	20	7	+5,400		0,024	115
89	F в напорном мазутопроводе к котлу	22ННF10C F001-501	РК75 2x21	ПЭА1 датчика поз. 22ННF10CF001	1	8	+1,300	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	+3,000		0,024	65
90		22ННF10C F001-502	РК75-2-21 (комплектно с датчиком)	ПЭА2 датчика поз. 22ННF10CF001	1	8	+1,300	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	+3,000		0,024	65
91	F в мазутопроводе рециркуляции	22ННF20C F001-501	РК75-2-21 (комплектно с датчиком)	ПЭА1 датчика поз. 22ННF20CF001	1	8	+0,600	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	+3,000		0,024	65
92		22ННF20C F001-502	РК75-2-21 (комплектно с датчиком)	ПЭА2 датчика поз. 22ННF20CF001	1	8	+0,600	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	+3,000		0,024	65
93	Т в напорном мазутопроводе к горелкам	22ННF10C T001-6001	РК75-2-21 (комплектно с датчиком)	Датчик поз. 22ННF10CT001	1	8	+1,300	Шкаф 22CJF01 (Л.11)	19	7	+5,400		0,024	100
94	Т в напорном паропроводе к горелкам	22LBG10C T001-6001	КВВГЭнг-LS 5x1,5	Датчик поз. 22LBG10CT001	1	7	+1,300	Шкаф 22CJF01 (Л.11)	19	7	+5,400		0,024	120
95	Р воздуха к горелкам №1,2	22GC012-6001	КВВГЭнг-LS 14x1,5	Стенд 22GC012	4	2	+10,000	Шкаф 22CJF01 (Л.27, Л.28, Л.36)	19	7	+5,400		0,024	115

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
3	-	Зем.	1380-14	31.10.14	

1070.01-010-СУ.05-ЖК

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряжение, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
174	Клапан опрессовки гор. №1	22HHG11A A031-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз.22HHG11AA031	4	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF032	3	3	+7,000		0,22	15
175	Клапан к запальнику гор. №1	22HHG11A A032-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз.22HHG11AA032	4	3	+7,000	Соединительная коробка 22GF032	3	3	+7,000		0,22	15
176		22GF032-4001	КВВГнг-LS 5х2,5	Соединительная коробка 22GF032	3	3	+7,000	Шкаф питания 22СМХ01	20	9	+0,450		0,22	120
177		22GF032-6001	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Соединительная коробка 22GF032	3	3	+7,000	Шкаф 22СJF02 (Л.32, Л.33)	20	7	+5,400		0,22	120
178	Клапан безопасности гор. №2	22HHG22A A031-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз.22HHG22AA031	4	4	+7,000	Соединительная коробка 22GF033	3	3	+7,000		0,22	15
179	Клапан опрессовки гор. №2	22HHG21A A031-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз.22HHG21AA031	4	4	+7,000	Соединительная коробка 22GF033	3	3	+7,000		0,22	15
180	Клапан к запальнику гор. №2	22HHG21A A032-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз.22HHG21AA032	4	4	+7,000	Соединительная коробка 22GF033	3	3	+7,000		0,22	15
181		22GF033-4001	КВВГнг-LS 5х2,5	Соединительная коробка 22GF033	3	3	+7,000	Шкаф питания 22СМХ01	20	9	+0,450		0,22	120
182		22GF033-6001	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Соединительная коробка 22GF033	3	3	+7,000	Шкаф 22СJF02 (П.12, П.13)	20	7	+5,400		0,22	120
183	Клапан безопасности гор. №3	22HHG32A A031-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз.22HHG32AA031	7	4	+7,000	Соединительная коробка 22GF034	8	3	+7,000		0,22	25
184	Клапан опрессовки гор. №3	22HHG31A A031-4001	КГВЭВнг-LS 7х0,5	Электромагнит поз.22HHG31AA031	7	4	+7,000	Соединительная коробка 22GF034	8	3	+7,000		0,22	25

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
375	Перемычки	22BLA10GL 100-4402	КВВГнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22CXF01	4	2	+6,000		0,22	130
376		22BLA10GL 100-4403	КВВГнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2	+6,000		0,22	115
377		22BLA10GL 100-4404	КВВГнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL100	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22CXF02	6	2	+6,000		0,22	115
378		22BLA10GL 101-6001	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+0,450		0,22	25
379		22BLA10GL 101-6002	КВВГЭнг-LS 14x1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (Л36, Л41)	19	7	+5,400		0,024	45
380		22BLA10GL 101-6003	КВВГЭнг-LS 10x1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (П16,П23)	19	7	+5,400		0,024	45
381		22BLA10GL 102-6001	КВВГЭнг-LS 10x1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (Л35, Л40)	19	7	+5,400		0,024	50
382		22BLA10GL 102-6002	КВВГЭнг-LS 10x1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (П15, П20)	19	7	+5,400		0,024	50
383		22BLA10GL 102-6003	КВВГЭнг-LS 14x1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (Л36, Л41)	19	7	+5,400		0,024	50
384		22BLA10GL 102-6004	КВВГЭнг-LS 14x1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф 22CJF02 (П16, П21)	19	7	+5,400		0,024	50
385			22CXW02- 4001	КВВГнг-LS 4x1,5	Сборка 22BLA10GL102	20	10	+ 0,450	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	5	12	0,000		0,22
386	Внутреннее освещение шкафа	22CXW02- 4002	КВВГнг-LS 4x1,5	Шкаф газоанализаторо в 22CXW02	5	12	0,000	Сеть освещения					0,22	15
387	Перемычки	22CXW02- 6001	КВВГЭнг-LS 5x1,5	Шкаф газоанализаторо в 22CXW02	5	12	0,000	Шкаф 22CJF01 (Л40,Л41)	19	7	+5,400		0,024	100
388		22CXW02- 6002	КВВГЭнг-LS 5x1,5	Шкаф газоанализаторо в 22CXW02	5	12	0,000	Шкаф 22CJF01 (П16)	19	7	+5,400		0,024	100

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
389		22CMX01-4001	КВВГнг-LS 4x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	Источник бесперебойного питания	20	10	+0,450		0,22	25
390		22CMX01-4002	КВВГнг-LS 4x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	Источник бесперебойного питания	20	10	+0,450		0,22	25
391		22CMX01-4003	КВВГнг-LS 10x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+6,000		0,22	130
392		22CMX01-4004	КВВГнг-LS 14x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+6,000		0,22	130
393		22CMX01-4005	КВВГнг-LS 5x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+6,000		0,22 (пост)	130
394		22CMX01-4006	КВВГнг-LS 5x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+6,000		0,22 (пост)	130
395		22CMX01-4007	КВВГнг-LS 10x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+6,000		0,22	115
396		22CMX01-4008	КВВГнг-LS 14x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+6,000		0,22	115
397		22CMX01-6001	КВВГЭнг-LS 5x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	Шкаф 22СJF01 (П2)	19	7	+5,400		0,024	45
398		22CMX01-4009	КВВГнг-LS 7x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	Шкаф БУПов 22СХW01	19	7	+5,400		0,22	45
399		22CMX01-4010	КВВГнг-LS 4x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	Шкаф БУПов 22СХW01	19	7	+5,400		0,22	45
400		22CMX01-4011	КВВГнг-LS 7x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	Шкаф БУПов 22СХW01	19	7	+5,400		0,22 (пост)	45
401		22CMX01-4012	КВВГнг-LS 5x1,5	Шкаф питания 22CMX01	20	9	+ 0,450	Шкаф БУПов 22СХW01	19	7	+5,400		0,22 (пост)	45
402		22СХW01-6002	КВВГЭнг-LS 7x1,5	Шкаф БУПов 22СХW01	19	7	+ 5,400	Шкаф 22СJF01 (П9)	19	7	+5,400		0,024	10
403		22СХW01-6003	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Шкаф БУПов 22СХW01	19	7	+ 5,400	Шкаф 22СJF01 (П8)	19	7	+5,400		0,22	10

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
430	Перемычки	22СХF01-6013	КВВГЭнг-LS 7х1,5	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF01 (П7, П11)	19	7	+5,400		0,22	115
431		22СХF01-6014	КВВГЭнг-LS 14х1,5	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF01 (П10)	19	7	+5,400		0,22 (пост)	115
432		22СХF01-6015	КВВГЭнг-LS 7х1,5	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF01 (П7, П8)	19	7	+5,400		0,22	115
433		22СХF01-6016	КВВГЭнг-LS 7х1,5	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF01 (П7, П8)	19	7	+5,400		0,22	115
434		22СХF01-4404	КВВГнг-LS 4х1,5	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+ 6,000	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+6,000		0,22	25
435	Внутреннее освещение шкафа	22СХF01-4405	КВВГнг-LS 4х1,5	МЩГ № 1,2 22СХF01	4	2	+ 6,000	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+6,000		0,22	25
436	Перемычки	22СХF02-4401	КВВГнг-LS 4х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	К сети освещения					0,22	15
437		22СХF02-6001	КВВГЭнг-LS 5х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (Л34 10,11)	19	7	+5,400		0,22	100
438		22СХF02-6002	КВВГЭнг-LS 5х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (Л34 12,13)	19	7	+5,400		0,22	100
439		22СХF02-6003	КВВГЭнг-LS 10х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (Л27)	19	7	+5,400		0,024	100
440		22СХF02-6004	КВВГЭнг-LS 5х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (П7)	19	7	+5,400		0,024	100
441		22СХF02-6005	КВВГЭнг-LS 27х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (Л37,Л38,Л34)	19	7	+5,400		0,22	100
442		22СХF02-6006	КВВГЭнг-LS 27х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (П17,П18,П14)	19	7	+5,400		0,22	100
443		22СХF02-6007	КВВГЭнг-LS 14х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (Л39)	19	7	+5,400		0,22	100
444		22СХF02-6008	КВВГЭнг-LS 14х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF02 (П19)	19	7	+5,400		0,22	100
445		22СХF02-6009	КВВГЭнг-LS 10х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF01 (П2, П6)	19	7	+5,400		0,024	100
446		22СХF02-6010	КВВГЭнг-LS 7х1,5	МЩГ № 3,4 22СХF02	6	2	+ 6,000	Щкаф 22СJF01 (П5)	19	7	+5,400		0,024	100

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
469	Перемычки	22BLA10GL 101-6004	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Шкаф 22СJF02 (Л43 1...12)	19	7	+5,400		0,024	45
470		22BLA10GL 101-6005	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Шкаф 22СJF01 (Л44 5, Л45 1...3,5,6)	19	7	+5,400		0,024	45
471		22BLA10GL 101-6006	КВВГЭнг-LS 19х1,5	Сборка 22BLA10GL101	20	9	+ 0,450	Шкаф 22СJF01 (П29 1...6, 9...14)	19	7	+5,400		0,024	45

3	-	Нов.	1380-14	<i>2/10/14</i>	31/10/14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	измененных	замененных	новых	аннулированных				
2	2,20,38,43	-	-	-	44	883-14	<i>с/у</i>	08.07.14
3	1	2,3,11,19,20,37,39,41,42,44	45	-	45	1380-14	<i>с/у</i>	31.10.14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №
1070.01-010-СУ.05-ЖК												Лист

1070.01-010-СУ.05-ЖК