

Диаграмма настройки путевых выключателей клапана

Обозначение контакта	Вакрыто	Промежуточное положение	Открыто
NO CXEME	0%		100%
SP1-1 1-2			
SP1-2 3-4	É		

Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание				
	<u>Местный щит горелок 22CXF01</u>						
-KCT1	Контактор МК1-20A, 220 V DC, УХЛ4, 2 з+2 р	1					
-1KL	Реле промежуточное РЭП-36-11, 110 V DC, УХЛ4, 2 з+2 р	1					
-2KL	Реле промежуточное РЭП-36-11, 220 V DC, УХЛ4, 2 з+2 i) 1					
-R1,-R2	Резистор ПЭВ-25 1,5 кОм±10 %	2	cm.TTn.2				
G30,XG31	Клемма с ножевым размыкателем МТК	2 .	,				
	<u>Рабочее место машиниста (АРМ котельной)</u>						
-HLG2	Арматура светосигнальная КИПМ 23B-6Л, 220 V DC цвет зеленый	1					
_	Резистор С2-33Н, 8200 Ом	2	Комплектно с КИПМ				
-SA2	Переключатель ПМОВ-222222/II-Д61	1					
	<u>По месту</u>						
MAM	Клапан отсечной быстродействующий 770-2461.00	1					
ΥA	Электромагнит УИМ-0331 "1EXSIIBT3", 1200 Bm, 220 V DC	1	Комплектно с				
SP1, SP2	Путевой выключатель	2	клапаном				
	<u>ПАО ОЩУ 10CWX01</u>		см.1070.01-001-СУ.100				
-SA9	Переключатель ПМОВ-222222/II-Д61	1					
1 Настроянию суеми пассматривать совместно с табанней выбола заполной арматиры							

1 Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры см. л.23.

2 Номинал резисторов –R1,–R2 через цепь –1KL, YA уточняется при наладке и не должен вызывать срабатывание электромагнита YA.

3 Подключение цепей управления и диаграмма настройки путевых выключателей показана по заводской документации.

			-		·	1070.01-010-CY.02				
2 Изм			536-14 Nedok	- / f	05.05.14 Дата	Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)				
Изм. Кол.уч. Разраб. Проверил Гл. спец.		Грузд Грузд Грузд	• 4	Mena	OF OF 4/	Водогрейная котельная Схемы электрические принципиальные	Стадия	/lucm 5	Листов	
Н. контр. К		Kuc⁄iu	цына	MACH	05.05.4/	Управление отсечным клапаном	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕН ЭНЕРГЕТИКИ ЧРАЛА"		ЫЙ ЦЕНТР ЫРАЛА" ктированию ерации	

Формат А4х3