

	Обозначение арматуры по функциональной схеме	Наименование арматуры	Место управление		№ шкафа сборки и место в шкафу	№ чертежа принципиальной схемы 1070.01-010- СУ.02	Примечание
			Местный щит горелок	АРМ водо- грейной ко- тельной			
1		2	3	4	5	7	9
	22HHG23AA801	Заслонка дроссельная растопочном газопроводе к горелке № 2 ЗД-150-0,6-0,1 АМАКС привод МЭО-40/63-0,25У-90 с ПБР-2М1 N=0,05 кВт	22CXF01	+	22BLA10GL102 3 1/3RO.T418-11P1W	Л. 11	
	22HHG24AA801	Заслонка дроссельная на центральном газопроводе к горелке № 2 ЗД-200-0,6-0,1 АМАКС привод МЭО-40/63-0,25У-90 с ПБР-2М1 N=0,05 кВт	22CXF01	+	22BLA10GL102 4 1/3RO.T418-11P1W	Л. 11	
	22HHG21AV001	Запально-защитное устройство горелки № 2 ЗСУ-ПИ-45-03-1500 с БРЗ-04-М1-2К-01	22CXF01	+	22CMX01 8/Q06 1 LK.T609-11P1W	Л. 7	
	22HHF21AA001	Клапан на мазутопроводе к горелке № 2 АТЭК-25.003-3М-С-40-Э0 привод МЭОФ-40/25-0,25ЦС2-96К с пускателем ПБР-ЗИМ-БД-9-2СУ N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 2C 1/3RT.T413-11P1W	Л. 13	
	22HHF21AA031	ПЗК на мазутопроводе к горелке № 2 АТЭК-25.003-БМ-С-40-Э0 привод МБО-63/1-0,25 с БУПУ и БАЗ-01М N=0,085 кВт		+	22CMX01 8/Q02 1 LK.T609-11P1W 10/Q02 1 LK.T621-11P1W	Л. 10	
	22LBG21AA001	Задвижка на паропроводе к горелке № 2 15с922нж привод ЭП4В-А-60-11-Э110-1-11111-Э / А-F07 N=0,12 кВт		+	22BLA10GL101 2A 1/3LK.T603-11P1W	Л. 16	
	22LBG21AA002	Задвижка на распыл мазута паром горелки № 2 15с922нж привод ЭП4В-А-60-11-Э110-1-11111-Э / А-F07 N=0,12 кВт		+	22BLA10GL101 2B 1/3LK.T603-11P1W	Л. 16	
<div> <div> <div>Инв. № подл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> </div> <div> <div>1070.01-010-СУ.02</div> <div>12.14</div> </div> </div>							
						1070.01-010-СУ.02	
						Лист	
						23.8	