Взам.

## ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА» Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная. Схемы функциональные автоматизации

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-СУ.01-С

Главный инженер проекта

И.С. Петухов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата	
1	1147 13	ifuzh	20.12 13	
2	536-14	2/yoh	05.05.14	
4	1162-14	ilogy	050914	
5	1281-14	Elizat	16.10.14	
6	1586-14	2/47/2	19.12.14	
7	521-15	Myst	20.0715	



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22NDA31 CP501, 22NDA32 CP501	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 2,5 МПа. Подключение к процессу M20х1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	TM-6 1 0 P. 00 (0-2,5 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	2		
	Давление сетевой воды до и после фильтра 22NDG20AT001 Р 1,0 МПа, t 110 °C							
22NDG20 CP001, 22NDG20 CP002	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ЭФ 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Расход прямой сетевой воды на выходе из котла t 150 °C, P nom 1,0 МПа, F 4003200 т/ч, Dy 700							
22NDA20 CF001	Микропроцессорный преобразователь разности давлений. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Основная приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДД XXXX - XX МПЗ t1 050 XX XX 42 ШР14 КБуст - ГГ! ТУ 4212-081-13282997-08 Опросный лист № 1 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 1	[7.1]	ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Трехвентильный клапанный блок общепромышленный комплектно с датчиком	Элемер-БК С 3 0 02 - ДР М20УФ Т ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	1		

дпог ТЕХАРХИВ

7	1	ſ	521-15	2/ml	20.07/5	<sub>MSA</sub>
Изм	Кол уч	Пист	№ лок	Полп	Лата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Диафрагма бескамерная на Dy 700	ДБС 1,6-700-Б Опросный лист № 1 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 1 (Изм. 7 / Зам.)		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
		СК 4-1-А Опросный лист № 1 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 1 <i>Изм.7 (Зам.)</i>		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	<u>Газопроводы к котлу</u>							
	Температура газа на подводе к котлу t -10+5 °C							
22HHG10 CT001	Термопреобразователь сопротивления платиновый. Диапазон измерения -100250 °C. Градуировка (НСХ) 50П. Длина монтажной части 320 мм	ТС-1187Exd/1 50П (-100+250) 320 10 А - К-13 № 3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Гильза защитная	ГЗ-015 01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 320 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Давление газа к запальнику Р 0,2 МПа							
22HJG10 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1150 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
1 1	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
				<u> </u>				дпог ТЕХАРХИВ

521-15 2 pypt Изм. Кол.уч. Лист № док.

1070.01-010-СУ.01-С

Лист 10

Таблица регистрации изменений										
	Номе	ера листов	(страниц)	Всего						
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата		
2	1, 8, 23, 24, 26, 31,32,36	-	-	-	36	536-14	2 pyst	12.05.14		
4	1,33,36	-	*****		36	1162-14	Wysh	05.09 14		
5	1,5,2,3	36	37	-	37	1281-14	Uhynf	K:10.14		
6	1,17,18,37	-	,	-	31	1586-14	4/4/2/	19.12.14		
7	1,9,10			_	37	521-15	Uppl	20.04.15		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
е подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата