ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА» Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная. Схемы функциональные автоматизации

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-CY.01-C

Главный инженер проекта

И.С. Петухов

Изм.	№ док.	Дата	

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Приборы</u>							
	Сетевая вода							
	Температура обратной сетевой воды на входе в котел t 110 °C, Dy 400							
22NDB41 CT001, 22NDB42 CT001	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50200 °C. Длина монтажной части 250 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 250 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Гильза защитная L=250 мм	Г3-015 -01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 250 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997- 2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Температура обратной сетевой воды на входе в котел t 110 °C, Dy 400							
22NDB42	Термометр биметаллический. Присоединение радиальное в комплекте с защитной гильзой из нержавеющей стали с резьбой G1/2. Переходник из нержавеющей стали с внутренней/наружной резьбой G1/2/M27x2. Диапазон измерений 0 20:0 °C. Длина погружной части L=300 мм.	БТ-52.212 (0- <i>2σ</i> 0°С) G1/2.300.1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	ШТ.	2		
	Температура прямой сетевой воды на выходе из котла t 150°C, Dy 400							

Подп. и дата 730.05./3,	Взам. инв.	
	Z	130.05.13.

1 ,	,
126/01/10	

						1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб. Малыгина		Alda	29.05.13	Γ		
Прове	эрил	Белоносова		Thus	270513	ŀ
Гл. спец.		Плюснина		11/2	29.05/2	ľ
Н. контр.		Кислицына		[1]	Zia.K	
Нач. отд.		Вербнякова			7.05B	

1070.01-010-СУ.01-С

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов						
Р	2	35						
ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"								

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации

	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22NDA11 CT001, 22NDA11 CT002, 22NDA12 CT001, 22NDA12 CT002	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50200 °C. Длина монтажной части 250 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 250 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
		Гильза защитная L=250 мм	ГЗ-015 -01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 250 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		·
		Температура прямой сетевой воды на выходе из котла t 150°C, Dy 400							
	22NDA11 CT501, 22NDA12 CT501	Термометр биметаллический. Присоединение радиальное в комплекте с защитной гильзой из нержавеющей стали с резьбой G1/2. Переходник из нержавеющей стали с внутренней/наружной резьбой G1/2/M27x2. Диапазон измерений 0 200 °C. Длина погружной части L=300 мм	БТ-52.212 (0- 2 00°С) G1/2.300.1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	2		
		Температура прямой сетевой воды в общем трубопроводе на выходе из котла t 150 °C, Dy 700							
30.05.13	1.1()()()	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50…200 °C. Длина монтажной части 500 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 500 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
Syl Sol			_						

ЛНВ. № подл. 1

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Лата

1070.01-010-CY.01-C

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Гильза защитная L=500 мм	ГЗ-015-01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 500 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	1		/
	Температура прямой сетевой воды к общему коллектору котельной t 150 °C Dy 700							
22NDA20 CT002	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50200 °C. Длина монтажной части 500 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 500 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Гильза защитная L=500 мм	ГЗ-015 -01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 500 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Температура обратной сетевой воды на входе в котел t 110°C							
	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50200°С. Длина монтажной части 500 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 500 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Гильза защитная L=500 мм	Г3-015 01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 500 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Температура переднего и заднего подшипиков насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001							
		1						

Подп. и дата В

ЛНВ. № ЛОДЛ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22NDA31 CT101, 22NDA31 CT102, 22NDA32 CT101, 22NDA32 CT102	Термометр	Pt100		Комплектно с насосом	шт.	4		
	Температура обмотки статора электродвигателей от перегрева насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001							
22NDA31 CT103, 22NDA31 CT104, 22NDA31 CT105, 22NDA32 CT103, 22NDA32 CT104, 22NDA32 CT104, 22NDA32 CT105	Датчики (термисторы) в обмотках двигателя	PTC		Комплектно с насосом	шт.	6		
	Давление обратной сетевой воды на входе в котел Р 1,2 МПа, t 110 [°] C							
					.			
			Изм. Кол.уч. Лист № до	к, Подп. Дата	10	70.01-010)-СУ.01-С	Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22NDB41 CP001, 22NDB42 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
1	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
CP501, 22NDB42	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 2,5 МПа. Подключение к процессу M20x1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	TM-6 1 0 P. 00 (0-2,5 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	2		
	Давления прямой сетевой воды на выходе из котла Р 1,0 МПа, t 150 °C							Villa de la constanta de la co
CP002, 22NDA12 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		

Лист 6

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
11	2	3	4	5	6	7	8	9
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
CP501, 22NDA12	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 1,6 МПа. Подключение к процессу М20х1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	TM-6 1 0 P. 00 (0-1,6 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	ШТ.	2		
	Давление прямой сетевой воды в общем трубопроводе после котла Р 1,0 МПа, t 150 °C							
1 1.6511111	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МПЗ t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	1		
	Давление обратной сетевой воды в общем коллекторе на входе в котел Р 1,2 МПа, t 110°C							
22NDB30 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАКТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МПЗ t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
						•		

1нв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

1070.01-010-СУ.01-С

2 льный клапанный блок общепромышленного я комплектно с датчиком ние прямой сетевой воды к общему коллектору котельной Р 1,0 МПа, t 150 °C ессорный преобразователь избыточного давления. сигнал 420 мА с НАRT-протоколом, с	3 Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08	4	5 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	6	7	8	9
я комплектно с датчиком ние прямой сетевой воды к общему коллектору котельной Р 1,0 МПа, t 150 °С ессорный преобразователь избыточного давления.	02 - М20УФ КР2			шт.	1		
котельной Р 1,0 МПа, t 150 °C ессорный преобразователь избыточного давления.							
галлическим индикаторным устройством. редел измерений 1,6 МПа. приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МПЗ t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
льный клапанный блок общепромышленного я комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	3		
e сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001 P 1,33 МПа, t 150 °C							
ессорный преобразователь избыточного давления. сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с аллическим индикаторным устройством. едел измерений 1,6 МПа. риведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
льный клапанный блок общепромышленного комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
е сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001 P 1,33 МПа, t 150 °C							
1	ьный клапанный блок общепромышленного комплектно с датчиком с сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001	эиведенная погрешность ± 0,5 % ыный клапанный блок общепромышленного комплектно с датчиком с сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001	эиведенная погрешность ± 0,5 % ыный клапанный блок общепромышленного комплектно с датчиком с сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001	эмведенная погрешность ± 0,5 % ыный клапанный блок общепромышленного комплектно с датчиком с сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001 Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	эмведенная погрешность ± 0,5 % ыный клапанный блок общепромышленного комплектно с датчиком э сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001 Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08 ———————————————————————————————————	эмведенная погрешность ± 0,5 % ыный клапанный блок общепромышленного комплектно с датчиком э сетевой воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001 Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08 — ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва шт. 1	элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф ог. Москва Воды на напоре насосов рециркуляции 22NDA31AP001, 22NDA32AP001

1070.01-010-СУ.01-С

8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22NDA31 CP501, 22NDA32 CP501	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 2,5 МПа. Подключение к процессу М20х1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	TM-6 1 0 P. 00 (0-2,5 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	2		
	Давление сетевой воды до и после фильтра 22NDG20AT001 Р 1,0 МПа, t 110 °C							
22NDG20 CP001, 22NDG20 CP002	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАКТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,6 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МПЗ t1 050 1,6 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Расход прямой сетевой воды на выходе из котла t 150 °C, P nom 1,0 МПа, F 4003200 т/ч, Dy 700							
CF001	Микропроцессорный преобразователь разности давлений. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Основная приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДД XXXX - XX МП3 t1 050 XX XX 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08 Опросный лист № 1 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 1		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Трехвентильный клапанный блок общепромышленный комплектно с датчиком	Элемер-БК С 3 0 02 - ДР М20УФ Т ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		

нв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Диафрагма бескамерная на Dy 700	ДБС 1,6-700-Б Опросный лист № 1 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 1		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Сосуд уравнительный конденсационный	СК 4-1-А Опросный лист № 1 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 1		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	<u>Газопроводы к котлу</u>							
	Температура газа на подводе к котлу t -10+5 °C		***************************************					
1 () () () () ()	Термопреобразователь сопротивления платиновый. Диапазон измерения -100250°C. Градуировка (НСХ) 50П. Длина монтажной части 320 мм	TC-1187Exd/1 50П (-100+250) 320 10 А - К-13 № 3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Гильза защитная	ГЗ-015 01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 320 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Давление газа к запальнику Р 0,2 МПа							
22HJG10 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАВТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1150 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		

1070.01-010-CY.01-C

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Давление газа на подводе к котлу до ПЗК Р 0,2 МПа				444			
22HHG00 CP002	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1150 - 11 МПЗ t1 050 0,25 МПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
2HHG00 CP501	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 0,4 МПа. Подключение к процессу M20x1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	TM-6 1 0 P. 00 (0-0,4 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	ШТ.	1		
	Давление газа на подводе к котлу до РК Р 0,2 МПа							
22HHG00 CP003	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1150 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Давление газа на подводе к котлу за РК (защита) Р 100 кПа (0,1 МПа)							

1070.01-010-СУ.01-С

Лист

11

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HHG00	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 100 кПа. Основная приведенная погрешность ± 0,15 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1141М - 11 МПЗ t1 015 100 кПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	3		Верхний предел измерений настраивается при наладке
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	3		
22HHG00 CP502	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 00,46 МПа. Подключение к процессу M20х1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	TM 6.10 P. 00 (0-0, 16 MMa) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	1		
	Давление газа на горение - основной канал БГ-14, горелка № 1, № 2, № 3, № 4 Р 22 кПа							

	l
Взам. инв №	
Подп. и дата	
№ подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CP001 22HHG14	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 40 кПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	8		
1	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	8		
22HHG14 CP051 22HHG24 CP051 22HHG34 CP051 22HHG44 CP051	Потиму родо, порточил	DG50B-3 (0,25 – 5 кПа)		Поставшик ЗАО «Амакс»	шт.	4		
			Изм. Кол.уч. Лист № да	ок. Подп. Дата	10	70.01-01	0-СУ.01-С	Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CDE01	Манометр для измерения низких давлений газов. Диаметр корпуса 100 мм. Диапазон измерений 040 кПа.	КМ-2 2 Р (0-40 кПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	ШТ.	4		
	Давление газа на горение - растопочный канал БГ-14, горелка № 1, № 2, № 3, № 4 Р 22 кПа							
CP001 22HHG13 CP601		Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1141М - 11 МПЗ t1 050 40 кПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	8		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	8		
			Изм. Кол.уч. Лист № до	ж. Подп. Дата	10	70.01-01()-CY.01-C	Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HHG13 CP051 22HHG23 CP051 22HHG33 CP051 22HHG43 CP051	Датчик-реле давления	DG50B-3 (0,25 – 5 кПа)		Поставшик ЗАО «Амакс»	шт.	4		
CP501 22HHG33	Манометр для измерения низких давлений газов. Диаметр корпуса 100 мм. Диапазон измерений 040 кПа. Подключение к процессу M20x1,5. Корпус - нержавеющая сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	КМ-2 2 P (0-40 кПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	ШТ.	4		
	Давление газа при опрессовке БГ-14, горелка № 1, № 2, № 3, № 4 Р 22 кПа							

Взам. инв №	
Подп. и дата	
• подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CP601 22HHG31 CP001	рыходной сигнал 4 20 мА С ПАКТ-Протоколом, с	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1141М - 11 МП3 t1 050 40 кПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	8		
1	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	8		
CP501 22HHG31 CP501	Манометр для измерения низких давлений газов. Диаметр корпуса 100 мм. Диапазон измерений 040 кПа. Подключение к процессу M20x1,5. Корпус - нержавеющая сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	КМ-2 2 Р (0-40 кПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	4		
			Изм. Кол.уч. Лист № дс	ок. Подп. Дата	10	70.01-01	0-СУ.01-С	Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HHG11 CP001P 22HHG21 CP001P 22HHG31 CP001P 22HHG41 CP001P	Регистратор многоканальный технологический	РМТ 69 В - УХЛ 3.1(-10+50) ГП ТУ 4226-063-13282997-05		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Давление газа подводе к котлу (перед расходомером) Р 0,2 МПа							
22HHG00 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДИ 1150 - 11 МПЗ t1 050 0,25 МПа 42 К13 Кбуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Расход газа на котел F 14870 нм ³ /ч, Р 0,2 МПа, t -10…+5 °C							
22HHG00 CF001	Микропроцессорный преобразователь разности давления. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством Вехний предел измерений 16000 нм ³ /ч. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100Вн 1ExdIICT6- ДД XXXX - XX МП3 t1 050 XX XX 42 К13 КБуст - ГП Опросный лист № 2 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 2		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трехвентильный клапанный блок общепромышленный комплектно с датчиком	Элемер-БК С 3 0 02 - ДР М20УФ Т ТУ 3742-084-13282997-08 Опросный лист № 2 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 2		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Диафрагма камерная Dy 400 мм	ДКС 0,6-400-А/Б-1 Опросный лист № 2 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 2		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Фланцевое соединение	ФС 0,6-400-А-Кольцо монтажное Опросный лист № 2 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 2		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Контроль факела запальника горелки № 1, № 2, № 3, № 4		***************************************					
	Запально-защитное устройство. Комплектно с оборудованием котла (с дополнительной комплектацией отдельных позиций)	3СУ-ПИ-45-03-1500			шт.	4		
1-UG 2-UG 3-UG 4-UG	Источник высокого напряжения ИВН (блок искрового розжига)	БИР-6			шт.	4		
			Изм. Кол.уч. Лист № д	ок. Подп. Дата	10	70.01-010	0-СУ.01-С	Лист 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HHA11 CB002 22HHA21 CB002 22HHA31 CB002 22HHA41 CB002	Ионизационный датчик в комплекте с запально-защитным устройством			Поставшик ЗАО «Амакс»	шт.	4		
1-AMS 2-AMS 3-AMS 4-AMS	Блок розжига запальника в металлическом корпусе щитовой	БРЗ-04-М1-2К-01		ООО "НПП Промышленная автоматика"	ШТ.	4		
	Контроль факела горелки № 1, № 2, № 3, № 4							
	Датчик оптический с аналоговым и дискретным выходами с юстировочным монтажным узлом	ФДСА-03М-01		ООО "НПП Промышленная автоматика"	шт.	4		
UG1 UG2 UG3 UG4	Блок питания ~220 B/=24 B	БП-10-24		НПП "Промышленная автоматика" г. Екатеринбург	шт.	4		
	Контроль факела в топке							
					1			

Изм. Кол.уч. Лист № док.

1070.01-010-CY.01-C

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
Примеча	ние 2	3	4	5	6	7	8	9
22HHA01 CB001 22HHA02 CB001	Устройство индикации наличия факела в комплекте: 1 Сигнализатор - 1 шт. 2 Фотодатчик с комплектом монтажных частей - 2 шт.	Факел-3М1 ТУ25-7514.0180-93		Поставшик ЗАО «Амакс»	шт.	2		
	<u>Паромазутопроводы</u>							
	Температура мазута в напорном трубопроводе к горелкам Р 2,5 МПа, t 130 °C							
22HHF10 CT001	Термометр сопротивления платиновый Диапазон измерений: -50 +350 °C Градуировка (НСХ) 50П Длина монтажной части 100 мм	ТС-1088/1 50П (-50+350 °C) 100 10 В АГ10 № 3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Гильза защитная	Г3-015-01-M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 100 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Бобышка прямая	БП-M20x1,5-70		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Температура пара в напорном трубопроводе к горелкам Р 0,4 МПа, t 225 °C							
22LBG10 CT001	Термометр сопротивления платиновый Диапазон измерений: -50…+350 °C Градуировка (НСХ) 50П Длина монтажной части 100 мм	ТС-1088/1 50П (-50+350 °C) 100 10 В АГ10 № 3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Гильза защитная	Г3-015-01-M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 100 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бобышка прямая	БП-M20x1,5-70		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	1		
	Давление мазута в напорном трубопроводе к горелке после ПЗК Р 2,5 МПа, t 130 °C							
22HHF11 CP001, 22HHF21 CP001, 22HHF31 CP001, 22HHF41 CP001	во взрывозащитном исполнении. Выходной сигнал 4 20 мА с HART-протоколом, с	Элемер-100-ДИ1150 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Разделитель мембранный. Штуцерное присоединение	PM-5319 C - 01 - Ø10 - M20x1,5 - 0p		ЗАО «Росма» г. Санкт-Петербург	шт.	4		
	Давление мазута в напорном трубопроводе к горелке после последнего запорного органа Р 2,5 МПа, t 130 °C							
CP002,	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 2,5 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ1150 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		

1070.01-010-СУ.01-С

21

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разделитель мембранный. Штуцерное присоединение	PM-5319 C - 01 - Ø10 - M20x1,5 - 0p		ЗАО «Росма» г. Санкт-Петербург	ШТ.	4		
	Давление в мазутопроводе рециркуляции после регулирующего клапана Р 2,5 МПа, t 130 °C							
42EGD51 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 2,5 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ1150 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Разделитель мембранный. Штуцерное присоединение	PM-5319 C - 01 - Ø10 - M20x1,5 - 0p		ЗАО «Росма» г. Санкт-Петербург	шт.	1		
	Давление в мазутопроводе рециркуляции Р 2,5 МПа, t 130 °C							
22HHF20 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 2,5 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ1150 11 МП3 t1 050 2,5 МПа 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
ŀ	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
F	Разделитель мембранный. Штуцерное присоединение	PM-5319 C - 01 - Ø10 - M20x1,5 - 0p		ЗАО «Росма» г. Санкт-Петербург	шт.	1		
	Давление пара в напорном трубопроводе к горелкам после регулятора Р 0,4 МПа, t 225 °C							

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечаниє
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22LBG10 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством Вехний предел измерений 0,6 МПа Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1150 11 МПЗ t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20 ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	1		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	ШТ.	1		
	Давление пара в напорном трубопроводе к горелке после последнего запорного органа Р 0,4 МПа, t 225 °C				***************************************	***************************************	TTP, TO STATE OF THE STATE OF T	
CP001, 22LBG31	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством Вехний предел измерений 0,6 МПа Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1150 11 МПЗ t1 050 0,6 МПа 42 ШР14 КБуст М20 ГП ТУ 4212-081-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Клапанный блок	Элемер-БК Е 1 0 5Ф ОФ 02 М20Ф КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		НПП «Элемер» г. Москва	шт.	4		
	Расход мазута в напорном мазутопроводе к котлу F 15,4 т/ч, Р 2,5 МПа, t 130 °C, Dy 50							
22HHF10 2 CF001 3	Расходомер-счетчик ультразвуковой. Верхний предел измерений 16 т/ч. В комплекте: 1 Вторичный измерительный преобразователь 2 Преобразователи электроакустические 3 Источник вторичного питания, исполнение 220/24 В 4 Измерительный участок 5 Устройство коммутационное	«Взлет МР» исполнение УРСВ-510 V ц ВП ПЭА ИВП - 24.24 ИУ-232 УК Опросный лист № 3 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 3		ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург	шт.	1		Тип датчика уточняется по опросному лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расход мазута в трубопроводе рециркуляции F 1,54 т/ч, Р 2,5 МПа, t 130 °C, Dy 32							
22HHF20 CF001	Расходомер-счетчик ультразвуковой. Верхини предел измерений 1,6 т/ч. В комплекте: 1 Вторичный измерительный преобразователь 2 Преобразователи электроакустические 3 Источник вторичного питания, исполнение 220/24 В 4 Измерительный участок 5 Устройство коммутационное	«Взлет МР» исполнение УРСВ-510 V ц ВП ПЭА ИВП - 24.24 ИУ-232 УК Опросный лист № 4 1070.01-010-СУ.01-ОЛ 4		ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург	шт.	1		Тип датчика уточняется по опросному листу
	<u>Газовоздухопроводы котла</u>							
	Температура воздуха до калорифера 22HLB01AH001, 22HLB02AH001 (правая и левая стороны) t 35°C, Dy 1200							
22HLB01 CT001, 22HLB02 CT001	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50 200 °C. Длина монтажной части 630 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 630 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
	Гильза защитная L=630 мм	Г3-015 01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 630 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	Температура воздуха после калорифера 22HLB01AH001, 22HLB02AH001 (правая и левая стороны) t 12 °C, Dy 1200							
22HI B02	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50 200°С. Длина монтажной части 630 мм	ТС-1088Л/1 - 50М (-50+200) 630 10 В №3 ГП ТУ 4211-012-13282997-09		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		

1070.01-010-СУ.01-С 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Гильза защитная L=630 мм	ГЗ-015 01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 630 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
	Температура подшипников дутьевых вентиляторов 22HLB01AN001, 22HLB02AN001 t ଯ °C							
22HLB02	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений: -50 150 °C	TC044-50М.В3.8/35/200 мм		Комплектно с дутьевым вентилятором ОАО «Красногвардейский машиностроиельный завод"	ШТ.	4		
	Температура подшипников двигателей дутьевых вентиляторов 22HLB01AN001, 22HLB02AN001 t 75 °C							
22HLB02	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений: -50 150 °C			Комплектно с двигателем дутьвого вентилятора ОАО «Красногвардейский машиностроиельный завод"	шт.	4		
	Температура обмоток сердечника и статора двигателя дутьевого вентилятора 22HLB01AN001, 22HLB02AN001 t 75°C							
					<u> </u>			

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Лист 25

1070.01-010-CY.01-C

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HLB01 CT105, 22HLB01 CT106, 22HLB01 CT107, 22HLB02 CT106, 22HLB02 CT106, 22HLB02	Термометр биметаллический	KSD9700		Комплектно с дутьвым вентилятором ОАО «Красногвардейский машиностроиельный завод"		6		
	Температура уходящих газов на выходе из котла							
CT001	Преобразователь термоэлектрический (хромель-алюмель). НСХ ХА(К)х1. Диапозон измерений -40…850 °C Длина монтажной части 1000 мм	ТП-2088Л/1-ХА(К)х1(- 40850 °C) 800 10 2 1H СП1ГП ТУ 4211-013- 13282997-2010		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Гильза защитная L=1000 мм	ГЗ-015-01 M20x1,5 M20x1,5 H10 10/14 мм 1000 6,3 МПа ТУ 4211-095-13282997-2011		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Температура подшипников дымососов 22HNC01AN001, 22HNC02AN001 t େ ୯							
					J.			

Изм. Кол.уч. Лист № док.

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22HNC02	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапозон измерений -50…150 °C Длина монтажной части 60 мм	TCM/1-1388-4-50М- кл.С- cx.4		Комплектно с дымососом ОАО «Красногвардейский машиностроительны й завод"	ШТ.	4		
	Температура подшипников двигателя дымососов 22HLC01AN001, 22HLC02AN001 t 75 °C							
CT104,	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50 150°C.	TCM 50 M (-50 150 °C)		Комплектно с дымососом ОАО «Красногвардейский машиностроительны й завод"	шт.	4		
	Температура обмотки и сердечника статора двигателя дымососа 22HLC01AN001 t 75 °C							

읟	
Взам. инв	
зам.	
<u>m</u>	
Подп. и дата	
№ подл.	

L						
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CT107, 22HNC01	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50 150°C. Показатель тепловой инерции 10 с	TCM 50 M (-50 150 °C)		Комплектно с дымососом ОАО «Красногвардейский машиностроительны й завод"	шт.	6		
	Температура обмотки и сердечника статора двигателя дымососа 22HLC02AN001 t 75 °C							
CT107, 22HLB02	Термопреобразователь сопротивления медный. НСХ 50М. Диапазон измерений -50 150 °C. Показатель тепловой инерции 10 с	TCM 50 M (-50 150 °C)		Комплектно с дымососом ОАО «Красногвардейский машиностроительны й завод"	шт.	6		
	Давление воздуха после дутьевого вентилятора 22HLB01AN001, 22HLB02AN001 (правая и левая стороны) Р 3,5 кПа							
			Изм. Кол.уч. Лист № да	ок. Подп. Дата	107	70.01-010	-СУ.01-С	Лис 28

`	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CP001, 22HLA02 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 4,0 кПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1131М - 11 МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
		Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком Давление воздуха после дроссельной заслонки центрального канала подвода воздуха к горелке № 1 4	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	CP001, 22HLA31 CP001,	Р 3,5 кПа Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 4,0 кПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1131М - 11 МПЗ t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	4		
	1	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	4		
	CP601, 22HLA31 CP601.	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с HART-протоколом, с кидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 4,0 кПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1131М - 11 МПЗ t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
				•		<u> </u>			

1070.01-010-СУ.01-С 29

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	4		
	Давление воздуха после дроссельной заслонки периферийного канала подвода воздуха к горелке № 1 4 Р 3,5 кПа							
22HLA11 CP002, 22HLA21 CP002, 22HLA31 CP002, 22HLA41 CP002	Микропроцессорный преобразователь избыточного повления	Элемер-100-ДИ 1131М - 11 МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
CP602, 22HLA31	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4 20 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 4,0 кПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1131М - 11 МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
	Давление подачи воздуха к соплам третичного дутья (правая и левая стороны) Р 3,5 кПа							

1070.01-010-СУ.01-С

2 оцессорный преобразователь избыточного давления. й сигнал 4 20 мА с НАКТ-протоколом, с исталлическим индикаторным устройством. предел измерений 4,0 кПа. я приведенная погрешность ± 0,5 %	3 Элемер-100-ДИ 1131М - 11 МПЗ t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08	4	5 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2	8	9
ый сигнал 4 20 мА с НАRT-протоколом, с исталлическим индикаторным устройством. предел измерений 4,0 кПа. я приведенная погрешность ± 0,5 %	МП3 t1 050 4,0 кПа 42 ШР14 Кбуст-ГП			шт.	2		
		i i					
тильный клапанный блок общепромышленного ния комплектно с датчиком Разрежение вверху топки котла	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
Р -0,06 кПа 0,06 кПа оцессорный преобразователь давления-разрежения. й сигнал 420 мА с НАКТ-протоколом, с исталлическим индикаторным устройством. ин измерений -0,05 кПа0,08 кПа приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МПЗ t1 050 (-0,05 0,08 кПа) 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	4		
гильный клапанный блок общепромышленного ия комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР"	шт.	4		
H H H	измерений -0,05 кПа0,08 кПа приведенная погрешность ±0,5 % пльный клапанный блок общепромышленного я комплектно с датчиком врежение перед дымососом 22HNC01AN001,	измерений -0,05 кПа0,08 кПа Приведенная погрешность ±0,5 % Приведенная погрешность ±0,5 %	измерений -0,05 кпа0,08 кпа ШР14 КБуст - ГП приведенная погрешность ±0,5 % ТУ 4212-081-13282997-08 льный клапанный блок общепромышленного я комплектно с датчиком Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ ТУ 3742-084-13282997-08	измерений ~0,05 кПа0,08 кПа	измерений -0,05 кПа0,08 кПа	измерений - 0,05 кПо 0,08 кПа ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08 Г. Москва ПТ ТУ 4212-081-13282997-08 ПТ ТУ 3742-084-13282997-08 ПТ ТУ 3742-084-1328299 ПТ ТУ 3742-084-1328299 ПТ ТУ 3742-084-1328299 ПТ ТУ 3742-084-132829 ПТ ТУ 3742-084-	измерений -0,05 кПа0,08 кПа ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08 Г. Москва ПТ. 4 Приведенная погрешность ±0,5 % По ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва ПТ. 4 Приведенная погрешность ±0,5 % Приведенная погрешность ±0,5 % Приведенная погрешность ±0,5 % ПТ. 4 Приведенная погрешность ±0,5 % Приведенная погрешнос

Baan		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		
	<u> </u>	

						Γ
						1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

1070.01-010-СУ.01-С 31

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CP001, 22HNC02 CP001	Микропроцессорный преобразователь давления-разрежения. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Диапа зон измерений -0,05 к Па 0,08 к Па Основная приведенная погрешность ±0,5 %	Элемер-100-ДИВ 1312E - 11 МПЗ t1 050 (-0,05 0,08 кПа) 42 ШР14 КБуст - ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	2		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком Расход воздуха на сопла третичного дутья	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	2		
	(правая и левая стороны) Fmax 35000 м³/ч, Dy 600, P 3,5 кПа							
22HLA51 CF001, 22HLA61 CF001	Расходомерное устройство				шт.	2		Тип определяется по документации Изм.1
	Вибрация подшипников дымососа 22HNC01AN001, 22HNC02AN001							
22HNC01 CY001, 22HNC01 CY002, 22HNC02 CY001, 22HNC02 CY002	Виброскорость подшипников ходовой части и электродви- гателя дымососа правого и левого вращения	Аппаратура контроля ВК-310С "ВИКОНТ"		Комплектно с дымососом ОАО «Красногвардейский машиностроительны й завод"	шт.	4		
	Вибрация подшипников дутьевого вентилятора 22HLB01AN001, 22HLB02AN001							

1070.01-010-СУ.01-С

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
11	2	3	4	5	6	7	8	9
22HLB01 CY001, 22HLB01 CY002, 22HLB02 CY001, 22HLB02 CY002	Виброскорость подшипников ходовой части и электродвигателя дутьевого вентилятора	Аппаратура контроля ВК-310С "ВИКОНТ"		Комплектно с дутьвым вентилятором ОАО «Красногвардейский машиностроиельный завод"		4		
	Содержание O ₂ в дымовых газах							
22HNA00 CQ001	Твердоэлектролитный анализатор кислорода погружного типа. В комплекте: 1 Погружной кислородный зонд 2 Вторичный преобразователь. Выходной сигнал 420 мА 3 Микрокомпрессор	ТДК-ЗМ		ООО "Аналитприбор" г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 7- 2	шт.	1		
	Содержание O ₂ , CO, NOx в дымовых газах перед дымовой трубой							
22HNA02 CQ001	Газоанализатор электрохимический для измерения концентрации O_2 , CO , NOx в дымовых газах. Выходной сигнал $4 \dots 20$ мА. Диапазон измерений для компонентов: O_2 % объемных - $0 \dots 25$ %, CO - $0 \dots 2000$ ppM, NO - $0 \dots 2000$ ppM	MAK-2000-UMS		НПФ "Энергопромкомплек т" г. Москва	компл.	1		
-	Шкаф пылевлагозащищенный 800х600х200 фирмы «Shneider Electric» "под ключ" в комплекте с блоком "сухой" пробопод- готовки дымовых газов. Питание ~ 220 В			НПФ "Энергопром- комплект" г. Москва	шт.	1		
	<u>Газоимпульсная очистка котла</u>							

1070.01-010-CY.01-C

33

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Давление газа на трубопроводе до регулятора давления "после себя" 22HCG10AA851 Р 0,2 МПа							
22HCG10 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с HART-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	ШТ.	1		
	Давление газа на трубопроводе после регулятора давления "после себя" 22NCG10AA851 Р 0,1 МПа							
22HCG10 CP002	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАРТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МП3 t1 050 0,25 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Давление воздуха на трубопроводе до регулятора давления "после себя" 22SCB10AA851 Р 0,6 МПа	0. 12 00 1 10202001 00						
22SCB10 CP001	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАRТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 1,0 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МПЗ t1 050 1,0 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		

нв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

1070.01-010-СУ.01-С

34

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Давление воздуха на трубопроводе после регулятора давления "после себя" 22SCB10AA851 Р 0,1 МПа							
22SCB10 CP002	Микропроцессорный преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 420 мА с НАКТ-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством. Верхний предел измерений 0,25 МПа. Основная приведенная погрешность ± 0,5 %	Элемер-100-ДИ 1151 - 11 МПЗ t1 050 0,25 МПа 42 ШР14 Кбуст-ГП ТУ 4212-081-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Одновентильный клапанный блок общепромышленного исполнения комплектно с датчиком	Элемер-БК Е 1 0 5Ф 0Ф 02 - М20УФ КР2 ТУ 3742-084-13282997-08		ООО НПП "ЭЛЕМЕР" г. Москва	шт.	1		
	Давление газа на трубопроводе после регулятора давления "после себя" 22NCG10AA851 Р 0,1 МПа							
22HCG10 CP501	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 0,25 МПа. Подключение к процессу M20x1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	ТМ-6 1 0 Р. 00 (0-0,25 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	1		
	Давление воздуха на трубопроводе после регулятора давления "после себя" 22SCB10AA851 Р 0,1 МПа							
22SCB10 CP501	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 0,25 МПа. Подключение к процессу M20x1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	ТМ-6 1 0 Р. 00 (0-0,25 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г. Санкт-Петербург	шт.	1		

е подл. Подп. и дата Взам. инв Г

_		
I		