Наименование	Шифр	Тип	Количество				
			Общее	Шкаф БУПов 22CXW01	Шкаф газо-анализаторов 22CXW02	Местный щит горелок №1, 2 22CXF01	Местный щит горелок №3, 4 22CXF02
Клемма с ножевым размыкателем артикул № 3101016		MTK	49	20	5	15	9
Клемма заземляющая артикул № 0443081		USLKG 2,5 N-1	48	20	20	4	4
Зажим для подключения экранирующей оплетки, 3025176		SK14	115	70	10	19	16
Перемычка гребенчатая артикул № 2303145		EBL 2-5	185	40	10	76	59
Перемычка гребенчатая артикул № 2303158		EBL 3-5	32	10		14	8
Перемычка гребенчатая артикул № 2303132		EBL 10-5	29	15	2	6	6
Разделитель клеммных групп артикул № 3101223		ATS-MTK	80	30	2	30	18
Пластина разделительная артикул № 3003224		ATP-UK	60	10	10	21	19
Держатель маркировочных табличек, артикул № 0800307		UBE/D	60	10	10	21	19
Полоски для нанесения надписей артикул № 0808095		ESL 40x17	60	10	10	21	19
Полоска шильдиков на 10 элементов без маркировки		UNBERDRUKT	228	60	14	84	70
Разделитель сигналов артикул № 2864794		MINI MCR-SL-UI-2I	8			4	4
Источник питания, артикул № 2866446		MINI PS-100-240AC/24DC/1,3	2			1	1
Т-образный соединитель артикул № 2869728		ME6,2 TBUS-21,5/5-ST-3,81GN	4			2	2

1.1

Изм.1, и.полн. 13.05.14

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
	12.03.14	11471/324

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	1	-	328-14		12.03.14

Разраб.	Ладыгина		23.09.13
Проверил	Плюснина		23.09.13
Рук. гр.	Плюснина		23.09.13
Н. контр.	Кислицына		24.09.13

1070.01-010-СУ.01.ЗИ 2

Строительство ТЭЦ "Академическая"
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная
Техническое задание заводу на изготовление нетиповых щитов управления

Стадия	Лист	Листов
Р	4.3	

Спецификация попанельно-сводная на электроаппаратуру, поставляемую со щитами

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"
Дирекция по проектированию объектов генерации