

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1040/445	20.12.14	

Обозначение арматуры по функциональной схеме	Наименование арматуры	Место управление		№ шкафа сборки и место в шкафу	№ чертежа принципиальной схемы 1070.01-010- СУ.02	Примечание
		Местный щит горелок	АРМ водо- грейной ко- тельной			
1	2	3	4	5	7	9
22ННН10АА001	Задвижка на общем мазутопроводе к котлу АТЭК-50.024-3М-С-40-Э0 привод МЭОФ-100/25-0,25ЦС2-99К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2СУ N=0,25 кВт		+	22BLA10GL101 5B 1/3RT.T413-11P1W	Л. 13	
22ННН10АА031	ПЗК на напорном мазутопроводе к котлу АТЭК-50.024-БМ-С-40-Э0 привод МБО-63/1-0,25 с БУПУ и БА3-01М N=0,085 кВт		+	22СМХ01 4/Q11 1 LK.T609-11P1W 10/Q05 1 LK.T621.01-11P1F	Л. 6	
22ННН10АА801	Регулирующий клапан на напорном мазутопроводе к горелкам котла АТЭК-50.016-РМ-С-40-Э0 привод МЭОФ-40/25-0,25ЦС2-96К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2СУ N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 6A 1/3RT.T413-11P1W	Л. 14	Регулятор температуры прямой сетевой воды
22ННН20АА001	Задвижка на мазутопроводе рециркуляции от котла АТЭК-32.024-3М-С-40-Э0 привод МЭОФ-100/25-0,25ЦС2-99К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2СУ N=0,25 кВт		+	22BLA10GL101 5A 1/3RT.T413-11P1W	Л. 13	
42EGD51AA801	Регулирующий клапан на мазутопроводе рециркуляции водогрейной котельной АТЭК-50.016-РМ-С-40-Э0 привод МЭОФ-40/25-0,25ЦС2-96К с пускателем ПБР-3ИМ-БД-9-2СУ N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 6C 1/3RT.T413-11P1W	Л. 14	Регулятор давления мазу- та в линии рециркуляции водогрейной котельной
22LBG10AA801	Регулирующий клапан на паропроводе к горелкам котла 25с947нж привод МЭПК-6300/50-30ЦС2-99 с пускателем ПБР-2ИМ-БД-10-2СУ N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 6B 1/3RO.T413-11P1W	Л. 18	

ТЕХАРХИВ

8	1	-	243-15	24.12.14	13.12.15
6	-	Зам.	1572-14	24.12.14	19.12.14
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.02

Лист
23.4