


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Штуцер под приборку 1035.006	20	ЭЦМ
2	Труба 15х2,5 ГОСТ 3262-75	300	м
3	Комплект монтажных частей КМЧ МР0УФ	20	Комплектно с клапанным блоком БКЕ
4	Обновительный клапанный блок Элемер БКЕ 10	20	Комплектно с датчиком
5	Пробод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	20	м, для заземления
6	Кабель МКЭШВ 1х2х0,5 ТУ 16 К13-027-2001	40	м, для монтажа
22ГС012... 22ГС015	Модуль манометров ММ-05 ТУ 34-43-10741-84	4	

Позиция прибора	22НЛА1СР001	22НЛА1СР002	22НЛА1СР601	22НЛА1СР602	22НЛА2СР001	22НЛА2СР002	22НЛА2СР601	22НЛА2СР602	22НЛА3СР001	22НЛА3СР002	22НЛА3СР601	22НЛА3СР602	22НЛА4СР001	22НЛА4СР002	22НЛА4СР601	22НЛА4СР602	22НЛА02СР001
Измеряемая среда	Давление Воздух																
Место установки отборного устройства	Воздуходход за дроссельной заслонкой центрального канала на подбобе воздуха к горелке № 1																Воздуходход после дутьевого вентилятора (слева) 22НСО2АНО01
Номер схемы по работе ЭЦМ 1065Д-90	Применительно 2.13																Применительно 2.13
Параметры среды	3,5 кПа																3,5 кПа
Назначение измерения	КИП																КИП
Тип прибора	Элемер -100ДИ																Элемер -100ДИ
Тип модуля	ММ-05																ММ-05
Номер стэнда или коробки	22ГС012																22ГС015



- 1 Схема выполнена на основании работы Электротехнической 1065 Д -90 "Унифицированные схемы узлов трубопроводной аппаратуры АСУ ТП тепловых станций" и работы 1035-000 "Изоляция из углеродистой стали для установки первичных преобразователей КИП на ТЭЦ".
- 2 Монтаж и испытания приборов КИП и А, защитных металлических шкафов, датчиков электрических труб, металлоуказов, соединительных коробок и стэндов, датчиков выполняется прободом ПВ 3,0 путем присоединения к металлоконструкциям контура заземления. Монтаж защитного заземления выполняется в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 и выполняется в соответствии с СТО 11233753-001-2006 "Системы автоматизации. Монтаж и наладка".
- 3 Заземление электрических приборов КИП и А, защитных металлических шкафов, датчиков электрических труб, металлоуказов, соединительных коробок и стэндов, датчиков выполняется прободом ПВ 3,0 путем присоединения к металлоконструкциям контура заземления. Монтаж защитного заземления выполняется в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 и выполняется в соответствии с СТО 11233753-001-2006 "Системы автоматизации. Монтаж и наладка".
- 4 Кабели от стэндов до шкафов ПТК учтены в комплекте 1070.01-010-СУ.04 "Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полемому уровню".

1070.01-010-СУ.03									
Строительство ТЭЦ "Академическая"									
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)									
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Специя	Лист	Листов	
Разраб.	Лавыгина	10/01/23	10/01/23	10/01/23	10/01/23	Водогрейная котельная	Р	11.1	2
Проберил	Белоголовый	10/01/23	10/01/23	10/01/23	10/01/23	Монтажно-установочные чертежи			
Рис.	гд.	Плескина				Газоводогрейная котла. Датчики давления. Схема внешних соединений			
Н. контр.	Кислицина	10/01/23	10/01/23	10/01/23	10/01/23				
Нач. отд.	Ведеряков	10/01/23	10/01/23	10/01/23	10/01/23				