

Инв. № подл.  
004/084

Подп. и дата  
13.01.14

Взам. инв. №

Наименование	Шифр, артикул	Тип	Общее	Шкаф 00СХW11
Рамка для надписи ТУ 3449-029-01395839-02		РПМ 30x15	4	4
Провод сечением 0,75 мм <sup>2</sup> ГОСТ 6323-79		ПВЗ	5 м	5 м
Провод сечением 4,0 мм <sup>2</sup> ГОСТ 6323-79		ПВЗ	3 м	3 м
Рейка заземления			0,1 м	0,1 м
Герметичный кабельный ввод		ВКУ2-16 Ø8÷16 мм	4	4
Продукция "Phoenix contact"				
Рейка монтажная	0801733	NS 35/7,5 GELOCHT	0,6 м	0,6 м
Рейка монтажная	1201798	NS 35/15-2,3.	0,3 м	0,3 м
Держатель концевой для быстрого монтажа реек NS 35/15	3022218	CLIPFIX 35	2	2
Клемма универсальная винтовая	3003347	UK 2,5N	1	1
Клемма универсальная винтовая	3003350	UK 2,5N BU	5	5
Крышка торцевая	3001022	D-UK2,5	2	2
Клемма заземляющая	0443081	USLKG 2,5 N-1	4	4
Мостик гребенчатый	2303145	EBL 2-5	1	1
Пластина разделительная	3003224	ATP-UK	2	2
Держатель для маркировочных табличек	0800307	UBE/D	1	1
Полоска для нанесения надписей	0808095	ESL 40x17	1	1
Полоска шильдигов на 10 элементов без маркировки	1050004	ZB5 UNBERDRUKT	1 компл.	1 компл.
Аппаратура "Schneider Electric"				
Автоматический выключатель In=0,5 А, кридая В	A9F73170	iC60N	1	1
Блок контакт состояния	A9A26924	iOF	1	1
Блок контакт сигнализации повреждения	A9A26927	iSD	1	1

						1070.01-010-СЧ.07.3И 2			
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Общестанционное оборудование Водогрейная котельная Техническое задание заводу на изготовление нетиповых щитов управления	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Старцева				13.01.14		Р	4	
Проверил	Груздева				13.01.14				
Гл. спец.	Груздева				13.01.14				
Н. контр.	Кислицына				13.01.14	Спецификация попанельно-сводная на электроаппаратуру	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		