

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
MAM	Привод многооборотный ЭП4В с блоком управления Э18 (взрывозащищенное исполнение)	1	
1	Каδель витая пара Belden 9841LS 1x2x0,2 мм²	4	М
2	Металлорукав Р3-Ц-Х, d 15	4	М
3	Разветвитель интерфейса SA-RS-422/485	2	

1 Длина и прокладка кабеля указана в кабельном журнале 1070.01-010-СУ.05-ЖК.

2 *Подключение кабеля к сборке КРУЗА П см. л. 29.1.

3 ** Тип и марка кабеля указана в кабельном журнале 1070.01-010-СУ.05-ЖК.

				_		1070.01-010-CY.04						
Изм.	Кол.ич.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)						
эαзро		Киямова Груздева			28.04.14	Водогрейная котельная	Сшадия	Nucm	Листов			
Прове Гл. сг	₽рил				28.04.14 28.04.14		Р	26				
т. ст Н. ког Нач. (нтр.	Кисли	лини	M	89.04.14 2804.14	Элекпоропривод задвижки 22HHG00AA001. Схема электрическая	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ ЧРАЛА" Дирекция по проектировани объектов генерации		JPA/IA"			
Нач. отд. Вербнякова 2804.14 подключения объектов генерации												