	Кол. Примечание	8 JUM	240		10 12	2 2 7	-1-A 2	10 CM. TT n.4 3			-	107001-010-СУ.03 Строительство ТЭЦ "Академическая" этал строительства (пусковой комплекс 2)	Водогрейная котельная Монтажно-установочные Чертежи Сетевая вода атчики давления и расхода Дирекция по плоективования
	лоз. обозначение	1 Umyuep nod npubapky 1035.006			Одновент	Прово Каде/ Кран I Диафр	Сосуд уравнительный конденсаци Комплект монтажных частей КМЧ Трехвентильный клапанный блок	13 Штуцер 22GC003, 22GC004 22GC004 22GC002 Стенд ММ-11				Строи Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подп. Дата 2-й этай с	Разраб. Киямова <i>Перемен Ивек</i> Водогрейная коте, Проверил Белоносова <i>Песте ИМВ</i> Монтажно-установ Рук. гр. Плюснина <i>Месте ИМВ</i> Монтажно-установ Н. контр. Кислицына <i>сесати 26.66.8</i> Датчики давления и
	на осн	"Унифицированные схемы узлов трубной обвязки датчиков АСУ ТП тепловых станций". 2 Длины импильсных линий даны опиентиповочно и иточняются на монтаже	Импульсные линии проложить в <i>соответствы</i> со СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации".	3 Монтаж и испытания трубных проводок систем автоматизации должен отвечать требованиям СНиП 3.05.05—84 и выполняется в соответствии с СТО	11233753-001-2006 "Системы автоматизации. Монтаж и наладка".	<ul> <li>4 заклаоные на установку штуцаров см. завовскую вокументацию</li> <li>"ЭНЕРГОМАШ" чертеж 32 5281.031.307МЧ.</li> <li>Б Заземление электрических приборов КИП и А, защитных металлических рукавов, защитных металлических труборов КИП и А, защитных металлических трубовов соединительных коробок и стендов датчиков выполняется проводом ПВЗ 4,0 путем присоединения к металлоконструкциям контура заземления. Монтаж защитного заземления выполняется с ичетом трубовом пВЗ 4,0 путем присоединения к</li> </ul>	электроустановок" n.1.7.127, РМ 14—11—95, СНИП 3.05.06—85. 6 Кабели от датчиков до шкафов ПТК учтены в комплекте 1070.01—010—СУ.04 "Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полевому уровню".						
22NDA31CP501	Прямая сетевая вода	На напоре насоса pequpkyляции         Трубопровод до фильтра         Трубопровод после фильтра           22NDA31AP001         22NDG20AT001         22NDG20AT001	1 Применительно 2.1 Применительно 2.2 Примени С 1,33 МПа,150 °C 1,0 МПа,150 °C 1,0 №	КИП         КИП         КИП           TM-610 P.00         TM-610 P.00         Элемер-100-ДИ         Элемер-100-ДИ	MM-05 226004		$\frac{3(L=5\text{M})}{3(L=15\text{M})}$ $\frac{3(L=15\text{M})}{4}$	8	Ubogingka SZNDEZOCPOOZ-Z( SZND	Дренажный лоток 7 (L=2 м)	OCP002-2(-)	7 ZSADQZ 7	<u></u>
22NDA11CP501   22NDA12CP501   22NDB41CP501   22NDB42CP501   22NDA20CP002   22NDA31CP001	Давление Обратая сетевая вода	Трудопровод на входе в котел Трудопровод к общему На напоре насосов коллектору котельной рециркуляции	ьно 2.1Применительно 2.1Применительно 2.1 Применительно 2.1 Применительно 2.2 Примени 50 °C 1,0 МПа,150 °C 1,2 МПа,110 °C 1,2 МПа,110 °C 1,0 МПа,150 °C 1,33 МГ	КИП         КИП         КИП         КИП         КИП           ТМ-610 P.00         ТМ-610 P.00         ТМ-610 P.00         Элемер-100-ДИ         Элемер-100-ДИ	MM-05 22GC03		3(L=5M) $3(L=5M)$ $3(L=15M)$ $3(L=15M)$		SZND P 3 J C D O O J - J C D O O J - J C D O O J O O O O O O O O O O O O O O O O	Дренажный лоток 7 (L=2 м)	0CP002-2(-) 0CP002-1(+)	2 A Q N S Z _ 4	<u></u>
22NDA11CP002   22NDA12CP001   22NDA12CP002   22NDA20CF001   22	Расход Прямая сетевая вода	Трудопровод на выходе из котла	льно 3.6 МПа, 150 °C	КИП КИП Элемер-100-ДИ Элемер-100-ДИ Элемер-100-ДИ	MM-11 22GF002	13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	=15 M) 3 (L=15 M) 3 (L=15 M) 3 (L=15 M) 3 (L=15 M) 11 A7 A 2		Продцова 22NDA20CF001-2(-) СПродцова 22NDA12CP002-2 Продцова 22NDA12CP002-2 Продцова 22NDA12CP001-2 Продцова 22NDA12CP001-2	=2 м)	12CP002-2(-) (12CP002-2(-) (12CP001-1(+) (12CP001-2(-)	A QNZS 4 2 2 N S 2 N S 2 N S 2 N S 2 N S 2 S N S 3 S S S S S S S S S S S S S S S S	
22NDB41CP001   22NDA20CP001   22NDA20CP001   22NDA11CP001	Обратая сетевая вода		Применительно 2.2 Применительно 2.2 Применительно 2.2 Применительно 2.2 Применительно 2.2 Применительно 2.2 1,2 МПа,110 °C 1,0 МПа,150 °C 1,0 МПа,150 °C	КИП КИП КИП КИП ЭЛЕМЕР—100-ДИ ЭЛЕМЕР—100-ДИ ЭЛЕМЕР—100-ДИ ЭЛЕМЕР—100-ДИ	MM-05	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\frac{3}{3} = \frac{15}{1} \times \frac{1}{3} \times 1$	PT	Dogdøka   SZND & JIC POO1-20   SZND & POO1-20   SZND &	НДЖНЫЙ ЛОТОК (L=2 M) 7 (L=2 M) 7 (L=2 M) 7 (L	CP001-2(-) CP001-2(-) CP001-1(+) CP001-1(+) CP001-1(+)	7 22 ND B 3 C S ND B 4	<u>  226c001</u>
Ποσιμικα ουμίδουα	Позацая прасора Измеряемый параметр Измеряемая среда	Место установки отборного устройства	Номер схемы по работе ЭЦМ 1065Д-90 Параметры среды		Тип модуля Номар станда плі кородкіі						8/	3038/5	E98/0401