


[illegible]

Условное обозначение

1 Схема выполнена на основании работы «Электромонтаж 1065Д-90 специфицированные схемы узлов трубной обвязки датчиков АСУ ТП тепловых станций».

2 Длины импульсных линий даны ориентировочно и уточняются на монтаже. Импульсные линии проложить в соответствии со СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизаций".

3 Монтаж и испытание трубных пробок систем автоматизации должен отвечать требованиям СНиП 3.05.05-84 и выполняться в соответствии с СТО 333753-001-2006 "Системы автоматизации. Монтаж и наладка".

[illegible]