



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Сборка КРУЗА П			
-Q01	Выключатель автоматический трехполюсный GV2-P 220 V AC	1	
AD	Блок-контакт мгновенного действия и индикации аварийного срабатывания GV-AD1001	1	
AMS	Реверсивный бесконтактный пускатель ПБР-2ИМ-БД-10-2С	1	
По месту			
MAM	Электропривод однооборотный МЭПК-6300/50-30ЦС2-99	1	
M	Электродвигатель	1	Комплектно с электроприводом

Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры см. 107231-010-СЧ.04

1070.01-010-СЧ.02					
Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Норкин				29.08.9
Проверил	Белоногова				29.08.13
Рук. гр.	Плюснина				29.08.13
Водогрейная котельная					
Схемы электрические принципиальные					
Управление электроприводом регулирующего клапана МЭПК с ПБР-2ИМ-2С по цифровой связи с ПТК. Схема электрическая принципиальная					
Н. контр.	Кислицына				29.08.13
Нач. отд.	Вербнякова				29.08.13
ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации					