

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»
Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая"
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная. Реконструкция газопровода к ВК1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-СУ.11-С

Главный инженер проекта



И.С. Петухов

Изм. 1, ч. 1000000, № 26.12.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1000/000	И.С. Петухов	

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	16.08.14	21/12/14	25.12.14

ТЕХАРХИВ

Согласовано

Изм. № подл.

1040/056

Подп. и дата

30.05.14

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы							
	Газопроводы к котлу P=0,2 МПа							
21NHG00 CP501	Манометр общетехнический. Диаметр корпуса 150 мм. Диапазон измерений 0 ... 0,4 МПа. Подключение к процессу M20x1,5. Корпус - сталь, IP40. Расположение штуцера радиальное. Класс точности 1,5	TM-6 1 0 P. 00 (0-0,4 МПа) M20X1,5. 1,5		ЗАО «РОСМА» г.Санкт-Петербург	шт.	1		
	Расход газа на котел F 15980 нм³/ч, P 0,2 МПа, t -10...+5 °C							
21NHG00 CF501	Расходомер на базе осредняющей напорной трубки Annubar, в основе многопараметрический преобразователь 3051SMV. Выходной сигнал 4...20 мА с HART-протоколом, с жидкокристаллическим индикаторным устройством Вехний предел измерений 20000 нм³/ч. Основная относительная погрешность ± 0,95 %. Во взрывозащищенном исполнении.	Rosemount 3051SFA1G160ZCHPS2T10 0T31DA1A5QC70E1M5F5001 Опросный лист 1070.01-010-CY.11-ОЛ Изм. 1 (Зам.)		П Г «Метран» г. Челябинск	шт.	1		
	Кабельный ввод под небронированный кабель, 1/2" NPT, никелированная латунь	8100-0187-0050 (K05)		П Г «Метран» г. Челябинск	шт.	1		

ТЕХАРХИВ

1	1	-	1608-14	21/05/14	25.05.14	1070.01-010-CY.11-C			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Гузаирова	21/05/14	30.05.14	Спецификация оборудования, изделий и материалов			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Груздева	21/05/14	30.05.14				Р	2	3
Гл. спец.	Груздева	21/05/14	30.05.14				ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.	Кислицына	21/05/14	30.05.14						
Нач. отд.	Верещакова	30/05/14	30.05.14						

Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1,2	-	-	-	3	1608-14	<i>С.С.С.</i>	26.12.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.11-С

Лист