

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

Дирекция по проектированию объектов генерации


Строительство ТЭЦ "Академическая"
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная
Загазованность помещения
в районе котла № 2

Журнал кабельный


1070.01-010-СУ.13-ЖК


Начальник отдела



Т. И. Вербнякова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подп. и дата	Взам. инв. №
	

Инв. № подл.


2015

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1040/350	22.05.15	

Длины промерил:  Я.А. Подковыркина (ЭТО)

						1070.01-010-СУ.13-ЖК			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Журнал кабельный	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Груздева			<i>Груздева</i>	20.05.15		Р	2	4
Проверил	Груздева			<i>Груздева</i>	20.05.15				
Гл. спец.	Груздева			<i>Груздева</i>	21.05.15				
Н. контр.	Кислицына			<i>Кислицына</i>	20.05.15				
							ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРGETИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
1	Загазованность метаном	22УНА01С Q001-500	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22УНА01СQ001	4	2	+10,500	Шкаф КИП 22СХW05	19	7	+6,500		0,024	115
2		22УНА01С Q002-500	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22УНА01СQ002	4	4	+10,500	Шкаф КИП 22СХW05	19	7	+6,500		0,024	110
3		22УНА01С Q003-500	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22УНА01СQ003	7	4	+10,500	Шкаф КИП 22СХW05	19	7	+6,500		0,024	95
4		22УНА01С Q004-500	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22УНА01СQ004	7	2	+10,500	Шкаф КИП 22СХW05	19	7	+6,500		0,024	100
5	Угарный газ	22УНА01С Q005-500	КВВГЭнг-LS 4x1,5	Датчик поз. 22УНА01СQ005	5	7	+1,700	Шкаф КИП 22СХW05	19	7	+6,500		0,024	85
6	Вход № 1	22GF048- 501	МКШнг 3x0,75	Оповещатель HL1	1	1	+2,200	Соединительная коробка 22GF048	1	1	+1,700		0,22	10
7		22GF048- 502	МКШнг 3x0,75	Пост кнопочный SB1	1	1	+1,500	Соединительная коробка 22GF048	1	1	+1,700		0,22	5
8	Вход № 2	22GF049- 501	МКШнг 3x0,75	Оповещатель HL2	2	13	+2,200	Соединительная коробка 22GF049	2	12	+1,700		0,22	10
9		22GF049- 502	МКШнг 3x0,75	Пост кнопочный SB2	2	12	+1,500	Соединительная коробка 22GF049	2	12	+1,700		0,22	5
10	Вход № 3	22GF050- 501	МКШнг 3x0,75	Оповещатель HL3	11	13	+2,200	Соединительная коробка 22GF050	11	12	+1,700		0,22	10
11		22GF050- 502	МКШнг 3x0,75	Пост кнопочный SB3	11	12	+1,500	Соединительная коробка 22GF050	11	12	+1,700		0,22	5
12		22GF050- 503	КВВГнг-LS 4x1,5	Соединительная коробка 22GF049	2	12	+1,700	Соединительная коробка 22GF050	11	12	+1,700		0,22	35
13	Вход № 4	22GF051- 501	МКШнг 3x0,75	Звонок HA1	19	12	+2,200	Соединительная коробка 22GF051	19	12	+1,700		0,22	5
14		22GF051- 502	МКШнг 3x0,75	Табло HLW1	19	12	+2,200	Соединительная коробка 22GF051	19	12	+1,700		0,22	5
15		22GF051- 503	МКШнг 3x0,75	Пост кнопочный SB4	19	12	+1,500	Соединительная коробка 22GF051	19	12	+1,700		0,22	5
16		22GF051- 504	КВВГнг-LS 7x1,5	Соединительная коробка 22GF051	19	12	+1,700	Шкаф КИП 22СХW05	19	7	+6,500		0,22	25
17		22GF051- 505	КВВГнг-LS 7x1,5	Соединительная коробка 22GF050	11	12	+1,700	Соединительная коробка 22GF051	19	12	+1,700		0,22	35
Инв.№ подл 1070.01-010-СУ.13-ЖК	Подп. и дата 2024.05.05	Взам. инв. № 1070.01-010-СУ.13-ЖК												

Инв.№ подл
1040/1856

Подп. и дата
01.08.15.16

Взам. инв. №

Порядковый номер кабеля	Наименование монтажной единицы	Маркировка кабеля	Заводская марка кабеля по проекту	Наименование кабеля								Трассировка	Напряже- ние, кВ	Длина кабеля, м
				откуда				куда						
				место присоединения	координаты			место присоединения	координаты					
					X	Y	Z		X	Y	Z			
18	Вход № 5	22GF052-501	МКШнг 3х0,75	Звонок НА2	19	7	+2,200	Соединительная коробка 22GF052	19	7	+1,700		0,22	5
19		22GF052-502	МКШнг 3х0,75	Табло HLW2	19	7	+2,200	Соединительная коробка 22GF052	19	7	+1,700		0,22	5
20		22GF052-503	МКШнг 3х0,75	Пост кнопочный SB5	19	7	+1,500	Соединительная коробка 22GF052	19	7	+1,700		0,22	5
21		22GF052-504	КВВГнг-LS 7х1,5	Соединительная коробка 22GF052	19	7	+1,700	Шкаф КИП 22CXW05	19	7	+6,500		0,22	20
22		22GF052-505	КВВГнг-LS 7х1,5	Соединительная коробка 22GF052	19	7	+1,700	Соединительная коробка 22GF053	19	2	+1,700		0,22	15
23	Вход № 6	22GF053-501	МКШнг 3х0,75	Звонок НА3	19	2	+2,200	Соединительная коробка 22GF053	19	2	+1,700		0,22	5
24		22GF053-502	МКШнг 3х0,75	Табло HLW3	19	2	+2,200	Соединительная коробка 22GF053	19	2	+1,700		0,22	5
25		22GF053-503	МКШнг 3х0,75	Пост кнопочный SB6	19	2	+1,500	Соединительная коробка 22GF053	19	2	+1,700		0,22	5
26		22GF053-504	КВВГнг-LS 4х1,5	Соединительная коробка 22GF048	1	1	+1,700	Соединительная коробка 22GF053	19	2	+1,700		0,22	70
27	Питание шкафа КИП	22CXW05-4001	КВВГнг-LS 4х1,5	Шкаф КИП 22CXW05	19	7	+6,500	Сборка КРУЗА П "21BLA20GL100" (автомат 10-Q06)	20	9	+0,450		0,22	45
28	Сигнализация	22CXW05-6001	КВВГЭнг-LS 14х1,5	Шкаф КИП 22CXW05	19	7	+6,500	Шкаф 22CJF02 (Л19. 4,5; Л20. 1,2; Л20. 4,5; Л23. 4,5; Л24. 1,2)	19	7	+5,400		0,024	10
29		22CXW05-6002	КВВГЭнг-LS 10х1,5	Шкаф КИП 22CXW05	19	7	+6,500	Шкаф ПТК 22CJF02 (ПЗ КС 1,2,3)	19	7	+5,400		0,024	10

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.13-ЖК