



ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»
ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ГЕНЕРАЦИИ

Первомайская ул., д. 56,
Екатеринбург, Россия, 620075
тел.: (343) 350-62-71; факс: (343) 295-60-89
e-mail: dpog.office@iceu.ru; http:// www.iceu.ru
ОКПО 00113796, ОГРН 1026604943683
ИНН/КПП 6660002245/660850001

02.06.2015 № 5-43-24/1070 -3909

На № 28-104- от 23.04.2015
01/209/2
54

Филиал ОАО «Волжская ТГК»
«Екатеринбургский филиал по
реализации приоритетных
инвестиционных проектов»

Директору
Д.А. Разумову

ekat.project@ies-holding.com;
E.Prokopenko@ies-holding.com;
a.goldobin@ies-holding.com;
S.V.Zhukov@ies-holding.com;
O.V.Baranov@ies-holding.com

ООО "Управляющая компания
"Уралэнергострой"
Заместителю генерального директора
И.В. Таланкину

info@uestroy.ru

О замене опросного листа на диафрагму
воды на СН по проекту Строительство ТЭЦ
Академическая.

Уважаемые господа!

В дополнении к ответу на письмо УЭС № 28-104-01/209/254 от 23.04.2015 г.
высылаем измененный опросный лист 1070.01-010-СУ.01-ОЛ1 изм. 7. Изменения
выполнены в связи с уточнением допустимой потери давления для данного сужающего
устройства.

Изменения в рабочую документацию будут выполнены в июне 2015 г.

Приложение: Опросный лист 1070.01-010-СУ.01-ОЛ1 изм.7 на 2 л. в 1 экз.

Главный инженер

А.А. Вилинский

Светлана Павловна Груздева
(343) 214-99-02, 23-22

