

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1044/445	С. 23.12.14	

Обозначение арматуры по функциональной схеме	Наименование арматуры	Место управление		№ шкафа сборки и место в шкафу	№ чертежа принципиальной схемы 1070.01-010- СУ.02	Примечание
		Местный щит горелок	АРМ водо- грейной ко- тельной			
1	2	3	4	5	7	9
22ННГ33АА801	Заслонка дроссельная растопочном газопроводе к горелке № 3 ЗД-150-0,6-0,1 АМАКС привод МЭО-40/63-0,25У-90 с ПБР-2М1 N=0,05 кВт	22СХF02	+	22BLA10GL102 5 1/3RO.T418-11P1W	Л. 11	
22ННГ34АА801	Заслонка дроссельная на центральном газопроводе к горелке № 3 ЗД-200-0,6-0,1 АМАКС привод МЭО-40/63-0,25У-90 с ПБР-2М1 N=0,05 кВт	22СХF02	+	22BLA10GL102 6 1/3RO.T418-11P1W	Л. 11	
22ННГ31АV001	Запально-защитное устройство горелки № 3 ЗСУ-ПИ-45-03-1500 с БРЗ-04-М1-2К-01	22СХF02	+	22CMX01 8/Q07 1 LK.T609-11P1W	Л. 7	
22ННF31АА001	Клапан на мазутопроводе к горелке № 3 АТЭК-25.003-3М-С-40-Э0 привод МЭОФ-40/25-0,25Ц2-96К с пускателем ПБР-ЗИМ-БД-9-2СУ N=0,11 кВт		+	22BLA10GL101 3C 1/3RT.T413-11P1W	Л. 13	
22ННF31АА031	ПЗК на мазутопроводе к горелке № 3 АТЭК-25.003-БМ-С-40-Э0 привод МБО-63/1-0,25 с БУПУ и БА3-01М N=0,085 кВт		+	22CMX01 8/Q03 1 LK.T609-11P1W 11/Q03 1 LK.T621-11P1F	Л. 10	
22LBG31АА001	Задвижка на паропроводе к горелке № 3 15с922нж привод ЭП4В-А-60-11-Э110-1-11111-Э / А-F07 N=0,12 кВт		+	22BLA10GL101 3A 1/3LK.T603-11P1W	Л. 16	
22LBG31АА002	Задвижка на распыл мазута паром горелки № 3 15с922нж привод ЭП4В-А-60-11-Э110-1-11111-Э / А-F07 N=0,12 кВт		+	22BLA10GL101 3B 1/3LK.T603-11P1W	Л. 16	



8	1	-	243-15	2/14/15	13/04/15
6	-	Зам.	1572-14	2/14/15	12.14
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.02