

ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА»

Дирекция по проектированию объектов генерации

Строительство ТЭЦ "Академическая"
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная. Общестанционное оборудование.
Монтажно-установочные чертежи

Спецификация оборудования, изделий и материалов

1070.01-010-СУ.08-С

Главный инженер проекта

И.С. Петухов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1070.01-010-СУ.08-С	2013.06.13	

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	1147-13	2/12/13	27.12.13
2	400-14	2/12/14	25.03.14
3	1128-14	2/12/14	03.09.14

ДПОГ
ТЕХАРХИВ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

						1070.01-010-СУ.08-С		Лист
3	-	34М.	1128-14	21/12	03.09.14			3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба 14x2 ГОСТ 8734-75 B20 ГОСТ 8733-74			По оптовой торговле	м	115		
	Коробки зажимов и стенды							
00GF027 00GF021	1 Коробка зажимов на 16 зажимов, с сальниками Степень защиты IP54	K3-16		ООО «Электроцит» г.Екатеринбург	шт.	2		
00GC019, 00GC020	2 Модуль манометров	MM-05 ТУ 34-43-10741-84		Новомосковский электромонтажный завод г. Новомосковск	шт.	2		
	Кабели и провода							
	1 Кабель монтажный многожильный с пластмассовой изоляцией	МКЭШнг 3x0,5 ТУ 16 K19 15 2007		ООО " Холдинг Кабельный Альянс " г. Екатеринбург	м	10		
	3 Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией повышенной гибкости сечением 4,0 мм²	ПВ-3 ГОСТ 6323-79		ООО " Холдинг Кабельный Альянс " г. Екатеринбург	м	27		
	Разветвители для приводов							
	1 Разветвитель интерфейса	SI 4030 ТУ 4042-001-67054525-2012		ООО "Эффа Технологии" г. Самара	шт.	18		
	2 Разветвитель интерфейса взрывозащищенный	SA-RS-422/485		ООО "КОРТЕМГОРЭЛТЕХ" г. Санкт-Петербург	шт.	6	4+2(резерв)	
	3 Согласующий резистор	R=120 Ом		По оптовой торговле	шт.	6		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №
1040/364	02.04.09.14	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкафы							
00CXW11	Ящик малогабаритный. Степень защиты IP 54	ЯМ10-000.00-54 500x300x180		ООО «Электроцит» г.Екатеринбург	шт.	1		Техническое задание заводу на изготовление нетиповых щитов управления 1070.01-010-СУ.07 3И 2
	Ящик малогабаритный. Степень защиты IP 54	ЯМ10-000.00-54 500x300x180		ООО «Электроцит»	шт.	1		Для узла коммерческого учета энергии
	Блок питания	БП-63-00		ООО «Крейт»	шт.	1		

3	—	Зан.	1128/14	03.09.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.08-С

Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				
3	1	3,4	—	—	4	1128-14	с/у/л	03.09.14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1070.01-010-СУ.08-С

Лист