



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HLG1...	Арматура светосигнальная КИПМ 23В-6Л, 220 V DC	3	
HLG3	цвет зелёный		
-	Резистор С2-33Н, 8200 Ом	6	Комплектно с КИПМ
SA1...SA3	Переключатель ПМОВ-222222/II-Д61	3	
	Рамка для надписи на щитах и пультах РПМ30х15 ТУ 3449-029-01395839-02	3	
1	Держатель концевой для быстрого CLIPFIX 35 монтажа реек NS 35/15	2	
2	Крышка торцевая D-UK2,5 Артикул № 3001022	2	
3	Мостик гребенчатый EBL 2-5. Артикул № 2303145	6	
4	Пластина разделительная АТР-UK.Артикул № 3003224	6	
5	Держатель для маркировочных табличек UBE/D. Артикул № 0800307	3	
6	Полоска для нанесения надписей ESL 40x17 Артикул № 0808095	3	
	Полоска шильдиков на 10 элементов без маркировки ZB5-095 UNBERDRUKT. Артикул № 1050004	3 компл.	
7	Клемма универсальная винтовая UK 2,5N BU. Артикул № 3003350	6	
8	Клемма универсальная винтовая UK 2,5N Артикул № 3003347	24	
9	Рейка монтажная NS 35/15 длиной 0,5 м	1	
10	Винт заземления	1	
	Провод монтажный сеч. 1,0 мм ² ПВЗ 1х1,0 ГОСТ 6323-79	10	
	Провод ПВЗ 4,0 3/Ж ГОСТ 6323-79	5	
ВК	Ввод кабельный ВКУ2-16 Ø8÷16 мм	8	

* Размеры для справок

						1070.01-010- СУ.01.3И 3			
						Строительство ТЭЦ "Академическая"			
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Груздева			<i>Груздева</i>	03.02.14	Водогрейная котельная. Техническое задание заводу на изготовление ПАО АРМ водогрейной котельной с пультом аварийного останова. Чертеж общего вида	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Груздева			<i>Груздева</i>	03.02.14		Р	5	
Гл. спец.	Груздева			<i>Груздева</i>	03.02.14				
Н. контр.	Кислицына			<i>Кислицына</i>	03.02.14		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		

Формат А4х3